

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Телефон:

Узел учета:

Отопление

Код УУТЗ:

33002

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 42, корп. 1, лит. А ИТПЗ
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давлени:

Источники: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207775
 расходомер: PRM-32-D
 Подающий трубопровод (M1) PRM-32-D
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,2795
 Договорные нагрузки (ср.сут.), ТбУТ: Qот = 83,85
 Договорные расходы (ср.сут.), ТбУТ: Qот = 83,85

Схема подключения: Gm1= 0,2
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: Gmax= 30
 КТСП-Н KTCSP-Н

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021										Учет ГВС (ТБ-2)													
Дата	Тп	НС	M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		115.43	115.43	0.00	82.47	49.82	32.65															3.45
24.03.2021	24.00		115.27	115.27	0.00	78.63	48.71	29.92															3.25
25.03.2021	24.00		115.48	115.48	0.00	75.90	47.77	28.13															3.20
26.03.2021	24.00		115.34	115.34	0.00	75.87	47.65	28.22															3.20
27.03.2021	24.00		113.75	113.75	0.00	75.72	47.60	28.12															3.10
28.03.2021	24.00		115.24	115.24	0.00	76.18	48.46	27.72															2.82
29.03.2021	24.00		116.08	116.08	0.00	75.24	48.51	26.73															2.75
30.03.2021	24.00		114.94	114.94	0.00	71.24	48.74	24.50															2.70
31.03.2021	24.00		112.64	112.64	0.00	70.36	45.94	24.42															2.72
01.04.2021	24.00		112.69	112.69	0.00	69.68	45.73	23.95															2.71
02.04.2021	24.00		112.41	112.41	0.00	69.57	45.43	24.14															2.75
03.04.2021	24.00		111.11	111.11	0.00	68.98	44.62	24.36															2.83
04.04.2021	24.00		112.17	112.17	0.00	69.56	45.03	25.06															2.88
05.04.2021	24.00		113.05	113.05	0.00	70.65	45.59	25.86															2.94
06.04.2021	24.00		111.46	111.46	0.00	71.47	45.61	25.86															2.99
07.04.2021	24.00		114.47	114.47	0.00	71.65	45.99	25.66															2.99
08.04.2021	24.00		115.05	115.05	0.00	71.78	45.84	25.94															2.97
09.04.2021	24.00		116.07	116.07	0.00	71.70	45.93	25.77															2.98
10.04.2021	24.00		116.11	116.11	0.00	71.47	45.87	25.60															2.98
11.04.2021	24.00		116.37	116.37	0.00	72.14	46.56	25.58															2.82
12.04.2021	24.00		119.74	119.74	0.00	70.84	47.32	23.52															2.66
13.04.2021	24.00		120.97	120.97	0.00	69.00	47.04	21.96															2.64
14.04.2021	24.00		119.58	119.58	0.00	68.48	46.40	22.08															2.53
15.04.2021	24.00		116.08	116.08	0.00	66.68	44.88	21.80															2.54
16.04.2021	24.00		117.34	117.34	0.00	66.68	45.07	21.61															2.49
17.04.2021	24.00		117.10	117.10	0.00	65.04	44.48	20.56															2.41
18.04.2021	24.00		118.79	118.79	0.00	66.82	45.83	20.99															2.48
19.04.2021	24.00		118.47	118.47	0.00	66.78	45.87	20.91															2.44
20.04.2021	24.00		118.87	118.87	0.00	66.84	46.13	20.51															2.34
21.04.2021	24.00		114.87	114.87	0.00	65.25	44.92	20.33															2.42
22.04.2021	24.00		116.13	116.13	0.00	66.56	45.69	20.87															2.84
Среднее	24.00		115.58	115.58	0.00	70.94	46.36	24.55															2.84
Итого	744.00		3583.07	3583.07	0.00																		83.04

Показания счетчиков на момент снятия данных:			
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т

Показания счетчиков на момент снятия данных:			
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 1,65 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 88,04 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: м.куб
 Объем потребленного теплоносителя Утвс.мал.



Генеральный директор
 ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное удостоверение
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации
 20