

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Отопление
23590

График: 130/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул. д. 49, лит. А

Договор: 9067.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Обслуживающая организация: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул. 51/2)

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):
Преобр. давления:

Источники: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул. 51/2)
Установленные приборы: ВКГ-7 № 208366
Вычислитель: БКГ-7 № 208366
Подводящий трубопровод (М1): ПРЭМ
Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ-32-D
Подводящий ГВС (М3):
Циркуляционный ГВС (М4):
Подпиточный трубопровод (Вп):

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до: 05.10.2021
Термопреобр.: КТСЛ-Н
КТСЛ-Н
КТСЛ-Н

Режим (схема):
Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима:
Q=M1*(t1-tнвх)-M2*(t2-tнвх)
Qот.= 0,36
Qтеп.= 0
Qгвс ср.= 0
Qгвс ср.= 0
Qгвс м.= 0

Qвент.= 0
Qгвс.= 0
Qгвс ср.= 0
Qгвс м.= 0

Qгвс м.= 0
Qгвс ср.= 0
Qгвс м.= 0

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. сут.): ТгВт:
Договорные расходы (ср. сут.): ТгВт:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021
Свент.= 0
Qтеп.= 0
Qгвс.= 0
Qгвс ср.= 0
Qгвс м.= 0

Учет ГВС (ТВ-2)
Т3 °С
Т4 °С
P3 кгс/см2
P4 кгс/см2
Qобщ Гкал

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °С	Т4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал	
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °С	T2 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2						M3 Т
23.03.2021	24.00		299.04	299.04	0.00	71.84	56.89	14.95								4.48
24.03.2021	24.00		298.84	298.84	0.00	68.19	54.78	13.41								4.02
25.03.2021	24.00		298.78	298.78	0.00	67.85	54.72	13.13								3.93
26.03.2021	24.00		298.28	298.28	0.00	65.52	53.08	12.44								3.72
27.03.2021	24.00		296.34	296.34	0.00	62.96	51.31	11.65								3.46
28.03.2021	24.00		301.08	301.08	0.00	64.34	52.67	11.67								3.52
29.03.2021	24.00		304.34	304.34	0.00	64.59	53.08	11.51								3.52
30.03.2021	24.00		301.71	301.71	0.00	64.47	52.83	11.64								3.22
31.03.2021	24.00		299.97	299.97	0.00	60.82	49.17	10.53								3.16
01.04.2021	24.00		299.25	299.25	0.00	59.70	49.17	10.53								3.01
02.04.2021	24.00		300.36	300.36	0.00	57.89	47.88	10.01								3.30
03.04.2021	24.00		300.56	300.56	0.00	60.12	49.16	10.96								3.14
04.04.2021	24.00		302.06	302.06	0.00	58.78	48.40	10.38								3.25
05.04.2021	24.00		302.15	302.15	0.00	59.50	48.77	10.73								3.19
06.04.2021	24.00		302.24	302.24	0.00	58.41	48.05	10.36								3.14
07.04.2021	24.00		301.46	301.46	0.00	58.75	48.21	10.54								3.30
08.04.2021	24.00		301.33	301.33	0.00	57.58	47.18	10.40								3.30
09.04.2021	24.00		300.94	300.94	0.00	58.90	47.95	10.95								3.38
10.04.2021	24.00		301.99	301.99	0.00	60.75	49.58	11.17								3.28
11.04.2021	24.00		301.77	301.77	0.00	60.46	49.60	10.86								2.98
12.04.2021	24.00		301.28	301.28	0.00	58.61	48.75	9.86								2.86
13.04.2021	24.00		300.86	300.86	0.00	57.80	48.32	9.48								3.01
14.04.2021	24.00		301.00	301.00	0.00	56.50	48.53	9.97								2.73
15.04.2021	24.00		299.78	299.78	0.00	54.99	45.90	9.09								2.67
16.04.2021	24.00		301.47	301.47	0.00	53.31	44.49	8.82								2.81
17.04.2021	24.00		300.60	300.60	0.00	55.52	46.19	9.33								2.79
18.04.2021	24.00		299.45	299.45	0.00	55.92	46.62	9.30								2.66
19.04.2021	24.00		302.67	302.67	0.00	54.50	45.74	8.76								2.66
20.04.2021	24.00		305.38	305.38	0.00	54.61	45.94	8.67								2.69
21.04.2021	24.00		305.03	305.03	0.00	54.74	45.94	8.80								2.69
22.04.2021	24.00		303.16	303.16	0.00	54.61	45.77	8.84								3.20
Итого	744.00		9333.17	9333.17	0.00	59.82	49.21	10.61								99.22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп.т Qвент. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общ.,
Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
0 час
0 час
0 Гкал
0 Гкал
99.22 Гкал
М.квб.

0 Гкал
0 час
0 час
0 час
0 Гкал
0 Гкал
99.22 Гкал
М.квб.

0 Гкал
0 час
0 час
0 час
0 Гкал
0 Гкал
99.22 Гкал
М.квб.

