

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 52, лит. А ИТТ1  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9069.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 28587  
 Код УУТЗ:

Отопление 150/70  
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207802  
 Вычислитель: БКГ-7 № 207802  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер: PRЭМ-32-D  
 PRЭМ-32-D  
 Схема подключения: 2-х-трубная схема

Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021  
 Термопреобр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема): ОИ: 02:  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2043  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qлет = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: Gот = 61,29  
 Gлет = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021  
 Qфакт = 0  
 Gфакт = 0

лето: Qлет = 0  
 Gлет = 0

Qгвс = 0  
 Gгвс = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодлит	T3	T4	P3	P4				
23.03.2021	24.00		85.63	85.63	0.00	82.45	49.17	33.28																2.85	
24.03.2021	24.00		86.05	86.05	0.00	78.71	48.40	30.31																2.61	
25.03.2021	24.00		85.68	85.68	0.00	75.85	47.55	28.30																2.43	
26.03.2021	24.00		85.12	85.12	0.00	75.88	47.75	28.13																2.40	
27.03.2021	24.00		84.88	84.88	0.00	75.63	47.73	27.90																2.37	
28.03.2021	24.00		85.89	85.89	0.00	76.20	48.58	27.62																2.32	
29.03.2021	24.00		86.54	86.54	0.00	75.30	48.54	26.76																2.11	
30.03.2021	24.00		85.67	85.67	0.00	71.25	46.61	24.64																2.08	
31.03.2021	24.00		84.10	84.10	0.00	70.29	45.61	24.68																2.05	
01.04.2021	24.00		84.18	84.18	0.00	69.72	45.41	24.31																2.04	
02.04.2021	24.00		84.01	84.01	0.00	69.52	45.17	24.35																2.02	
03.04.2021	24.00		83.02	83.02	0.00	68.95	44.64	24.31																2.07	
04.04.2021	24.00		83.89	83.89	0.00	69.53	44.86	24.67																2.13	
05.04.2021	24.00		84.39	84.39	0.00	70.52	45.25	25.27																2.07	
06.04.2021	23.00*		79.79	79.79	0.00	71.39	45.51	25.88																2.19	
07.04.2021	24.00		84.30	84.30	0.00	71.66	45.62	26.04																2.21	
08.04.2021	24.00		84.33	84.33	0.00	71.74	45.50	26.24																2.26	
09.04.2021	24.00		85.13	85.13	0.00	71.72	45.24	26.48																2.23	
10.04.2021	24.00		85.01	85.01	0.00	71.49	45.27	26.22																2.24	
11.04.2021	24.00		85.09	85.09	0.00	72.18	45.77	26.41																2.14	
12.04.2021	24.00		87.08	87.08	0.00	70.99	46.47	24.52																2.00	
13.04.2021	24.00		87.25	87.25	0.00	69.07	46.13	22.94																1.98	
14.04.2021	24.00		86.40	86.40	0.00	68.64	45.71	22.93																1.98	
15.04.2021	24.00		84.56	84.56	0.00	66.73	44.30	22.43																1.90	
16.04.2021	24.00		85.37	85.37	0.00	66.80	44.46	22.34																1.91	
17.04.2021	24.00		85.09	85.09	0.00	65.11	43.91	21.20																1.87	
18.04.2021	24.00		86.14	86.14	0.00	66.92	45.20	21.72																1.85	
19.04.2021	24.00		85.92	85.92	0.00	66.88	45.30	21.58																1.82	
20.04.2021	24.00		84.41	84.41	0.00	66.66	45.06	21.60																1.71	
21.04.2021	24.00		78.35	78.35	0.00	65.40	43.55	21.85																1.81	
22.04.2021	24.00		79.30	79.30	0.00	66.57	43.73	22.84																2.13	
Среднее	23.97		84.71	84.71	0.00	70.96	45.87	25.09																65.85	
Итого	743.00		2622.57	2622.57	0.00																				

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т  
 Траб, ч

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему: 1 час 0,09 Гкал  
 Объем теплотосителя извл. рассчитанный по среднему: 1 час 0 куб.м  
 Период расчета по договору: 1 час  
 Период превышения t2: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 65,94 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии общ. м.квб.  
 Объем потребленного теплотосителя Гвс извл. м.квб.

