

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2021

Телефон:

Узел учета:
Код УТЗ:

Отопление
28588

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабushкина ул., д. 52, лит. А ИТПЗ

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"
Источник: ВКТ-7 № 206496

Договор: 9069.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

2-х трубная схема

Режим (схема):
Преобр. давления:

ОП: 02:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206496

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-32-D
ПРЭМ-32-D

Gmin= 0,2

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСП-Н

КТСП-Н

Подключающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vn)

лето: QГВС=M3*(h3-hхв)

Qгех = 0

Qгех.гвс.ср = 0

Qгвс = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
зимы: Qот = 0,1462
Qгвс = 43,86
Qгвс.ср = 0

Qвент = 0
Qгех = 0
Qгех.гвс.ср = 0
Qгвс = 0
Qгвс.ср = 0
Qгвс.м = 0

Qгвс = 0
Qгвс.ср = 0
Qгвс.м = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (кв/ч)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	ккал	
23.03.2021	24.00		89,73	89,73	0,00	82,61	50,18	32,43														2,91
24.03.2021	24.00		90,20	90,20	0,00	78,80	49,21	29,59														2,57
25.03.2021	24.00		89,87	89,87	0,00	76,00	48,09	27,91														2,50
26.03.2021	24.00		89,29	89,29	0,00	76,05	48,06	27,99														2,47
27.03.2021	24.00		89,02	89,02	0,00	75,84	48,08	27,76														2,48
28.03.2021	24.00		90,09	90,09	0,00	76,37	48,82	27,55														2,43
29.03.2021	24.00		90,82	90,82	0,00	75,45	48,66	26,79														2,21
30.03.2021	24.00		89,96	89,96	0,00	71,37	46,81	24,56														2,17
31.03.2021	24.00		88,24	88,24	0,00	70,45	45,88	24,57														2,14
01.04.2021	24.00		88,32	88,32	0,00	69,84	45,58	24,26														2,14
02.04.2021	24.00		88,13	88,13	0,00	69,68	45,39	24,29														2,12
03.04.2021	24.00		87,15	87,15	0,00	69,11	44,73	24,38														2,18
04.04.2021	24.00		88,05	88,05	0,00	69,67	44,90	24,77														2,23
05.04.2021	24.00		88,61	88,61	0,00	70,70	45,52	25,18														2,26
06.04.2021	24.00		87,38	87,38	0,00	71,57	45,72	25,85														2,29
07.04.2021	24.00		88,43	88,43	0,00	71,85	46,01	25,84														2,31
08.04.2021	24.00		88,59	88,59	0,00	71,88	45,83	26,05														2,33
09.04.2021	24.00		89,49	89,49	0,00	71,79	45,78	26,01														2,30
10.04.2021	24.00		89,15	89,15	0,00	71,65	45,87	25,78														2,31
11.04.2021	24.00		89,28	89,28	0,00	72,35	46,45	25,90														2,21
12.04.2021	24.00		91,43	91,43	0,00	71,13	46,94	24,19														2,09
13.04.2021	24.00		91,62	91,62	0,00	69,21	46,41	22,80														2,07
14.04.2021	24.00		90,71	90,71	0,00	68,73	45,90	22,83														1,99
15.04.2021	24.00		88,75	88,75	0,00	66,87	44,52	22,35														2,00
16.04.2021	24.00		89,67	89,67	0,00	66,88	44,58	22,30														1,98
17.04.2021	24.00		89,50	89,50	0,00	65,21	43,95	21,26														1,90
18.04.2021	24.00		90,56	90,56	0,00	67,03	45,19	21,84														1,97
19.04.2021	24.00		90,30	90,30	0,00	66,99	45,22	21,77														1,95
20.04.2021	24.00		90,65	90,65	0,00	66,83	45,32	21,51														1,87
21.04.2021	24.00		88,19	88,19	0,00	65,52	44,35	21,17														1,95
22.04.2021	24.00		89,19	89,19	0,00	66,74	44,88	21,86														2,22
Среднее	24.00		89,37	89,37	0,00	71,10	46,22	24,88														68,94
Итого	744,00		2770,37	2770,37	0,00																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vn, т		Общ, ккал	
Дата	время																

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 68,94 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 68,94 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.: м.куб.

