

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Телефон:

Узел учета: 23691
Общий график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 60, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8999.038.1
 Стронт. адрес: Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Источник: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Установка прибора: ВКТ-7 № 208237
 Вычислитель: расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)

См1= 0,1
 См2= 0,1
 См3= 0,067
 См4= 45
 См5= 45
 См6= 30

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления: ОЛ: 17; МП: 17;

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв) лето: Qгвс=M3*(t3-tнв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Qср = 0,3561 Qвент = 0 Qгвс = 0,0063 Qгвс ср = 0,0607
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Тб/сут.: Qср.сут = 106,83 Qвент.сут = 0 Qгвс.сут = 2,52 Qгвс ср.сут = 24,28
 Договорные расходы (ср. сут.): Тб/сут.: Qср.сут = 106,83 Qвент.сут = 0 Qгвс.сут = 2,52 Qгвс ср.сут = 24,28

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ			
			Т	М1	М2	DM	Т1	Т2	DT	P1	P2	М3	М4	DM						М3	М4	DM
23.03.2021	24.00	*	134,22	120,57	13,65	81,88	48,43	33,45	11,13	11,13	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	81,33	77,63	4,83	5,15
24.03.2021	24.00	*	136,24	121,68	14,56	78,03	47,68	30,35	11,90	11,90	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	75,08	75,08	4,52	4,52
25.03.2021	24.00	*	135,16	121,22	13,94	75,34	46,71	28,63	11,82	11,82	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	12,13	74,87	74,87	4,42	4,42
26.03.2021	24.00	*	132,93	120,14	12,79	75,32	46,55	28,77	10,80	10,80	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	74,82	74,82	4,36	4,36
27.03.2021	24.00	*	132,94	120,36	12,58	74,94	46,53	28,41	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	75,40	75,40	4,68	4,68
28.03.2021	24.00	*	138,16	121,33	16,83	75,55	47,46	28,09	14,63	14,63	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	74,07	74,07	4,32	4,32
29.03.2021	24.00	*	135,79	122,63	13,16	74,59	47,41	27,18	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	70,57	70,57	3,96	3,96
30.03.2021	24.00	*	134,45	121,53	12,92	70,71	45,62	25,09	11,36	11,36	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	69,73	69,73	3,90	3,90
31.03.2021	24.00	*	132,08	119,07	13,01	69,85	44,74	25,11	11,31	11,31	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	68,70	68,70	3,84	3,84
01.04.2021	24.00	*	133,11	118,61	14,50	69,14	44,45	24,69	11,48	11,48	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	11,71	68,77	68,77	3,79	3,79
02.04.2021	24.00	*	132,08	119,09	12,99	69,05	44,36	24,69	11,28	11,28	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	68,17	68,17	3,84	3,84
03.04.2021	24.00	*	130,44	117,71	12,73	68,50	44,41	24,79	11,83	11,83	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	70,94	70,94	4,12	4,12
04.04.2021	24.00	*	133,06	119,81	13,25	70,13	44,45	25,10	11,60	11,60	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84	69,95	69,95	4,09	4,09
05.04.2021	24.00	*	131,66	118,19	13,47	69,05	44,55	26,59	11,83	11,83	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	70,56	70,56	4,06	4,06
06.04.2021	24.00	*	131,66	118,67	12,60	71,14	44,55	26,59	11,66	11,66	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	70,94	70,94	4,12	4,12
07.04.2021	24.00	*	131,35	118,18	13,17	71,35	44,46	26,82	11,17	11,17	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	70,91	70,91	4,13	4,13
08.04.2021	24.00	*	132,73	119,86	12,87	71,28	44,46	26,82	11,32	11,32	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57	70,72	70,72	4,11	4,11
09.04.2021	24.00	*	133,05	120,06	12,99	71,06	44,53	26,53	11,37	11,37	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	71,47	71,47	4,28	4,28
10.04.2021	24.00	*	134,68	119,35	15,33	71,73	45,76	24,47	11,29	11,29	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53	69,50	69,50	3,91	3,91
11.04.2021	24.00	*	135,68	122,82	12,86	68,55	45,42	23,13	10,82	10,82	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	67,25	67,25	3,70	3,70
12.04.2021	24.00	*	134,80	122,03	12,77	68,03	44,93	23,10	10,82	10,82	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	66,05	66,05	3,67	3,67
13.04.2021	24.00	*	135,94	121,27	14,67	68,03	44,93	23,10	12,46	12,46	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	66,05	66,05	3,59	3,59
14.04.2021	24.00	*	133,04	118,50	14,54	66,35	43,71	22,83	11,54	11,54	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	65,94	65,94	3,45	3,45
15.04.2021	24.00	*	133,39	120,29	13,10	66,35	43,71	22,83	11,54	11,54	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	64,86	64,86	3,45	3,45
16.04.2021	24.00	*	133,62	120,04	13,58	66,54	44,82	21,72	12,95	12,95	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	66,52	66,52	3,46	3,46
17.04.2021	24.00	*	136,93	120,58	16,35	66,50	44,87	21,63	12,61	12,61	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	66,45	66,45	3,56	3,56
18.04.2021	24.00	*	135,07	121,91	14,16	66,38	44,95	21,43	11,41	11,41	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62	64,54	64,54	3,44	3,44
19.04.2021	24.00	*	134,41	121,53	12,88	64,99	43,56	22,32	12,26	12,26	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	66,10	66,10	3,58	3,58
20.04.2021	24.00	*	132,42	118,73	13,69	64,99	43,56	22,32	11,77	11,77	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	70,16	70,16	4,02	4,02
21.04.2021	24.00	*	133,70	120,33	13,37	66,26	43,94	22,32	11,89	11,89	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	70,16	70,16	4,02	4,02
22.04.2021	24.00	*	133,85	120,10	13,74	70,47	45,11	25,36	11,89	11,89	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	70,16	70,16	4,02	4,02
Среднее	744,00		133,85	120,10	13,74	70,47	45,11	25,36	11,89	11,89	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	12,14	70,16	70,16	4,02	4,02
Итого	744,00		4149,20	3723,19	426,01				368,50	368,50	376,45	376,45	376,45	376,45	376,45	376,45	376,45	376,45			124,49	124,49

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Ул. доп. учета	Qобщ, Ккал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2: 1,65 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,7 Ккал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 123,79 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 376,45 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Кал Кал
куб.м куб.м

Ул. доп. учета №2 Невского района
 Общество с ограниченной ответственностью
 "Жилкомсервис "Солнечный"
 Санкт-Петербург

Ул. «ТЭК СПб»
 Филиал «Учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное/Управление
 ОУЧЕТ ПРИНУД.
 20

Представитель теплонаблюдательной организации