

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2021

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д.72, лит.В**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 72, лит. В**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"**

Договор: **29876.046.6**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭЗ:

Общи
 87678

График: 150770

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 207206** Часовые и ступоч. архивы в файлах:
 Вычислитель: **расходомер:**
 Подходящий трубопровод (М1) **ПРЭМ-40-В1**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-40-В1**
 Подходящий ГВС (М3) **ПРЭМ-32-С1**
 Подключающий ГВС (М4)
 Подключающий ГВС (М4)
 Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1 \cdot (t_1 - t_{нв}) - M2 \cdot (t_2 - t_{нв})$
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: **лето:** $Q_{гвс} = M3 \cdot (t_3 - t_{нв})$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Зимой:** $Q_{от} = 0,327$ $Q_{гвс} = 0$
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: **Гор:** $98,1$ $Q_{гвс\ ср} = 0$

Эквивалентная тепловая мощность: **Гкал/сут. = 98,1**
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021
 Гкал/сут. = **0**
 Гкал/сут. = **0**
 Гкал/сут. = **0**

2-х трубная схема
 03.12.2021
 Термореобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н
 Режим (схема):
 Преобр. давления:
0,1868
0,0849
33,96 Гкал/см²

| Дата | Ti | Hc | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021 | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Общи Гкал | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---|----|----|----|---------------------|---------|--------|------------|--------------|---------|----|----|----|----|--|------|--------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | R1 | R2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dV (элев.) | | Уплотит | T3 | T4 | R3 | R4 | | | |
| 23.03.2021 | 24.00 | | 133,03 | 117,55 | 15,48 | 83,07 | 50,30 | 32,77 | | | | | 137,13 | 118,98 | 18,15 | | | | | | | | | 5,14 | |
| 24.03.2021 | 24.00 | | 134,80 | 118,97 | 15,83 | 79,10 | 49,45 | 29,65 | | | | | 138,62 | 120,34 | 18,28 | | | | | | | | | | 4,78 |
| 25.03.2021 | 24.00 | | 135,54 | 118,59 | 16,95 | 76,52 | 48,29 | 28,23 | | | | | 139,13 | 119,86 | 19,27 | | | | | | | | | | 4,65 |
| 26.03.2021 | 24.00 | | 134,61 | 117,48 | 17,13 | 76,51 | 47,96 | 28,55 | | | | | 138,16 | 118,70 | 19,46 | | | | | | | | | | 4,67 |
| 27.03.2021 | 24.00 | | 135,76 | 117,70 | 18,06 | 76,42 | 47,89 | 28,53 | | | | | 139,35 | 119,02 | 20,33 | | | | | | | | | | 4,74 |
| 28.03.2021 | 24.00 | | 137,38 | 119,46 | 17,92 | 76,79 | 48,63 | 28,16 | | | | | 141,02 | 120,79 | 20,23 | | | | | | | | | | 4,64 |
| 29.03.2021 | 24.00 | | 138,57 | 120,53 | 18,04 | 75,63 | 48,51 | 27,12 | | | | | 142,13 | 121,90 | 20,23 | | | | | | | | | | 4,18 |
| 30.03.2021 | 24.00 | | 135,42 | 118,99 | 16,43 | 71,76 | 46,60 | 25,16 | | | | | 138,59 | 120,19 | 18,40 | | | | | | | | | | 4,22 |
| 31.03.2021 | 24.00 | | 133,73 | 116,13 | 17,60 | 70,99 | 45,39 | 25,60 | | | | | 136,99 | 117,33 | 19,48 | | | | | | | | | | 4,18 |
| 01.04.2021 | 24.00 | | 134,77 | 116,03 | 18,74 | 70,12 | 44,85 | 25,27 | | | | | 137,77 | 117,16 | 20,61 | | | | | | | | | | 4,19 |
| 02.04.2021 | 24.00 | | 133,27 | 114,97 | 18,30 | 69,56 | 44,15 | 25,41 | | | | | 136,23 | 116,02 | 20,21 | | | | | | | | | | 4,36 |
| 03.04.2021 | 24.00 | | 136,14 | 116,07 | 20,07 | 70,13 | 44,68 | 25,45 | | | | | 139,20 | 117,23 | 21,97 | | | | | | | | | | 4,27 |
| 04.04.2021 | 24.00 | | 134,25 | 116,98 | 17,27 | 71,37 | 45,46 | 25,91 | | | | | 137,38 | 118,18 | 19,20 | | | | | | | | | | 4,40 |
| 05.04.2021 | 24.00 | | 134,10 | 115,41 | 18,69 | 72,09 | 45,61 | 26,48 | | | | | 137,27 | 116,58 | 20,69 | | | | | | | | | | 4,40 |
| 06.04.2021 | 24.00 | | 134,32 | 116,12 | 18,20 | 72,27 | 45,68 | 26,59 | | | | | 137,66 | 117,36 | 20,30 | | | | | | | | | | 4,46 |
| 07.04.2021 | 24.00 | | 134,44 | 116,18 | 18,26 | 72,49 | 45,51 | 26,98 | | | | | 131,67 | 118,38 | 13,29 | | | | | | | | | | 4,19 |
| 08.04.2021 | 23.00* | | 128,61 | 112,24 | 16,37 | 72,30 | 45,54 | 26,76 | | | | | 140,54 | 118,73 | 21,81 | | | | | | | | | | 4,53 |
| 09.04.2021 | 24.00 | | 137,26 | 117,53 | 19,73 | 72,16 | 45,78 | 26,38 | | | | | 140,23 | 118,82 | 21,41 | | | | | | | | | | 4,54 |
| 10.04.2021 | 24.00 | | 136,93 | 117,62 | 19,31 | 72,83 | 46,22 | 26,61 | | | | | 141,25 | 121,21 | 20,04 | | | | | | | | | | 4,18 |
| 11.04.2021 | 24.00 | | 138,05 | 119,97 | 18,08 | 71,31 | 47,22 | 24,09 | | | | | 140,04 | 120,75 | 19,29 | | | | | | | | | | 4,02 |
| 12.04.2021 | 24.00 | | 138,05 | 119,97 | 18,08 | 71,31 | 47,22 | 24,09 | | | | | 140,04 | 120,75 | 19,29 | | | | | | | | | | 4,06 |
| 13.04.2021 | 24.00 | | 136,98 | 119,55 | 17,43 | 69,68 | 46,26 | 23,42 | | | | | 139,79 | 120,06 | 19,73 | | | | | | | | | | 3,99 |
| 14.04.2021 | 24.00 | | 136,98 | 119,55 | 17,43 | 69,68 | 46,26 | 23,42 | | | | | 139,79 | 120,06 | 19,73 | | | | | | | | | | 3,84 |
| 15.04.2021 | 24.00 | | 135,70 | 118,83 | 16,87 | 67,28 | 43,99 | 23,29 | | | | | 137,82 | 117,91 | 20,61 | | | | | | | | | | 3,99 |
| 16.04.2021 | 24.00 | | 135,01 | 117,17 | 17,84 | 67,19 | 44,64 | 22,55 | | | | | 138,70 | 118,31 | 19,51 | | | | | | | | | | 3,84 |
| 17.04.2021 | 24.00 | | 135,98 | 117,04 | 18,94 | 65,71 | 44,40 | 21,31 | | | | | 138,70 | 118,13 | 20,57 | | | | | | | | | | 4,00 |
| 18.04.2021 | 24.00 | | 139,27 | 118,20 | 21,07 | 67,46 | 45,66 | 21,80 | | | | | 142,19 | 119,40 | 22,79 | | | | | | | | | | 3,84 |
| 19.04.2021 | 24.00 | | 136,73 | 117,77 | 18,96 | 67,42 | 45,66 | 21,76 | | | | | 139,60 | 118,97 | 20,63 | | | | | | | | | | 3,84 |
| 20.04.2021 | 24.00 | | 136,48 | 118,36 | 18,12 | 67,33 | 45,43 | 21,90 | | | | | 139,32 | 119,52 | 19,80 | | | | | | | | | | 3,79 |
| 21.04.2021 | 24.00 | | 134,50 | 115,07 | 19,43 | 65,69 | 43,88 | 21,81 | | | | | 137,21 | 116,14 | 21,07 | | | | | | | | | | 3,79 |
| 22.04.2021 | 24.00 | | 136,52 | 116,53 | 19,99 | 67,24 | 44,50 | 22,74 | | | | | 139,36 | 117,61 | 21,75 | | | | | | | | | | 4,00 |
| Среднее | 23,97 | | 135,63 | 117,45 | 18,18 | 71,53 | 46,07 | 25,46 | | | | | 138,81 | 118,81 | 19,99 | | | | | | | | | | 4,29 |
| Итого | 743,00 | | 4198,94 | 3636,16 | 562,78 | | | | | | | | 4297,21 | 3678,25 | 618,96 | | | | | | | | | | 132,82 |

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Упл. Гкал; Абонент; Траб. ч

Количество тепловой энергии ОООш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
1,65 °C
0,93 Гкал

Что к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ОООш, **132,07 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл., **619,81 м.куб.**

1 час
 1 час
 час
0,18 Гкал
0,85 куб.м

