

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабужина ул, д. 73 ИТП
 Обслуживающая организация:

Договор: 9090.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЗ:

Общий
 24477

График: 149/70

Источник: котельная 2 Невская
 Установленные приборы: ВК-7 № 208340
 Вычислитель: БК-7 № 208340
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1

Схема подключения:
 Приборы УТЗ поверены до:

2-х трубная схема
 Gmax= 30
 KTCП-Н
 KTCП-Н
 TСП-Н

03.12.2021
 Термопреобр.:
 KTCП-Н
 KTCП-Н
 TСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Qгвс.ср = 0,2557
 Qгвс.ср = 0,0579
 Qгвс.ср = 23,16 ГВтс.М=

Расчетные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут.:

Q=M1*(t1-tвх)-M2*(t2-tвх)
 Qот = 0,2141
 Qот = 65,043
 Qгвс.ср = 0,2557
 Qгвс.ср = 0,0579
 Qгвс.ср = 23,16 ГВтс.М=

Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0,2557
 Qгвс.ср = 0,0579
 Qгвс.ср = 23,16 ГВтс.М=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3		P4
23.03.2021	24.00		131,45	122,05	9,40	81,37	56,41	24,96	24,96	0,00	9,37	9,37	6,65	9,65	9,65	80,74	80,74					3,82
24.03.2021	24.00*		131,69	124,02	7,67	77,42	54,89	22,53	22,53	0,00	7,71	7,71	7,91	7,91	7,91	76,76	76,76					3,39
25.03.2021	24.00*		133,92	124,53	9,39	74,35	53,45	20,90	20,90	0,00	9,50	9,50	9,71	9,71	9,71	73,91	73,91					3,31
26.03.2021	24.00		132,34	123,83	8,51	72,77	52,59	20,18	20,18	0,00	8,57	8,57	8,80	8,80	8,80	72,20	72,20					3,12
27.03.2021	24.00*		132,62	124,38	8,24	71,62	52,09	19,53	19,53	0,00	8,27	8,27	8,48	8,48	8,48	71,25	71,25					3,02
28.03.2021	24.00*		134,76	124,53	10,23	71,34	52,19	19,15	19,15	0,00	10,41	10,41	10,66	10,66	10,66	71,13	71,13					3,12
29.03.2021	24.00*		133,28	124,78	8,50	70,43	51,69	18,74	18,74	0,00	8,65	8,65	8,85	8,85	8,85	69,74	69,74					2,78
30.03.2021	24.00*		131,33	124,56	6,77	69,58	51,07	18,51	18,51	0,00	7,03	7,03	7,18	7,18	7,18	68,15	68,15					2,78
31.03.2021	24.00*		130,34	123,18	7,16	69,10	50,57	18,53	18,53	0,00	7,34	7,34	7,52	7,52	7,52	68,61	68,61					2,91
01.04.2021	24.00*		131,86	123,44	8,42	69,73	50,94	18,79	18,79	0,00	8,61	8,61	8,81	8,81	8,81	69,38	69,38					2,91
02.04.2021	24.00*		130,31	123,96	6,35	69,27	50,80	18,47	18,47	0,00	6,56	6,56	6,71	6,71	6,71	68,12	68,12					2,73
03.04.2021	24.00*		126,35	119,10	7,25	69,57	50,87	18,70	18,70	0,00	8,19	8,19	8,38	8,38	8,38	69,12	69,12					2,88
04.04.2021	24.00*		131,97	123,51	8,46	69,18	50,59	18,59	18,59	0,00	8,56	8,56	8,73	8,73	8,73	68,85	68,85					2,88
05.04.2021	24.00*		132,16	124,52	7,64	69,47	50,75	18,72	18,72	0,00	7,64	7,64	7,83	7,83	7,83	68,89	68,89					2,89
06.04.2021	24.00*		130,97	122,84	8,13	69,22	50,33	18,89	18,89	0,00	8,16	8,16	8,35	8,35	8,35	69,19	69,19					2,94
07.04.2021	24.00*		131,80	122,95	8,85	69,47	50,56	18,91	18,91	0,00	8,89	8,89	9,10	9,10	9,10	68,95	68,95					2,82
08.04.2021	24.00*		129,99	121,57	8,42	69,38	51,05	18,33	18,33	0,00	7,93	7,93	8,12	8,12	8,12	68,24	68,24					2,91
09.04.2021	24.00*		131,32	123,59	7,73	69,89	50,72	19,17	19,17	0,00	8,05	8,05	8,24	8,24	8,24	69,16	69,16					3,02
10.04.2021	24.00*		133,65	124,32	9,33	69,63	50,61	18,56	18,56	0,00	9,67	9,67	9,88	9,88	9,88	69,25	69,25					3,00
11.04.2021	24.00*		134,41	124,53	9,88	69,59	51,03	18,56	18,56	0,00	10,09	10,09	10,30	10,30	10,30	69,25	69,25					2,70
12.04.2021	24.00*		133,08	126,61	6,47	69,89	52,16	17,73	17,73	0,00	6,59	6,59	6,74	6,74	6,74	68,92	68,92					2,70
13.04.2021	24.00		132,51	125,64	6,87	69,36	51,85	17,51	17,51	0,00	6,92	6,92	7,07	7,07	7,07	68,92	68,92					2,82
14.04.2021	24.00*		134,74	126,91	7,83	69,75	51,82	17,93	17,93	0,00	7,94	7,94	8,13	8,13	8,13	69,77	69,77					2,82
15.04.2021	24.00*		96,19	94,38	1,81	82,67	54,84	27,83	27,83	0,00	1,75	1,75	1,80	1,80	1,80	77,02	77,02					2,78
16.04.2021	24.00*		108,56	102,43	6,13	68,66	49,14	19,52	19,52	0,00	6,03	6,03	6,17	6,17	6,17	69,19	69,19					2,42
17.04.2021	24.00*		109,17	101,33	7,64	69,69	49,82	19,87	19,87	0,00	7,70	7,70	7,88	7,88	7,88	69,31	69,31					2,52
18.04.2021	24.00*		108,35	100,57	7,78	69,32	49,75	19,46	19,46	0,00	7,94	7,94	8,13	8,13	8,13	69,00	69,00					2,52
19.04.2021	24.00*		108,35	100,57	7,78	69,32	49,75	19,46	19,46	0,00	7,92	7,92	8,08	8,08	8,08	69,05	69,05					2,51
20.04.2021	24.00*		106,47	100,52	7,95	69,47	49,85	19,62	19,62	0,00	8,04	8,04	8,23	8,23	8,23	69,23	69,23					2,53
21.04.2021	24.00*		106,93	99,73	6,97	68,94	49,34	19,60	19,60	0,00	7,10	7,10	7,27	7,27	7,27	68,61	68,61					2,44
22.04.2021	24.00*		106,56	98,96	7,60	69,04	49,21	19,83	19,83	0,00	7,69	7,69	7,89	7,89	7,89	69,11	69,11					2,49
Среднее	24.00		125,48	117,70	7,78	70,92	51,31	19,60	19,60	0,00	7,90	7,90	8,08	8,08	8,08	70,40	70,40					2,85
Итого	744,00		3889,82	3648,57	241,25						244,82	244,82	250,60	250,60	250,60							88,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии ОбщД, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Увлг, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ОбщД:
 Объем потребленного теплоносителя Увлг изл.

1,68 °C
 88,01 Гкал
 250,6 м.куб.
 0 час
 0 час
 0 час
 0,41 Гкал
 Гкал
 куб.м

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Представитель теплоснабжающей организации
 «ОТЧЕТ ЦИЛИНТ»
 20 г.