Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 79 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9246.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 79
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 150\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2204
Подающ.тр.(M1):
Обратн.тр.(M2):
тр-д. ГВС(M3):
тр.цирк.ГВС(M4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 79_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):

расходомер:	Питерфлоу	Gmin= 0.04	Gmax= 6	
расходомер:	Питерфлоу	Gmin= 0.04	Gmax= 6	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	
расходомер:		Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 17,3
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.="Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} "Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2021	24,00	-	79,63	80,32	-0,69	78,43	55,78	22,65	7,00	4,20														1,54
24.03.2021	24,00	-	79,63	80,32	-0,69	73,89	53,83	20,06	7,00	4,20														1,54
25.03.2021	24,00	-	79,63	80,32	-0,69	73,38	53,42	19,96	6,02	4,31														1,55
26.03.2021	24,00	-	79,39	80,09	-0,70	73,08	53,09	19,99	6,02	4,35														1,54
27.03.2021	24,00	-	79,30	79,98	-0,68	72,67	52,87	19,80	6,04	4,37														1,54
28.03.2021	24,00	-	80,22	80,90	-0,68	73,42	53,82	19,60	6,05	4,33														1,49
29.03.2021	24,00	-	80,85	81,52	-0,67	72,63	53,75	18,88	6,09	4,34														1,35
30.03.2021	24,00	-	80,44	81,07	-0,63	68,79	51,66	17,13	6,09	4,38														1,32
31.03.2021	24,00	-	78,82	79,43	-0,61	67,80	50,62	17,18	6,05	4,41														1,32
01.04.2021	24,00	-	78,91	79,51	-0,60	67,32	50,27	17,05	6,07	4,42														1,32
02.04.2021	24,00	-	78,91	79,51	-0,60	67,00	49,97	17,04	6,06	4,41														1,31
03.04.2021	24,00	-	78,12	78,70	-0,59	66,45	49,35	17,11	6,04	4,44														1,34
04.04.2021	24,00	-	78,87	79,46	-0,59	66,97	49,61	17,36	6,07	4,43														1,37
05.04.2021	24,00	-	79,43	80,03	-0,60	67,69	50,14	17,55	6,06	4,40														1,39
06.04.2021	24,00	-	78,43	79,02	-0,59	68,68	50,65	18,03	6,03	4,41														1,40
07.04.2021	24,00	-	78,83	79,42	-0,59	68,98	50,81	18,17	6,05	4,40														1,41
08.04.2021	24,00	-	77,27	77,85	-0,58	68,99	50,40	18,59	6,05	4,41														1,41
09.04.2021	24,00	-	77,51	78,10	-0,58	69,06	50,50	18,56	6,09	4,40														1,39
10.04.2021	24,00	-	77,71	78,29	-0,58	68,78	50,50	18,28	6,09	4,38														1,40
11.04.2021	24,00	-	77,70	78,27	-0,57	69,37	51,02	18,35	6,07	4,36														1,33
12.04.2021	24,00	-	79,44	80,00	-0,56	68,52	51,43	17,09	6,12	4,32														1,25
13.04.2021	24,00	-	79,52	80,05	-0,53	66,59	50,60	15,99	6,12	4,32														1,26
14.04.2021	24,00	-	78,86	79,36	-0,50	66,39	50,13	16,27	6,12	4,36														1,21
15.04.2021	24,00	-	77,42	77,90	-0,48	64,33	48,35	15,98	6,08	4,40														1,23
16.04.2021	24,00	-	78,10	78,58	-0,48	64,47	48,48	15,99	6,10	4,38														1,16
17.04.2021	24,00	-	78,10	78,57	-0,46	62,77	47,70	15,07	6,11	4,39														1,20
18.04.2021	24,00	-	79,07	79,55	-0,48	64,51	49,01	15,50	6,12	4,35														1,19
19.04.2021	24,00	-	78,82	79,29	-0,47	64,41	49,03	15,38	6,09	4,34														1,18
20.04.2021	24,00	-	79,12	79,59	-0,46	64,21	48,99	15,23	6,13	4,36														1,14
21.04.2021	24,00	-	77,44	77,88	-0,44	63,25	48,21	15,04	6,08	4,40														1,19
22.04.2021	24,00	-	78,23	78,68	-0,45	64,01	48,58	15,44	6,12	4,39														1,35
Среднее	24,00	-	78,83	79,40	-0,58	68,29	50,73	17,56	6,14	4,37														41,78
Итого	744,00		2443,68	2461,54	-17,86																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **41,78** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/

Общества с ограниченной ответственностью "Жилищный сервис №2 Адмиралтейского района" Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.