Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Телефон:
Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28526**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9248.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **26.12.2021**
график: **150/70**
Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207779**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2384** Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **71,52** Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2021		*																				
24.03.2021		*																				
25.03.2021		*																				
26.03.2021		*																				
27.03.2021		*																				
28.03.2021		*																				
29.03.2021		*																				
30.03.2021		*																				
31.03.2021		*																				
01.04.2021		*																				
02.04.2021		*																				
03.04.2021		*																				
04.04.2021		*																				
05.04.2021		*																				
06.04.2021		*																				
07.04.2021		*																				
08.04.2021		*																				
09.04.2021		*																				
10.04.2021		*																				
11.04.2021		*																				
12.04.2021		*																				
13.04.2021		*																				
14.04.2021		*																				
15.04.2021	13,00	*	55,77	55,77	0,00	65,43	45,80	19,63														1,10
16.04.2021	24,00		103,71	103,71	0,00	65,20	45,82	19,38														2,01
17.04.2021	24,00		103,49	103,49	0,00	63,57	45,14	18,43														1,91
18.04.2021	24,00		104,74	104,74	0,00	65,28	46,27	19,01														1,99
19.04.2021	24,00		104,57	104,57	0,00	65,20	46,56	18,64														1,95
20.04.2021	24,00		104,88	104,88	0,00	65,04	46,66	18,38														1,93
21.04.2021	24,00		102,13	102,13	0,00	63,91	45,62	18,29														1,87
22.04.2021	24,00		103,44	103,44	0,00	64,91	46,50	18,41														1,91
Среднее	22,63		103,79	103,79	0,00	64,82	46,05	18,77														1,95
Итого	**181,00**		**782,73**	**782,73**	**0,00**																	**14,67**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	563 час	49,23 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	563 час	0 куб.м
Период расчета по договору:	час	
Период превышения t2:		
Корректировка на температуру холодной воды	1,65 °C	0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):		
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	63,9 Гкал	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.	

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_______________ /_______________/

Представитель теплоснабжающей организации
«___» ___ /_______________/ ___20___ г.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ