Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 9245.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 83-1 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 83-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 83-1_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2069 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024 | Тхв, гр.С= 17,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin=	Gmax= 15	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2		M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2021	24,00	-	71,78	71,54	0,24	79,99	51,89	28,10	6,24	4,19													2,03
24.03.2021	24,00	-	71,41	71,15	0,27	76,72	50,92	25,80	6,22	4,20													1,86
25.03.2021	24,00	-	70,99	70,70	0,29	73,81	49,58	24,23	6,20	4,20													1,74
26.03.2021	24,00	-	70,57	70,29	0,28	73,81	49,46	24,36	6,18	4,20													1,73
27.03.2021	24,00	-	70,40	70,13	0,27	73,40	49,28	24,13	6,19	4,21													1,71
28.03.2021	24,00	-	71,29	71,02	0,27	74,13	50,19	23,94	6,20	4,17													1,72
29.03.2021	24,00	-	71,83	71,55	0,27	73,34	49,95	23,38	6,24	4,19													1,70
30.03.2021	24,00	-	71,31	71,01	0,29	69,45	47,95	21,50	6,24	4,22													1,55
31.03.2021	24,00	-	69,89	69,60	0,29	68,45	46,97	21,49	6,19	4,25													1,52
01.04.2021	24,00	-	69,96	69,67	0,29	67,97	46,71	21,27	6,21	4,27													1,50
02.04.2021	24,00	-	69,87	69,59	0,28	67,66	46,43	21,23	6,20	4,26													1,50
03.04.2021	24,00	-	69,06	68,78	0,28	67,12	45,81	21,31	6,18	4,28													1,49
04.04.2021	24,00	-	69,75	69,48	0,27	67,65	46,14	21,51	6,21	4,27													1,51
05.04.2021	24,00	-	70,21	69,94	0,27	68,40	46,58	21,82	6,20	4,24													1,55
06.04.2021	24,00	-	69,29	69,03	0,26	69,40	46,88	22,53	6,16	4,26													1,57
07.04.2021	24,00	-	69,95	69,70	0,25	69,68	47,00	22,68	6,19	4,25													1,60
08.04.2021	24,00	-	69,88	69,63	0,25	69,70	46,92	22,78	6,19	4,25													1,60
09.04.2021	24,00	-	70,61	70,37	0,24	69,79	47,04	22,75	6,23	4,24													1,62
10.04.2021	24,00	-	70,74	70,50	0,24	69,52	47,11	22,40	6,22	4,23													1,60
11.04.2021	24,00	-	70,74	70,51	0,23	70,09	47,47	22,62	6,19	4,21													1,61
12.04.2021	24,00	-	72,39	72,15	0,25	69,18	48,02	21,16	6,25	4,17													1,55
13.04.2021	24,00	-	72,47	72,21	0,26	67,22	47,51	19,71	6,25	4,17													1,44
14.04.2021	24,00	-	71,80	71,55	0,26	67,03	47,13	19,90	6,26	4,21													1,44
15.04.2021	24,00	-	70,36	70,10	0,26	64,99	45,57	19,42	6,21	4,24													1,38
16.04.2021	24,00	-	70,98	70,72	0,26	65,11	45,66	19,45	6,23	4,23													1,39
17.04.2021	24,00	-	70,95	70,68	0,27	63,39	44,98	18,41	6,23	4,23													1,32
18.04.2021	24,00	-	71,80	71,55	0,26	65,14	46,14	19,00	6,25	4,20													1,38
19.04.2021	24,00	-	71,65	71,39	0,26	65,03	46,13	18,91	6,22	4,19													1,37
20.04.2021	24,00	-	71,90	71,64	0,26	64,83	45,93	18,91	6,26	4,21													1,37
21.04.2021	24,00	-	70,23	69,97	0,26	63,87	45,21	18,66	6,20	4,25													1,32
22.04.2021	24,00	-	70,88	70,63	0,25	64,66	45,70	18,96	6,24	4,24													1,36
Среднее	24,00	-	70,80	70,54	0,26	69,05	47,36	21,69	6,22	4,22													1,55
Итого	744,00		2194,91	2186,76	8,15																		48,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **48,01** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный комплекс №2 Невского района Санкт-Петербурга»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.