

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Телефон:

Узел учета: 82900
Код УТЭ: 147/71

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 1, лит. А
Адрес: Елизарова пр-кт, д. 1, лит. А

Обслуживающая организация:

Котельная 1 Невская

Часовые и суточ. архивы в файлах:

Установленные приборы: БКТ-7 № 207226

Вычислитель: Подводящий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подводящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср. сут.), Гт/сут:

Договор: 27610.046.6
Стройт. адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
Термопреобр.: КТСНН
КТСНН

Режим (схема):
Преобр. давления:

зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)

лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)

Qот = 0,241 Qгвс = 0
Qот.ср = 0 Qгвс.ср = 0
Gот = 76,1053 Gгвс = 0
Gот.ср = 0 Gгвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Qобщ Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уподпит	T3	T4	P3	P4						
23.03.2021	24.00		109,78	109,78	0,00	75,81	44,45	31,36															3,45				
24.03.2021	24.00		109,83	109,83	0,00	71,58	43,54	28,04															3,08				
25.03.2021	24.00		111,17	111,17	0,00	69,13	43,00	26,13															2,90				
26.03.2021	24.00		110,57	110,57	0,00	68,05	42,26	25,79															2,85				
27.03.2021	24.00		110,77	110,77	0,00	66,83	41,98	24,85															2,75				
28.03.2021	24.00		111,52	111,52	0,00	66,80	42,32	24,48															2,73				
29.03.2021	24.00		111,49	111,49	0,00	65,90	42,24	23,66															2,64				
30.03.2021	24.00		111,01	111,01	0,00	65,19	42,11	23,08															2,56				
31.03.2021	24.00		110,63	110,63	0,00	64,24	41,55	22,69															2,51				
01.04.2021	24.00		110,58	110,58	0,00	64,25	41,58	22,67															2,54				
02.04.2021	24.00		110,88	110,88	0,00	64,98	41,82	22,86															2,59				
03.04.2021	24.00		110,53	110,53	0,00	64,93	41,45	23,48															2,57				
04.04.2021	24.00		110,44	110,44	0,00	64,55	41,29	23,26															2,59				
05.04.2021	24.00		110,99	110,99	0,00	64,37	41,04	23,33															2,59				
06.04.2021	24.00		110,98	110,98	0,00	64,71	41,29	23,42															2,60				
07.04.2021	24.00		112,04	112,04	0,00	64,94	41,35	23,59															2,64				
08.04.2021	24.00		112,67	112,67	0,00	64,48	41,08	23,40															2,64				
09.04.2021	24.00		112,83	112,83	0,00	64,62	41,03	23,59															2,66				
10.04.2021	24.00		113,21	113,21	0,00	65,09	41,26	23,83															2,70				
11.04.2021	24.00		113,50	113,50	0,00	64,93	41,65	23,28															2,64				
12.04.2021	24.00		115,36	115,36	0,00	65,39	42,87	22,52															2,60				
13.04.2021	24.00		115,24	115,24	0,00	64,46	42,83	21,63															2,49				
14.04.2021	24.00		116,08	116,08	0,00	64,33	42,80	21,53															2,50				
15.04.2021	24.00		116,29	116,29	0,00	64,41	42,88	21,53															2,49				
16.04.2021	24.00		114,72	114,72	0,00	64,39	42,74	21,65															2,43				
17.04.2021	24.00		115,02	115,02	0,00	63,87	42,69	21,18															2,43				
18.04.2021	24.00		115,20	115,20	0,00	64,33	43,22	21,11															2,47				
19.04.2021	24.00		115,82	115,82	0,00	65,13	43,81	21,32															2,47				
20.04.2021	24.00		115,87	115,87	0,00	65,13	44,12	21,29															2,43				
21.04.2021	24.00		115,05	115,05	0,00	64,67	43,58	21,09															2,43				
22.04.2021	24.00		115,12	115,12	0,00	65,06	43,99	21,07															2,63				
Среднее	24.00		112,75	112,75	0,00	65,69	42,38	23,31															2,63				
Итого	744,00		3495,19	3495,19	0,00																		81,39				

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Траб. ч	

Количество тепловой энергии ОООщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения 12:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии ОООщ. 81,39 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Уплн. м.куб.

1,65 °С
0 час
0 Гкал

Общество с ограниченной ответственностью
"Жилкомсервис №2 Кировского района"
г. Санкт-Петербург

Генеральный директор
Ирина Александровна
Сидорова

Генеральный директор
Теплоснабжающей организации

20 /