Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д.25, лит.А**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 25**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **29878.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **87681**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207338**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,1988**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**62,7789**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2021	24,00		95,39	95,39	0,00	77,75	49,73	28,02														2,68
24.03.2021	24,00		95,27	95,27	0,00	73,35	48,24	25,11														2,40
25.03.2021	24,00		95,17	95,17	0,00	70,82	47,20	23,62														2,25
26.03.2021	24,00		95,14	95,14	0,00	69,57	46,39	23,18														2,20
27.03.2021	24,00		95,15	95,15	0,00	68,31	45,81	22,50														2,14
28.03.2021	24,00		95,11	95,11	0,00	68,28	45,95	22,33														2,12
29.03.2021	24,00		95,04	95,04	0,00	67,36	45,61	21,75														2,07
30.03.2021	24,00		94,50	94,50	0,00	66,63	45,26	21,37														2,02
31.03.2021	24,00		94,50	94,50	0,00	65,59	44,60	20,99														1,98
01.04.2021	24,00		94,25	94,25	0,00	65,63	44,39	21,24														2,00
02.04.2021	24,00		94,23	94,23	0,00	66,06	44,59	21,47														2,03
03.04.2021	24,00		94,30	94,30	0,00	66,35	44,56	21,79														2,05
04.04.2021	24,00		94,32	94,32	0,00	65,96	44,34	21,62														2,04
05.04.2021	24,00		94,01	94,01	0,00	65,79	44,20	21,59														2,03
06.04.2021	24,00		94,01	94,01	0,00	66,14	44,35	21,79														2,05
07.04.2021	24,00		94,96	94,96	0,00	66,33	44,52	21,81														2,07
08.04.2021	24,00		95,93	95,93	0,00	65,85	44,31	21,54														2,07
09.04.2021	24,00		95,93	95,93	0,00	66,01	44,32	21,69														2,08
10.04.2021	24,00		95,90	95,90	0,00	66,51	44,71	21,80														2,09
11.04.2021	24,00		95,89	95,89	0,00	66,35	44,86	21,49														2,06
12.04.2021	24,00		96,06	96,06	0,00	66,76	45,80	20,96														2,02
13.04.2021	24,00		96,15	96,15	0,00	65,77	45,68	20,09														1,93
14.04.2021	24,00		96,13	96,13	0,00	65,95	45,42	20,53														1,98
15.04.2021	24,00		96,31	96,31	0,00	65,98	45,34	20,64														1,99
16.04.2021	24,00		96,21	96,21	0,00	65,70	45,21	20,49														1,97
17.04.2021	24,00		96,26	96,26	0,00	65,12	45,07	20,05														1,93
18.04.2021	24,00		96,28	96,28	0,00	65,68	45,50	20,18														1,94
19.04.2021	24,00		96,32	96,32	0,00	66,48	46,02	20,46														1,98
20.04.2021	24,00		96,32	96,32	0,00	66,77	46,22	20,55														1,98
21.04.2021	24,00		96,10	96,10	0,00	65,99	45,56	20,43														1,97
22.04.2021	24,00		96,07	96,07	0,00	66,41	45,77	20,64														1,98
Среднее	24,00		95,39	95,39	0,00	67,14	45,47	21,67														2,07
Итого	**744,00**		**2957,21**	**2957,21**	**0,00**																	**64,10**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,65** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **64,1** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

Представитель теплоснабжающей организации
«___» _____ 20___ г. _____/