# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ивановская ул, д. 12, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9219.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24479**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207137**
Подающий трубопровод (М1) расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Режим (схема):
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТСП-Н Преобр.давления:
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-D 0,2 30 КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,318** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **95,4** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2021 | 24,00 | | 113,07 | 113,07 | 0,00 | 80,99 | 47,71 | 33,28 | | | | | | | | | | | | | | 3,76 |
| 24.03.2021 | 24,00 | | 111,63 | 111,63 | 0,00 | 77,42 | 46,77 | 30,65 | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| 25.03.2021 | 24,00 | | 111,02 | 111,02 | 0,00 | 74,64 | 45,93 | 28,71 | | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 26.03.2021 | 24,00 | | 109,98 | 109,98 | 0,00 | 74,67 | 45,84 | 28,83 | | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 27.03.2021 | 24,00 | | 109,99 | 109,99 | 0,00 | 74,43 | 46,02 | 28,41 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 28.03.2021 | 24,00 | | 111,37 | 111,37 | 0,00 | 74,98 | 47,01 | 27,97 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 29.03.2021 | 24,00 | | 112,28 | 112,28 | 0,00 | 74,13 | 47,07 | 27,06 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 30.03.2021 | 24,00 | | 111,24 | 111,24 | 0,00 | 70,17 | 45,28 | 24,89 | | | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 31.03.2021 | 24,00 | | 109,11 | 109,11 | 0,00 | 69,23 | 44,43 | 24,80 | | | | | | | | | | | | | | 2,71 |
| 01.04.2021 | 24,00 | | 109,24 | 109,24 | 0,00 | 68,67 | 43,95 | 24,72 | | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 02.04.2021 | 24,00 | | 109,04 | 109,04 | 0,00 | 68,47 | 43,70 | 24,77 | | | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 03.04.2021 | 24,00 | | 107,76 | 107,76 | 0,00 | 67,91 | 43,10 | 24,81 | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 04.04.2021 | 24,00 | | 108,90 | 108,90 | 0,00 | 68,47 | 43,20 | 25,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 05.04.2021 | 24,00 | | 109,64 | 109,64 | 0,00 | 69,43 | 43,34 | 26,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 06.04.2021 | 24,00 | | 108,17 | 108,17 | 0,00 | 70,27 | 43,43 | 26,84 | | | | | | | | | | | | | | 2,90 |
| 07.04.2021 | 24,00 | | 109,05 | 109,05 | 0,00 | 70,53 | 43,67 | 26,86 | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 08.04.2021 | 24,00 | | 108,87 | 108,87 | 0,00 | 70,64 | 43,65 | 26,99 | | | | | | | | | | | | | | 2,94 |
| 09.04.2021 | 24,00 | | 110,06 | 110,06 | 0,00 | 70,59 | 43,82 | 26,77 | | | | | | | | | | | | | | 2,95 |
| 10.04.2021 | 24,00 | | 110,49 | 110,49 | 0,00 | 70,33 | 43,90 | 26,43 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 11.04.2021 | 24,00 | | 110,73 | 110,73 | 0,00 | 70,96 | 44,51 | 26,45 | | | | | | | | | | | | | | 2,93 |
| 12.04.2021 | 24,00 | | 113,21 | 113,21 | 0,00 | 69,87 | 45,25 | 24,62 | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 13.04.2021 | 24,00 | | 113,22 | 113,22 | 0,00 | 68,02 | 44,93 | 23,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 14.04.2021 | 24,00 | | 112,24 | 112,24 | 0,00 | 67,58 | 44,52 | 23,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 15.04.2021 | 24,00 | | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 65,72 | 43,15 | 22,57 | | | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 16.04.2021 | 24,00 | | 111,09 | 111,09 | 0,00 | 65,78 | 43,19 | 22,59 | | | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 17.04.2021 | 24,00 | | 110,88 | 110,88 | 0,00 | 64,14 | 42,72 | 21,42 | | | | | | | | | | | | | | 2,38 |
| 18.04.2021 | 24,00 | | 112,26 | 112,26 | 0,00 | 65,90 | 43,90 | 22,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 19.04.2021 | 24,00 | | 111,91 | 111,91 | 0,00 | 65,86 | 43,96 | 21,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,45 |
| 20.04.2021 | 24,00 | | 112,26 | 112,26 | 0,00 | 65,68 | 44,00 | 21,68 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 21.04.2021 | 24,00 | | 109,55 | 109,55 | 0,00 | 64,41 | 43,17 | 21,24 | | | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| 22.04.2021 | 24,00 | | 110,97 | 110,97 | 0,00 | 65,57 | 43,46 | 22,11 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| **Среднее** | 24,00 | | 110,62 | 110,62 | 0,00 | 69,85 | 44,47 | 25,38 | | | | | | | | | | | | | | 2,81 |
| **Итого** | **744,00** | | **3429,23** | **3429,23** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **87,07** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,65** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **87,07** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

Представитель теплоснабжающей организации
«___» _____ 20__ г. _____/