

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Ивановская ул, д. 13, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9043\_038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 24457

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

Преобр. давления:

График: **149/70**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208789**  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (У7)

расходомер:  
 ПРЭМ-40-D  
 ПРЭМ-40-D

Гли= **0,3**  
 Гли= **0,3**

Термопреобр.:  
 КТСГ-Н  
 КТСГ-Н

Преобр. давления:

График: **149/70**

зима:  $Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)$

лето:  $Qгвс=M3*(t3-tнв)$

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = **0,4836**  
 Got = **146,917**

Qлет = **0**  
 Gлет = **0**

Qгвс = **0**  
 Gгвс = **0**

Qгвс ср = **0**  
 Gгвс ср = **0**

Qгвс м = **0**  
 Gгвс м = **0**

**Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021**

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	Учет ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			T	Т	T	Т												Кгс/см2	Кгс/см2						Т
23.03.2021	24.00		234,67	232,19	2,48	81,83	52,74	29,09																	6,96
24.03.2021	24.00		237,95	235,60	2,35	77,84	51,69	26,15																	6,35
25.03.2021	24.00		239,38	236,98	2,40	74,72	50,29	24,43																	5,98
26.03.2021	24.00		238,24	235,80	2,44	73,16	49,32	23,84																	5,81
27.03.2021	24.00		239,12	236,77	2,35	71,93	48,82	23,11																	5,65
28.03.2021	24.00		239,97	237,59	2,38	71,64	48,98	22,66																	5,56
29.03.2021	24.00		240,01	237,53	2,48	70,77	48,66	22,11																	5,43
30.03.2021	24.00		239,25	236,59	2,66	69,90	48,30	21,60																	5,30
31.03.2021	24.00		236,63	233,88	2,75	69,42	47,73	21,69																	5,27
01.04.2021	24.00		237,35	234,25	3,10	70,05	48,05	22,00																	5,30
02.04.2021	24.00		237,89	234,69	3,20	69,59	47,96	22,03																	5,37
03.04.2021	24.00		237,38	234,20	3,18	69,92	47,89	22,03																	5,30
04.04.2021	24.00		237,45	234,40	3,05	69,49	47,63	21,86																	5,38
05.04.2021	24.00		239,28	236,10	3,18	69,79	47,96	21,83																	5,34
06.04.2021	24.00		236,22	233,21	3,01	69,54	47,53	22,01																	5,38
07.04.2021	24.00		236,64	233,56	3,08	69,78	47,58	22,20																	5,35
08.04.2021	24.00		234,98	231,94	3,04	69,69	47,26	22,43																	5,40
09.04.2021	24.00		237,15	233,61	3,54	70,22	47,67	22,55																	5,42
10.04.2021	24.00		239,18	236,16	3,02	69,95	47,78	22,17																	5,52
11.04.2021	24.00		239,67	236,61	3,06	69,90	47,83	22,07																	5,45
12.04.2021	24.00		243,21	240,10	3,11	70,17	48,85	22,32																	5,44
13.04.2021	24.00		241,37	238,32	3,05	69,66	48,67	20,99																	5,34
14.04.2021	24.00		243,21	240,11	3,10	70,01	48,64	21,37																	5,22
15.04.2021	24.00		181,34	178,58	2,76	83,38	50,22	33,16																	5,35
16.04.2021	24.00		223,78	220,99	2,79	69,11	47,19	21,92																	5,22
17.04.2021	24.00		241,97	238,93	3,04	70,06	49,14	20,92																	5,03
18.04.2021	24.00		242,31	239,27	3,04	69,56	49,44	20,12																	5,03
19.04.2021	24.00		240,59	237,49	3,10	69,69	49,45	20,24																	5,04
20.04.2021	24.00		238,19	235,17	3,02	69,30	49,03	20,27																	4,98
21.04.2021	24.00		237,19	234,21	2,98	69,33	49,02	20,31																	4,97
Среднее	24.00		236,52	233,62	2,90	71,26	48,74	22,53																	5,45
Итого	744,00		7332,27	7242,26	90,01																				169,02

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл. ГВС, Гкал	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,68 °С**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **169,02 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл. **м.куб.**



Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**Филиал «Энергосбыт»**  
**Отчетное управление**  
**ОТЧЕТ ПРИБОРОВ**  
 Представитель обслуживающей организации

20