

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9046.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ: **24305**

Общий
 24305

График: **149/70**

Установленные приборы: **Часовые и отсчет. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 205784**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-20-В1

2-х трубная схема
 ГМпн=
 0,1
 0,1
 0,027

Термопробор:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Препор. Давления:

ОП: СИ-11 КТЗ-3 ФРТ-6;

Договорные нагрузки, Гкал/час: **зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Гот = 0,4318**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Гот. = 131,18**

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Qтеп. = **0**
 Qгвс. = **0**
 Qтеп.гвс.ср = **0**
 Qгвс.гвс.ср = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021
 Qтеп. = **0**
 Qгвс. = **0**
 Qтеп.гвс.ср = **0**
 Qгвс.гвс.ср = **0,8** Ггвс.м³

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ Гкал			
			M1 Т	M2 Т	дМ Т	Т1 °С	T2 °С	дТ °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	дМ Т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Улодпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2		
23.03.2021	24,00	*	150,52	141,36	9,16	81,45	48,37	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	17,12	5,43	
24.03.2021	24,00	*	151,95	143,06	8,89	77,55	47,45	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	17,11	5,00	
25.03.2021	24,00	*	153,04	144,03	9,01	74,50	46,37	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	16,88	4,72	
26.03.2021	24,00	*	152,32	143,02	9,30	72,87	45,52	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	17,02	4,60	
27.03.2021	24,00	*	152,52	143,39	9,13	71,76	45,10	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	17,95	4,48	
28.03.2021	18,00	*	115,33	108,27	7,06	71,52	45,32	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	18,32	3,32	
29.03.2021	1,00	*	12,51	8,62	3,88	70,83	45,04	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	17,54	0,50	
30.03.2021	14,00	*	86,86	81,38	5,48	69,94	44,81	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	17,37	2,44	
31.03.2021	24,00	*	151,71	141,84	9,87	69,23	44,12	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	17,20	4,25	
01.04.2021	24,00	*	152,07	142,28	9,79	69,85	44,35	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	17,42	4,32	
02.04.2021	24,00	*	152,30	142,58	9,72	69,39	44,31	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	16,60	4,25	
03.04.2021	24,00	*	142,30	142,33	9,76	69,30	44,30	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	15,82	4,25	
04.04.2021	24,00	*	152,09	142,29	9,58	69,30	44,11	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	14,70	4,26	
05.04.2021	24,00	*	151,87	143,18	9,71	69,61	44,33	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	15,86	4,35	
06.04.2021	24,00	*	150,93	141,63	9,30	69,35	43,89	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	14,85	4,26	
07.04.2021	24,00	*	150,57	141,61	8,96	69,58	43,89	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	14,86	4,35	
08.04.2021	24,00	*	149,81	140,69	9,12	69,50	43,64	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	16,48	4,30	
09.04.2021	24,00	*	151,17	141,92	9,25	70,02	43,94	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	14,85	4,26	
10.04.2021	24,00	*	152,70	142,92	9,78	69,77	44,10	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	14,86	4,35	
11.04.2021	24,00	*	153,19	143,31	9,88	69,71	44,23	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	16,48	4,35	
12.04.2021	24,00	*	155,07	145,03	10,04	70,02	45,25	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	20,29	4,30	
13.04.2021	24,00	*	153,96	143,76	10,20	69,51	45,17	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	21,07	4,21	
14.04.2021	24,00	*	154,74	144,76	9,98	69,94	45,03	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	19,51	4,30	
15.04.2021	24,00	*	144,74	144,76	9,98	69,94	45,03	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	20,25	4,21	
16.04.2021	24,00	*	141,49	132,94	9,15	69,02	43,42	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	23,85	4,13	
17.04.2021	24,00	*	152,64	143,22	9,32	69,40	45,15	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	24,13	4,21	
18.04.2021	24,00	*	152,73	143,41	9,32	69,40	45,15	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	24,15	4,14	
19.04.2021	24,00	*	151,89	142,17	9,72	69,56	45,20	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	23,38	4,13	
20.04.2021	24,00	*	152,04	142,19	9,85	69,67	45,46	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	22,65	4,09	
21.04.2021	24,00	*	150,68	140,83	9,85	69,11	44,90	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	18,39	4,37	
22.04.2021	24,00	*	150,03	140,63	9,40	69,21	45,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	128,29		
Среднее	22,74		150,65	141,02	9,63	71,09	44,91	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого	705,00		4425,45	4142,43	283,02																			

Показання счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время
 M1, т
 M2, т
 M3, т
 M4, т
 V3, куб.м
 V4, куб.м
 Ул.т
 Факт. общ. Гкал
 Траб. ч

Копичество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уулл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **1,68 °С**
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: **135,38 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл.: **0 м.куб.**



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Фидилд «Энергосбл»
Абонентное управление
Отчет Предл
 Представитель теплообладательской организации