

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Ивановская ул. д. 25, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источники: **котельная 2 Невская**

Договор: **9190.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **24485**  
 Код УТЭ:  
 График: **149/70**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 2068936** Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-D  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-D  
 Подводящий ГВС (М3) Лиркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот.= **0,391** Qтеп.= **0**  
 Договорные расходы (ср сут.), Т/сут.: Qот.= **118,785** Qтеп.= **0**

Схема подключения: **2-х-трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**  
 Термопробор.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема):  
 Пробор. давлений:

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3
23.03.2021	24.00		148,17	148,17	0,00	80,90	55,64	25,26								
24.03.2021	24,00*		141,71	141,71	0,00	77,18	48,97	28,21								
25.03.2021	22,00*		63,41	65,05	-1,64	46,07	32,62	13,46								
26.03.2021	24,00		151,52	151,52	0,00	72,42	43,83	28,59								
27.03.2021	24,00		152,23	152,23	0,00	71,31	43,55	27,76								
28.03.2021	24,00		152,56	152,56	0,00	71,01	43,94	27,07								
29.03.2021	24,00		152,68	152,68	0,00	70,12	44,01	26,11								
30.03.2021	23,00*		151,66	151,66	0,00	69,30	43,50	25,80								
31.03.2021	24,00		143,12	142,70	0,42	68,84	42,08	26,76								
01.04.2021	24,00		149,58	149,58	0,00	69,45	42,24	27,21								
02.04.2021	24,00		149,84	149,84	0,00	69,01	42,24	26,77								
03.04.2021	24,00		149,44	149,44	0,00	69,32	42,11	27,21								
04.04.2021	24,00		149,65	149,65	0,00	68,91	41,88	27,03								
05.04.2021	24,00		150,70	150,70	0,00	68,20	42,08	27,12								
06.04.2021	24,00		149,20	149,20	0,00	68,96	41,84	27,12								
07.04.2021	24,00		149,52	149,52	0,00	69,17	41,81	27,36								
08.04.2021	24,00		148,28	148,28	0,00	69,11	41,45	27,66								
09.04.2021	24,00		149,79	149,79	0,00	69,60	41,88	27,72								
10.04.2021	24,00		150,60	150,60	0,00	69,35	41,93	27,42								
11.04.2021	24,00		151,22	151,22	0,00	69,28	42,21	27,07								
12.04.2021	24,00		153,34	153,34	0,00	69,55	43,42	26,13								
13.04.2021	24,00		152,04	152,04	0,00	69,06	43,49	25,57								
14.04.2021	24,00		153,25	153,25	0,00	69,52	43,25	26,27								
15.04.2021	24,00		153,36	153,36	0,00	82,00	41,91	40,09								
16.04.2021	24,00		140,27	140,27	0,00	68,55	41,74	26,81								
17.04.2021	24,00		150,31	150,31	0,00	69,46	43,55	25,91								
18.04.2021	24,00		150,40	150,40	0,00	68,96	43,69	25,27								
19.04.2021	24,00		149,24	149,24	0,00	69,11	43,60	25,51								
20.04.2021	24,00		145,50	145,50	0,00	69,19	43,30	25,89								
21.04.2021	24,00		138,41	138,41	0,00	68,63	42,03	26,60								
22.04.2021	24,00		138,49	138,49	0,00	68,72	41,84	26,88								
Среднее	23,90		145,41	145,45	-0,04	69,72	42,96	26,76								
Итого	741,00		4489,49	4490,71	-1,22											121,96

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, T; Общ. Гкал; Трэф, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **3 час**  
 Объем теплоносителя Вилл, рассчитанный по среднему: **3 час**  
 Период превышения t2: **0 куб.м**  
 Корректировка на температуру холодной воды: **1,68 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):** **0 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **122,46 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл.: **м.куб.**

Общество с ограниченной ответственностью  
**Жилкомсервис № 2 Невского района**  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель Абонентского обслуживания