

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская Ул. д. 26, лит. А ИТП СО**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9213.038.1**
 Стрелка адрес: **Телефон:**

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24487

Вычислитель: **ВКГ-7.04 № 206890**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм:

Расходомер: **ПРЭМ-40-D**
 ПРЭМ-40-D

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: **150/70**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)**
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: **Qот.= 0,3849**
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: **Qот.ср.= 115,47**

Овернт.= **0**
 Оверт.= **0**
 Оверт.= **0**
 Оверт.= **0**

Лето: **Qлвс=M3*(t3-hвх)**
 Отех.гвс= **0**
 Отех.гвс.ср= **0**
 Отех.гвс= **0**

Qлвс.ср= **0**
 Qлвс.ср= **0**
 Qлвс.ср= **0**

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уподпит	T3	T4	P3	P4	Общ.
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.03.2021	24.00		100.39	100.39	0.00	81.80	44.37	37.23	6.80	4.90											3.74	
24.03.2021	24.00		100.97	100.97	0.00	77.74	43.70	34.04	6.80	4.90											3.44	
25.03.2021	24.00		100.33	100.33	0.00	74.98	42.73	32.25	6.80	4.90											3.24	
26.03.2021	24.00		99.43	99.43	0.00	75.04	42.75	32.29	6.80	4.90											3.21	
27.03.2021	24.00		100.61	100.61	0.00	74.85	42.84	32.01	6.80	4.90											3.19	
28.03.2021	24.00		100.68	100.68	0.00	75.29	43.63	31.66	6.80	4.90											3.19	
29.03.2021	24.00		101.37	101.37	0.00	74.35	43.70	30.65	6.80	4.90											3.19	
30.03.2021	24.00		100.45	100.45	0.00	70.29	42.18	28.11	6.80	4.90											3.11	
31.03.2021	24.00		98.57	98.57	0.00	69.47	41.26	28.21	6.80	4.90											2.82	
01.04.2021	24.00		98.66	98.66	0.00	68.83	40.95	27.88	6.80	4.90											2.78	
02.04.2021	24.00		98.42	98.42	0.00	68.75	40.83	27.92	6.80	4.90											2.75	
03.04.2021	24.00		97.30	97.30	0.00	68.19	40.28	27.91	6.80	4.90											2.72	
04.04.2021	24.00		98.38	98.38	0.00	68.74	40.59	28.15	6.80	4.90											2.85	
05.04.2021	24.00		98.94	98.94	0.00	69.82	40.98	28.84	6.80	4.90											2.77	
06.04.2021	24.00		97.65	97.65	0.00	70.62	41.01	29.61	6.80	4.90											2.85	
07.04.2021	24.00		98.39	98.39	0.00	70.85	41.09	29.76	6.80	4.90											2.89	
08.04.2021	24.00		98.29	98.29	0.00	71.00	40.92	30.08	6.80	4.90											2.93	
09.04.2021	24.00		99.17	99.17	0.00	70.92	41.01	29.91	6.80	4.90											2.96	
10.04.2021	24.00		99.43	99.43	0.00	70.71	41.10	29.61	6.80	4.90											2.96	
11.04.2021	24.00		99.51	99.51	0.00	71.35	41.55	29.80	6.80	4.90											2.95	
12.04.2021	24.00		101.48	101.48	0.00	70.05	42.05	28.00	6.80	4.90											2.96	
13.04.2021	24.00		101.30	101.30	0.00	68.24	41.62	26.62	6.80	4.90											2.96	
14.04.2021	24.00		100.35	100.35	0.00	67.79	41.22	26.57	6.80	4.90											2.70	
15.04.2021	24.00		98.45	98.45	0.00	66.29	40.17	26.12	6.80	4.90											2.66	
16.04.2021	24.00		99.46	99.46	0.00	65.73	40.31	25.42	6.80	4.90											2.57	
17.04.2021	24.00		99.33	99.33	0.00	63.62	39.71	23.91	6.80	4.90											2.53	
18.04.2021	24.00		100.56	100.56	0.00	65.45	40.79	24.66	6.80	4.90											2.38	
19.04.2021	24.00		100.12	100.12	0.00	65.43	40.88	24.55	6.80	4.90											2.48	
20.04.2021	24.00		100.53	100.53	0.00	65.30	40.84	24.46	6.80	4.90											2.46	
21.04.2021	24.00		98.15	98.15	0.00	63.89	40.10	23.79	6.80	4.90											2.34	
22.04.2021	24.00		99.49	99.49	0.00	65.17	40.66	24.51	6.80	4.90											2.44	
Среднее	24.00		99.52	99.52	0.00	70.01	41.48	28.53	6.80	4.90											2.84	
Итого	744.00		3085.16	3085.16	0.00																	88.08

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

M1, T

M2, T

M3, T

M4, T

V3, куб.м

V4, куб.м

Vл, T

Общ., Гкал

Траб, ч

Копличество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Копличество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
 0 час
 1.65 °С
 88.08 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал

0 час
 0 час
 0 Гкал



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИВАТ
 Представитель теплоснабжающей организации

20 Т