

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ивановская, д.30, лит. А
Адрес: Ивановская ул, д. 30
Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
Источники: Котельная 2 Невская

Договор: 23077.046.6
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Отопление
61596

График: 14970

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206177 Часовые и суток. архивы в файлах:
Вычислитель: расходомер:
Подлежащий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D
Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D
Подлежащий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (V1)
Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021

Термопреобр.: КТСЛН
КТСЛН

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот = 0,325
Договорные расходы (ср.сут.): Гсут.: Gот = 98,7342

Овент = 0
Отех = 0

Отвс=M3*(h3-hвх)

Отгвс = 0
Отгвс.ср = 0

Отгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021
Счетчик = 0
Гтеж = 0
Гтгвс = 0
Гтгвс.ср = 0
Гтгвс.м = 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал		
			M1 T	M2 T	dM T	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	dM T	V3 M3	V4 M3	dv (излив) M3	Улодпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2		P4 кг/см2	
23.03.2021	24.00		152,85	152,85	0,00	79,69	48,38	31,31															4,79
24.03.2021	24.00		154,15	154,15	0,00	75,96	47,56	28,40															4,38
25.03.2021	24.00		154,83	154,83	0,00	73,04	46,54	26,50															4,11
26.03.2021	24.00		154,06	154,06	0,00	71,46	45,65	25,81															3,98
27.03.2021	24.00		154,34	154,34	0,00	70,35	45,20	25,15															3,88
28.03.2021	24.00		154,60	154,60	0,00	70,09	45,34	24,75															3,83
29.03.2021	24.00		154,57	154,57	0,00	69,24	45,27	23,97															3,71
30.03.2021	24.00		154,01	154,01	0,00	68,43	45,11	23,32															3,59
31.03.2021	23.00	*	146,47	146,47	0,00	67,90	44,48	23,42															3,43
01.04.2021	24.00		153,11	153,11	0,00	68,52	44,48	24,04															3,68
02.04.2021	24.00		153,50	153,50	0,00	68,08	44,08	24,00															3,68
03.04.2021	24.00		153,45	153,45	0,00	68,36	44,02	24,34															3,73
04.04.2021	24.00		153,44	153,44	0,00	67,97	43,74	24,23															3,72
05.04.2021	24.00		154,15	154,15	0,00	68,28	43,92	24,36															3,76
06.04.2021	24.00		152,86	152,86	0,00	68,01	43,68	24,33															3,72
07.04.2021	24.00		152,90	152,90	0,00	68,23	43,70	24,53															3,75
08.04.2021	24.00		152,09	152,09	0,00	68,12	43,43	24,69															3,76
09.04.2021	24.00		153,13	153,13	0,00	68,64	43,68	24,96															3,82
10.04.2021	24.00		153,94	153,94	0,00	68,40	43,82	24,58															3,79
11.04.2021	24.00		154,21	154,21	0,00	68,37	44,16	24,21															3,74
12.04.2021	24.00	*	70,78	70,98	-0,20	68,30	44,43	23,87															1,69
13.04.2021	24.00	*	89,36	89,76	-0,40	68,05	42,94	25,11															2,24
14.04.2021	24.00	*	159,26	159,26	0,00	68,61	44,92	23,69															2,24
15.04.2021	24.00	*	58,79	58,79	0,00	77,48	44,83	32,65															1,92
16.04.2021	24.00	*	87,51	87,51	0,00	68,26	46,04	22,22															1,94
17.04.2021	24.00	*	157,31	157,31	0,00	68,61	47,64	20,97															3,30
18.04.2021	24.00	*	157,68	157,68	0,00	68,16	47,28	20,88															3,30
19.04.2021	24.00	*	156,53	156,53	0,00	68,29	46,48	21,81															3,41
20.04.2021	24.00	*	156,38	156,38	0,00	68,42	45,87	22,55															3,48
21.04.2021	24.00	*	155,42	155,42	0,00	67,86	45,46	22,40															3,50
22.04.2021	24.00	*	155,35	155,35	0,00	67,94	45,38	22,56															3,52
Среднее	23.97		144,44	144,44	-0,02	69,58	45,08	24,50															108,94
Итого	743.00		4471,03	4471,53	-0,50																		

Показанная стоимость на момент снятия данных:
Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vлн, т Траб, ч
Количество тепловой энергии Общц., рассчитанное по среднему: 1 час
Объем теплоносителя Уплн., рассчитанный по среднему: 1 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды: 1,68 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общц. 109,09 Гкал
М.руб.
М.руб.

