

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул. д. 7, лит. А ИТТЗ**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховозерного"**

Договор: **9072.038.1**
 Стрелит-адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
28548

График: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и оргточ. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 205543**
 Подающий трубопровод (M1) **ПРЭМ**
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ**
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(h1-hxh)-M2*(h2-hxh)**
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,8807** **Qвент = 0** **Qгвс=M3*(h3-hxh)**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 0,8807** **Qвент = 0** **Qгвс ср = 0**
 Договорные расходы (ср. сут.), Гб/сут.: **Qот = 264,21** **Qвент = 0** **Qгвс = 0**

Учет отапливания (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM		T		dT	P1	P2	M3	M4	dM		V3	V4	dV (излия)	Упл.пит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
			T	Т	T	Т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2						Т	Т										кВт/см2	кВт/см2
23.03.2021	24.00		246.12	246.12	0.00	82.71	53.17	29.54			26.83																7.28	
24.03.2021	24.00		246.55	246.55	0.00	78.93	52.10	25.18			6.23																6.23	
25.03.2021	24.00		247.02	247.02	0.00	76.12	50.94	25.18			6.22																6.22	
26.03.2021	24.00		246.71	246.71	0.00	76.13	50.95	25.06			6.10																6.10	
27.03.2021	24.00		243.19	243.19	0.00	75.92	50.86	24.74			6.11																6.11	
28.03.2021	24.00		246.68	246.68	0.00	76.44	51.70	23.96			5.96																5.96	
29.03.2021	24.00		248.61	248.61	0.00	75.52	51.56	22.04			5.39																5.39	
30.03.2021	24.00		246.67	246.67	0.00	71.48	49.44	22.26			5.32																5.32	
31.03.2021	24.00		241.77	241.77	0.00	70.54	48.28	21.97			5.25																5.25	
01.04.2021	24.00		241.96	241.96	0.00	69.94	47.97	22.83			5.68																5.68	
02.04.2021	24.00		241.39	241.39	0.00	69.77	47.83	22.02			5.76																5.76	
03.04.2021	24.00		238.13	238.13	0.00	69.20	47.18	22.24			5.52																5.52	
04.04.2021	24.00		240.75	240.75	0.00	69.78	47.54	22.67			5.59																5.59	
05.04.2021	24.00		243.16	243.16	0.00	70.81	48.14	23.32			5.70																5.70	
06.04.2021	24.00		239.50	239.50	0.00	71.68	48.36	23.09			5.42																5.42	
07.04.2021	24.00		245.88	245.88	0.00	71.91	48.82	23.29			5.17																5.17	
08.04.2021	24.00		247.02	247.02	0.00	72.01	48.72	23.01			5.15																5.15	
09.04.2021	24.00		249.18	249.18	0.00	71.96	48.95	22.63			5.65																5.65	
10.04.2021	24.00		249.24	249.24	0.00	71.73	49.10	22.83			5.42																5.42	
11.04.2021	24.00		249.50	249.50	0.00	72.40	49.57	22.83			5.15																5.15	
12.04.2021	24.00		257.45	257.45	0.00	71.17	50.15	21.02			5.17																5.17	
13.04.2021	24.00		262.37	262.37	0.00	69.24	49.56	19.68			4.95																4.95	
14.04.2021	24.00		260.18	260.18	0.00	68.78	49.00	19.72			4.70																4.70	
15.04.2021	24.00		249.56	249.56	0.00	66.94	47.22	19.62			4.89																4.89	
16.04.2021	24.00		252.46	252.46	0.00	66.96	47.34	18.66			4.88																4.88	
17.04.2021	24.00		251.85	251.85	0.00	65.28	46.62	19.11			4.82																4.82	
18.04.2021	24.00		255.53	255.53	0.00	67.08	47.97	18.81																				
19.04.2021	24.00		255.09	255.09	0.00	67.03	47.94	18.81																				
20.04.2021	24.00		255.90	255.90	0.00	66.85	48.04																					
21.04.2021																												
22.04.2021																												
Среднее	24.00		248.26	248.26	0.00	71.53	49.14	22.39																			5.56	
Итого	696.00		7199.42	7199.42	0.00																						161.13	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл.ТЭЦ	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **48 час**
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему: **48 час**
 Период расчета по договору: **11,12 Гкал**
 Период превышения t2: **0 куб.м**
 Корректировка на температуру холодной воды: **1,65 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **172,25 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Узлн: **м.квб.**



Генеральный директор
Филиппов И.В.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «Представитель теплоснабжающей организации»
 20 / /