

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Карлавазская ул, Д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-1  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Карлавазская (ЦТП: Карлавазская Д.31К.2)

Договор: 6646.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 27526

График: 957/0

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВК1-7 № 2055546  
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hxв)-M2\*(h2-hxв)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 12.11.2021  
 Термопреобр.:  
 КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давлений:

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,3763  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qвент = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Gот = 361,248  
 Gвент = 0

лето: Qл = M3\*(h3-hxв)  
 Qл = 0  
 Qл, гв. ср = 0  
 Qл, гв. ср = 0

Qгвс. = 0  
 Qгвс. ср = 0  
 Gгвс. = 0  
 Gгвс. м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал							
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dv (излив) м3		Уподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.03.2021	24.00		343.02	343.02	0.00	57.27	51.33	5.94																2.05
24.03.2021	24.00		343.06	343.06	0.00	55.09	49.67	5.42																1.87
25.03.2021	24.00		343.28	343.28	0.00	53.47	48.33	5.14																1.77
26.03.2021	24.00		343.65	343.65	0.00	52.20	47.27	4.93																1.70
27.03.2021	24.00		343.85	343.85	0.00	51.58	46.77	4.81																1.66
28.03.2021	24.00		343.52	343.52	0.00	51.41	46.64	4.77																1.65
29.03.2021	24.00		343.37	343.37	0.00	51.09	46.43	4.66																1.61
30.03.2021	18.00*		257.45	257.45	0.00	50.58	46.01	4.57																1.58
31.03.2021	24.00		345.36	345.36	0.00	49.82	45.41	4.41																1.53
01.04.2021	24.00		343.86	343.86	0.00	48.49	44.24	4.25																1.48
02.04.2021	24.00		344.44	344.44	0.00	48.37	44.12	4.25																1.51
03.04.2021	24.00		344.10	344.10	0.00	48.57	44.22	4.35																1.50
04.04.2021	24.00		344.26	344.26	0.00	48.40	44.05	4.35																1.52
05.04.2021	24.00		344.64	344.64	0.00	48.55	44.16	4.39																1.51
06.04.2021	24.00		344.72	344.72	0.00	48.14	43.80	4.34																1.54
07.04.2021	24.00		345.04	345.04	0.00	48.45	44.01	4.44																1.53
08.04.2021	24.00		345.13	345.13	0.00	48.39	43.98	4.41																1.54
09.04.2021	24.00		344.75	344.75	0.00	48.56	44.08	4.48																1.55
10.04.2021	24.00		344.62	344.62	0.00	48.46	43.99	4.47																1.56
11.04.2021	24.00		344.71	344.71	0.00	48.64	44.21	4.43																1.54
12.04.2021	24.00		344.65	344.65	0.00	48.53	44.32	4.21																1.46
13.04.2021	24.00		343.97	343.97	0.00	48.44	44.37	4.07																1.41
14.04.2021	24.00		344.94	344.94	0.00	47.27	43.37	3.90																1.36
15.04.2021	24.00		345.19	345.19	0.00	46.52	42.68	3.84																1.34
16.04.2021	24.00		345.94	345.94	0.00	46.52	42.70	3.82																1.33
17.04.2021	24.00		345.21	345.21	0.00	46.44	42.67	3.77																1.30
18.04.2021	24.00		345.07	345.07	0.00	46.47	42.72	3.75																1.30
19.04.2021	24.00		345.13	345.13	0.00	46.43	42.69	3.74																1.30
20.04.2021	24.00		345.16	345.16	0.00	46.55	42.80	3.75																1.30
21.04.2021	24.00		345.44	345.44	0.00	46.38	42.63	3.75																1.31
22.04.2021	24.00		322.62	322.62	0.00	46.64	42.74	3.90																1.31
Среднее	23.81		343.74	343.74	0.00	49.09	44.72	4.36																1.51
Итого	738.00		10570.10	10570.10	0.00																			46.42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Уплн, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 46,8 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплн изл. м.куб. 0

6 час  
 6 час  
 0,38 Гкал  
 0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплоснабжающей организации

