

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваевская ул., д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2
 Обслуживающая организация: Источник: ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 6646 038.1
 Строит. адрес: Караваевская ул., д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2
 Телефон: 27526

Телефон: 27526

Узел учета: Код УТЭ: 27526
 Отопление: 27526

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205537
 Подающий трубопровод (M1) расходомер: PRM
 Обратный трубопровод (M2) PRM
 Подающий ГВС (M3) PRM
 Циркуляционный ГВС (M4) PRM
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3763 Овент = 0 Стех = 0 Qгвс ср = 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 361,248 Светл = 0 Стех ср = 0 Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот = 0 Светл = 0 Стех = 0 Qгвс ср = 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|----------|-------|-------|-------|------|----|----|----|----|-----------------|----|----|------------|---------|----|----|----|----|-----|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Улодпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ | |
| 23.03.2021 | 24.00 | | 338,67 | 338,67 | 0,00 | 57,23 | 50,98 | 6,27 | | | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 24.03.2021 | 24.00 | | 338,80 | 338,80 | 0,00 | 55,07 | 49,33 | 5,74 | | | | | | | | | | | | | | | 1,96 |
| 25.03.2021 | 24.00 | | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 53,46 | 48,06 | 5,40 | | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 26.03.2021 | 24.00 | | 339,54 | 339,54 | 0,00 | 52,18 | 46,99 | 5,19 | | | | | | | | | | | | | | | 1,77 |
| 27.03.2021 | 24.00 | | 336,93 | 336,93 | 0,00 | 51,56 | 46,60 | 4,96 | | | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 28.03.2021 | 24.00 | | 340,57 | 340,57 | 0,00 | 51,41 | 46,49 | 4,92 | | | | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 29.03.2021 | 24.00 | | 340,57 | 340,57 | 0,00 | 51,06 | 46,19 | 4,87 | | | | | | | | | | | | | | | 1,67 |
| 30.03.2021 | 18.00* | | 255,17 | 255,17 | 0,00 | 50,59 | 45,78 | 4,83 | | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 31.03.2021 | 24.00 | | 342,26 | 342,26 | 0,00 | 49,77 | 45,08 | 4,69 | | | | | | | | | | | | | | | 1,57 |
| 01.04.2021 | 24.00 | | 340,76 | 340,76 | 0,00 | 48,52 | 43,94 | 4,58 | | | | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 02.04.2021 | 24.00 | | 341,71 | 341,71 | 0,00 | 48,35 | 43,83 | 4,52 | | | | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 03.04.2021 | 24.00 | | 341,39 | 341,39 | 0,00 | 48,54 | 43,94 | 4,60 | | | | | | | | | | | | | | | 1,55 |
| 04.04.2021 | 24.00 | | 342,24 | 342,24 | 0,00 | 48,38 | 43,72 | 4,66 | | | | | | | | | | | | | | | 1,60 |
| 05.04.2021 | 24.00 | | 342,12 | 342,12 | 0,00 | 48,52 | 43,82 | 4,70 | | | | | | | | | | | | | | | 1,60 |
| 06.04.2021 | 24.00 | | 342,34 | 342,34 | 0,00 | 48,14 | 43,47 | 4,67 | | | | | | | | | | | | | | | 1,61 |
| 07.04.2021 | 24.00 | | 341,88 | 341,88 | 0,00 | 48,43 | 43,71 | 4,72 | | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 08.04.2021 | 24.00 | | 341,95 | 341,95 | 0,00 | 48,38 | 43,66 | 4,72 | | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 09.04.2021 | 24.00 | | 342,10 | 342,10 | 0,00 | 48,55 | 43,76 | 4,79 | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 10.04.2021 | 24.00 | | 341,99 | 341,99 | 0,00 | 48,46 | 43,73 | 4,73 | | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 11.04.2021 | 24.00 | | 341,99 | 341,99 | 0,00 | 48,63 | 43,93 | 4,70 | | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 12.04.2021 | 24.00 | | 339,74 | 339,74 | 0,00 | 48,52 | 44,10 | 4,42 | | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 13.04.2021 | 24.00 | | 335,10 | 335,10 | 0,00 | 48,44 | 44,15 | 4,29 | | | | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 14.04.2021 | 24.00 | | 336,27 | 336,27 | 0,00 | 47,22 | 43,12 | 4,10 | | | | | | | | | | | | | | | 1,45 |
| 15.04.2021 | 24.00 | | 336,43 | 336,43 | 0,00 | 46,50 | 42,44 | 4,06 | | | | | | | | | | | | | | | 1,39 |
| 16.04.2021 | 24.00 | | 337,06 | 337,06 | 0,00 | 46,50 | 42,41 | 4,09 | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 |
| 17.04.2021 | 24.00 | | 336,16 | 336,16 | 0,00 | 46,44 | 42,40 | 4,04 | | | | | | | | | | | | | | | 1,39 |
| 18.04.2021 | 24.00 | | 336,03 | 336,03 | 0,00 | 46,46 | 42,48 | 3,98 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 19.04.2021 | 24.00 | | 336,05 | 336,05 | 0,00 | 46,41 | 42,46 | 3,95 | | | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 20.04.2021 | 24.00 | | 336,20 | 336,20 | 0,00 | 46,54 | 42,61 | 3,93 | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 21.04.2021 | 24.00 | | 336,45 | 336,45 | 0,00 | 46,37 | 42,43 | 3,94 | | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 22.04.2021 | 24.00 | | 314,21 | 314,21 | -0,02 | 46,61 | 42,55 | 4,06 | | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| Среднее | 23.81 | | 338,59 | 338,59 | 0,00 | 49,07 | 44,46 | 4,62 | | | | | | | | | | | | | | | 1,29 |
| Итого | 738.00 | | 10411,70 | 10411,80 | -0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,43 |

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Ул. т | Общ. т | Траб. ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|--------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общд., рассчитанное по среднему: 0,39 Гкал
 Объем теплоснабжения Упл. рассчитанный по среднему: 6 час
 Период расчета по договору: 6 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 48,82 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.: 48,82 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Упл. изл.: м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью
 "Жилкомсервис №2 Невского района"
 "Лободина-Патера"

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал "Энергообъекты"
 Абонентное управление
 Отчетное подразделение
 Представитель теплоснабжающей организации