Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6645.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 31-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 95\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 1788
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 31-1_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):
Gmin= 0.2 Gmax= 30
Gmin= 0.2 Gmax= 30
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 10.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,2
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2021	24,00	-	206,62	202,78	3,84	57,46	48,70	8,75	4,46	3,88	-								-	-	-			1,99
24.03.2021	24,00	-	206,64	202,97	3,67	55,21	47,26	7,95	4,46	3,87	-								-	-	-			1,82
25.03.2021	24,00	-	207,75	204,25	3,51	53,48	46,08	7,40	4,47	3,87	-								-	-	-			1,70
26.03.2021	24,00	-	208,77	205,32	3,45	52,34	45,21	7,13	4,47	3,87	-								-	-	-			1,64
27.03.2021	24,00	-	208,81	205,26	3,55	51,62	44,68	6,94	4,47	3,87	-								-	-	-			1,61
28.03.2021	24,00	-	208,82	205,15	3,67	51,40	44,61	6,79	4,47	3,87	-								-	-	-			1,58
29.03.2021	24,00	-	208,75	205,14	3,61	51,19	44,58	6,61	4,47	3,87	-								-	-	-			1,54
30.03.2021	24,00	-	209,54	205,68	3,86	50,63	44,16	6,47	4,47	3,87	-								-	-	-			1,53
31.03.2021	24,00	-	210,47	206,52	3,95	50,00	43,66	6,34	4,48	3,87	-								-	-	-			1,51
01.04.2021	24,00	-	207,82	204,00	3,83	48,49	42,42	6,07	4,47	3,87	-								-	-	-			1,42
02.04.2021	24,00	-	206,32	202,55	3,77	48,40	42,27	6,12	4,47	3,88	-								-	-	-			1,42
03.04.2021	24,00	-	206,68	203,02	3,66	48,59	42,31	6,28	4,47	3,88	-								-	-	-			1,45
04.04.2021	24,00	-	207,44	203,39	4,04	48,44	42,10	6,33	4,47	3,88	-								-	-	-			1,48
05.04.2021	24,00	-	207,52	203,58	3,94	48,58	42,21	6,37	4,47	3,88	-								-	-	-			1,49
06.04.2021	24,00	-	207,24	203,11	4,13	48,20	41,93	6,27	4,46	3,87	-								-	-	-			1,47
07.04.2021	24,00	-	206,47	202,28	4,19	48,48	42,06	6,42	4,47	3,88	-								-	-	-			1,50
08.04.2021	24,00	-	206,50	202,42	4,08	48,44	42,01	6,43	4,47	3,88	-								-	-	-			1,50
09.04.2021	24,00	-	206,58	202,48	4,10	48,59	42,11	6,48	4,47	3,88	-								-	-	-			1,51
10.04.2021	24,00	-	206,52	202,52	4,00	48,45	42,07	6,38	4,47	3,88	-								-	-	-			1,49
11.04.2021	24,00	-	206,69	202,65	4,04	48,69	42,28	6,41	4,47	3,88	-								-	-	-			1,50
12.04.2021	24,00	-	206,70	202,51	4,19	48,59	42,53	6,06	4,46	3,87	-								-	-	-			1,43
13.04.2021	24,00	-	206,20	202,05	4,15	48,45	42,62	5,83	4,46	3,87	-								-	-	-			1,38
14.04.2021	24,00	-	206,76	202,58	4,17	47,43	41,82	5,61	4,46	3,88	-								-	-	-			1,34
15.04.2021	24,00	-	206,64	202,49	4,15	46,55	41,05	5,50	4,47	3,88	-								-	-	-			1,31
16.04.2021	24,00	-	206,88	202,68	4,21	46,56	41,02	5,54	4,46	3,87	-								-	-	-			1,32
17.04.2021	24,00	-	206,66	202,38	4,28	46,47	41,03	5,44	4,47	3,88	-								-	-	-			1,30
18.04.2021	24,00	-	206,61	202,47	4,15	46,50	41,15	5,35	4,47	3,88	-								-	-	-			1,28
19.04.2021	24,00	-	206,59	202,43	4,17	46,46	41,12	5,33	4,47	3,88	-								-	-	-			1,27
20.04.2021	24,00	-	206,74	202,46	4,27	46,57	41,21	5,36	4,47	3,88	-								-	-	-			1,28
21.04.2021	24,00	-	206,89	202,68	4,21	46,43	41,01	5,42	4,47	3,88	-								-	-	-			1,29
22.04.2021	24,00	-	192,97	188,60	4,37	46,69	41,03	5,66	4,47	3,88	-								-	-	-			1,27
Среднее	24,00	-	206,82	202,85	3,97	49,14	42,85	6,29	4,47	3,87	-								-	-	-			1,47
Итого	744,00		6411,57	6288,37	123,20																	-	-	45,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,2 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **45,61** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____ 20__ г.