

Адрес: г. Санкт-Петербург, Карлаевская 33-1 / СЛО
 Организация: ООО "Инфрахаг Нортж" Исполнителю: ТЭЦ-22

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТ за апрель 2021
 Договор: 6647/038.1
 Строит. адрес: Карлаевская 33-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятисобная
 Карлаевская 33-1 СЛО апрель Н

Установленные приборы:
 Выходной: СТП-940 № 2113
 Подано: тр.(М1): расходомер: Птерфлю Gln= 0.2
 тр.-д. ГВС(М2): расходомер: Птерфлю Gln= 0.2
 тр.цирк.ГВС(М3): расходомер: Gln= 30
 тр.подпитки(У5): расходомер: Gln= 30
 Расчетный алгоритм: знач.: лето: Gln= 30

Договорные нагрузки (кВт/час):
 Договорные нагрузки (кВт/час):
 Договорные расходы (гр.от.):
 Договорные расходы (гр.от.):
 Расчетное потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Тп	НС	М1,		М2,		дм,	Т1,	Т2,	дТ,	р1	р2	Фотол	М3,	М4,	дм,	У3	У4	двас	Улопл	Т3,	Т4,	Отеб общ.	Отеб иал.	Отеб гвс.	О общ.
			Т	Т	Т	Т																				
23.03.2021	24.00	-	453,91	450,29	3,62	57,39	52,77	4,62	4,61	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
24.03.2021	24.00	-	453,76	450,24	3,53	55,14	50,56	4,18	4,61	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
25.03.2021	24.00	-	454,69	451,23	3,46	53,42	49,51	3,90	4,61	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
26.03.2021	24.00	-	455,81	452,38	3,43	52,27	48,52	3,76	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89
27.03.2021	24.00	-	455,88	452,46	3,42	51,56	47,80	3,66	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84
28.03.2021	24.00	-	455,90	452,49	3,41	51,34	47,73	3,61	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
29.03.2021	24.00	-	455,77	452,37	3,40	51,14	47,60	3,54	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
30.03.2021	24.00	-	364,02	361,33	2,69	50,54	47,08	3,46	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39
31.03.2021	24.00	-	457,54	454,20	3,34	49,93	46,52	3,41	4,62	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
01.04.2021	24.00	-	454,76	451,53	3,23	48,43	45,17	3,27	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
02.04.2021	24.00	-	454,02	450,80	3,22	48,33	45,09	3,24	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
03.04.2021	24.00	-	454,23	450,98	3,25	48,54	45,21	3,32	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
04.04.2021	24.00	-	454,95	451,71	3,24	48,38	45,07	3,31	4,62	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
05.04.2021	24.00	-	455,20	451,92	3,28	48,52	45,21	3,31	4,62	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
06.04.2021	24.00	-	455,24	452,00	3,24	48,14	44,85	3,29	4,61	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
07.04.2021	24.00	-	454,38	451,16	3,22	48,43	45,06	3,29	4,62	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
08.04.2021	24.00	-	454,36	451,14	3,21	48,37	44,99	3,38	4,62	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
09.04.2021	24.00	-	454,60	451,38	3,23	48,53	45,13	3,40	4,62	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
10.04.2021	24.00	-	454,33	451,13	3,21	48,39	45,04	3,35	4,62	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
11.04.2021	24.00	-	454,52	451,29	3,22	48,63	45,30	3,33	4,61	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
12.04.2021	24.00	-	454,36	451,12	3,24	48,53	45,40	3,13	4,61	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
13.04.2021	24.00	-	453,23	450,02	3,21	48,39	45,35	3,04	4,61	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53
14.04.2021	24.00	-	454,28	451,13	3,16	47,36	44,39	2,97	4,61	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
15.04.2021	24.00	-	454,14	451,02	3,11	46,77	43,52	2,95	4,62	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
16.04.2021	24.00	-	454,54	451,42	3,12	46,48	43,47	3,02	4,61	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
17.04.2021	24.00	-	454,08	450,96	3,12	46,41	43,47	2,94	4,61	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
18.04.2021	24.00	-	454,02	450,90	3,12	46,44	43,55	2,88	4,61	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
19.04.2021	24.00	-	454,00	450,87	3,13	46,39	43,52	2,88	4,61	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
20.04.2021	24.00	-	454,44	451,31	3,13	46,51	43,62	2,89	4,62	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46
21.04.2021	24.00	-	454,76	451,65	3,11	46,36	43,49	2,87	4,62	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
22.04.2021	24.00	-	424,50	421,55	2,95	46,62	43,62	3,00	4,61	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
Среднее	24.00	-	450,78	447,55	3,23	49,08	45,75	3,33	4,61	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
Итого	74.00	-	13974,18	13873,96	100,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	У3(кВт)	У4(кВт)	Q СЛО (кВт)	Q ГВС (кВт)	Табл. №
----------------------------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	-------------	-------------	---------

Количество тепловой энергии Q_{обл}, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя У_{теп} кал, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t₂:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя У_{теп} кал.

0,2 °C = 0,00 кВт/ч
 51,36 кВт/ч
 кВт/ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Отчет принят
 20 г.