Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6648
Строит.Адрес: Караваевская 33-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 95\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 1793 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024

Txв, гр.С= 0,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2021	24,00	-	442,83	452,73	-9,90	57,54	53,98	3,55	4,67	3,69	-													1,05
24.03.2021	24,00	-	442,30	452,11	-9,81	55,28	52,06	3,23	4,67	3,69	-													0,92
25.03.2021	24,00	-	442,81	452,62	-9,81	53,55	50,53	3,02	4,67	3,69	-													0,85
26.03.2021	24,00	-	443,60	453,44	-9,84	52,40	49,49	2,91	4,67	3,69	-													0,81
27.03.2021	24,00	-	443,69	453,50	-9,81	51,69	48,84	2,85	4,67	3,69	-													0,79
28.03.2021	24,00	-	443,70	453,47	-9,77	51,46	48,68	2,79	4,67	3,69	-													0,77
29.03.2021	24,00	-	443,55	453,35	-9,80	51,26	48,52	2,73	4,67	3,69	-													0,74
30.03.2021	24,00	-	354,09	361,91	-7,82	50,66	48,00	2,66	4,67	3,68	-													0,57
31.03.2021	24,00	-	444,76	454,58	-9,83	50,05	47,42	2,63	4,67	3,68	-													0,71
01.04.2021	24,00	-	443,87	453,71	-9,84	48,55	46,03	2,51	4,67	3,69	-													0,67
02.04.2021	24,00	-	443,31	453,15	-9,84	48,45	45,94	2,51	4,67	3,69	-													0,67
03.04.2021	24,00	-	443,59	453,45	-9,86	48,65	46,09	2,56	4,68	3,69	-													0,69
04.04.2021	24,00	-	444,18	454,05	-9,87	48,49	45,93	2,57	4,68	3,69	-													0,69
05.04.2021	24,00	-	443,94	453,78	-9,84	48,63	46,07	2,56	4,68	3,69	-													0,69
06.04.2021	24,00	-	444,65	454,53	-9,88	48,25	45,71	2,54	4,67	3,68	-													0,69
07.04.2021	24,00	-	444,00	453,83	-9,83	48,54	45,92	2,62	4,68	3,69	-													0,72
08.04.2021	24,00	-	444,18	454,04	-9,86	48,49	45,85	2,63	4,68	3,69	-													0,72
09.04.2021	24,00	-	444,35	454,21	-9,85	48,65	45,99	2,66	4,68	3,69	-													0,73
10.04.2021	24,00	-	444,33	453,74	-9,41	48,51	45,90	2,61	4,67	3,69	-													0,73
11.04.2021	24,00	-	444,62	454,48	-9,86	48,74	46,14	2,60	4,67	3,69	-													0,71
12.04.2021	24,00	-	444,57	454,35	-9,78	48,64	46,19	2,46	4,67	3,68	-													0,65
13.04.2021	24,00	-	443,59	453,36	-9,77	48,50	46,11	2,39	4,67	3,68	-													0,62
14.04.2021	24,00	-	444,66	454,50	-9,83	47,47	45,17	2,30	4,67	3,68	-													0,59
15.04.2021	24,00	-	444,51	454,35	-9,84	46,59	44,31	2,28	4,67	3,69	-													0,59
16.04.2021	24,00	-	444,84	454,66	-9,82	46,60	44,29	2,31	4,67	3,68	-													0,60
17.04.2021	24,00	-	443,76	453,54	-9,78	46,52	44,26	2,25	4,67	3,69	-													0,57
18.04.2021	24,00	-	443,72	453,50	-9,78	46,55	44,31	2,23	4,67	3,69	-													0,56
19.04.2021	24,00	-	443,69	453,46	-9,78	46,50	44,29	2,21	4,67	3,69	-													0,55
20.04.2021	24,00	-	444,65	454,46	-9,81	46,62	44,42	2,20	4,67	3,69	-													0,55
21.04.2021	24,00	-	445,05	454,89	-9,84	46,48	44,25	2,23	4,67	3,69	-													0,56
22.04.2021	24,00	-	415,65	424,84	-9,20	46,73	44,36	2,37	4,67	3,69	-													0,58
Среднее	24,00	-	440,16	449,89	-9,73	49,19	46,61	2,58	4,67	3,69	-													0,69
Итого	744,00		13645,00	13946,56	-301,56																			21,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,2 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **21,34** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг-Комплексный сервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.