Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 37 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6864
Строит.Адрес: Караваевская 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 95\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2114
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.3 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфлоу Gmin= 0.3 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 37_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,2

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2021	24,00	-	202,81	201,78	1,02	57,39	48,74	8,65	4,43	3,95	-												1,80
24.03.2021	24,00	-	202,96	201,90	1,06	55,14	47,25	7,90	4,42	3,95	-												1,65
25.03.2021	24,00	-	203,34	202,26	1,08	53,41	46,04	7,37	4,43	3,95	-												1,55
26.03.2021	24,00	-	203,73	202,64	1,09	52,27	45,20	7,07	4,43	3,95	-												1,49
27.03.2021	24,00	-	203,76	202,67	1,09	51,55	44,65	6,90	4,43	3,95	-												1,45
28.03.2021	24,00	-	203,77	202,68	1,09	51,33	44,56	6,77	4,43	3,95	-												1,43
29.03.2021	24,00	-	203,73	202,64	1,09	51,13	44,49	6,64	4,43	3,95	-												1,40
30.03.2021	24,00	-	162,10	161,22	0,88	50,53	44,03	6,50	4,43	3,95	-												1,09
31.03.2021	24,00	-	203,56	202,45	1,11	49,93	43,51	6,43	4,43	3,95	-												1,36
01.04.2021	24,00	-	202,92	201,81	1,12	48,42	42,28	6,15	4,43	3,95	-												1,29
02.04.2021	24,00	-	202,90	201,79	1,12	48,33	42,17	6,15	4,43	3,96	-												1,30
03.04.2021	24,00	-	202,84	201,72	1,12	48,53	42,27	6,26	4,43	3,96	-												1,32
04.04.2021	24,00	-	203,06	201,94	1,12	48,37	42,09	6,29	4,43	3,96	-												1,32
05.04.2021	24,00	-	203,13	202,01	1,12	48,51	42,20	6,31	4,43	3,95	-												1,33
06.04.2021	24,00	-	203,19	202,07	1,12	48,13	41,91	6,22	4,43	3,95	-												1,31
07.04.2021	24,00	-	202,84	201,73	1,11	48,41	42,05	6,36	4,43	3,96	-												1,34
08.04.2021	24,00	-	202,89	201,79	1,11	48,36	41,97	6,39	4,44	3,96	-												1,34
09.04.2021	24,00	-	202,99	201,88	1,11	48,53	42,09	6,44	4,43	3,96	-												1,35
10.04.2021	24,00	-	202,94	201,83	1,11	48,38	42,04	6,34	4,43	3,96	-												1,33
11.04.2021	24,00	-	203,30	202,18	1,12	48,62	42,26	6,36	4,43	3,95	-												1,34
12.04.2021	24,00	-	203,18	202,05	1,13	48,52	42,46	6,06	4,43	3,95	-												1,28
13.04.2021	24,00	-	202,59	201,44	1,15	48,38	42,49	5,90	4,43	3,95	-												1,24
14.04.2021	24,00	-	203,29	202,13	1,16	47,37	41,71	5,66	4,43	3,95	-												1,20
15.04.2021	24,00	-	203,07	201,90	1,18	46,47	40,88	5,59	4,43	3,95	-												1,18
16.04.2021	24,00	-	203,25	202,07	1,18	46,48	40,87	5,61	4,42	3,94	-												1,19
17.04.2021	24,00	-	203,06	201,88	1,18	46,40	40,87	5,53	4,43	3,95	-												1,17
18.04.2021	24,00	-	203,05	201,87	1,18	46,43	40,97	5,46	4,43	3,95	-												1,16
19.04.2021	24,00	-	203,03	201,92	1,12	46,39	40,96	5,43	4,43	3,95	-												1,15
20.04.2021	24,00	-	203,15	202,03	1,12	46,50	41,05	5,45	4,43	3,95	-												1,15
21.04.2021	24,00	-	203,33	202,19	1,14	46,36	40,90	5,46	4,43	3,95	-												1,16
22.04.2021	24,00	-	190,02	188,96	1,06	46,61	40,88	5,73	4,43	3,95	-												1,13
Среднее	24,00	-	201,41	200,30	1,11	49,07	42,77	6,30	4,43	3,95	-												1,32
Итого	744,00		6243,74	6209,40	34,34																		40,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,2 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **40,80** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.