

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваявская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваявская (ИТП: Караваявская д.31к.2)
 Договор: 6653.038.1
 Стронт. адрес: Ленинт-Петербург
 Телефон: 58480
 Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 58480
 График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807714
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: ЭРСВ-440(ПФ)
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(ПФ)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qот = 0,384 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0 Qгвс м = 0
 Гот = 368,64 Гвент = 0 Стех = 0
 Гвент м = 0 Стех гвс = 0
 Гвент п = 0 Стех пв = 0

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 21.06.2022
 Термопреобр.: Преобр. давления:
 Валет ТПС СДВ-И-1,60
 Валет ТПС СДВ-И-1,60
 Режим (схема): ОП: АЗ:
 Преобр. давления: СДВ-И-1,60
 Валет ТПС СДВ-И-1,60

Дата	Тип	Учет отопления (ТБ-1)										Учет ГВС (ТБ-2)										
		НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излия)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общ
Час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00	426,25	426,25	0,00	57,18	49,13	8,05	3,60	3,80													3,42
24.03.2021	24.00	426,64	426,64	0,00	54,98	47,65	7,33	3,60	3,80													3,12
25.03.2021	24.00	426,62	426,62	0,00	53,32	46,41	6,91	3,60	3,80													2,94
26.03.2021	24.00	427,04	427,04	0,00	52,07	45,42	6,65	3,60	3,80													2,83
27.03.2021	24.00	427,19	427,19	0,00	51,43	44,92	6,51	3,60	3,80													2,77
28.03.2021	24.00	427,10	427,10	0,00	51,25	44,85	6,40	3,60	3,80													2,73
29.03.2021	24.00	427,09	427,09	0,00	50,95	44,88	6,27	3,60	3,80													2,67
30.03.2021	23,98	426,95	426,95	0,00	50,46	44,28	6,18	3,60	3,80													2,63
31.03.2021	24,00	427,76	427,76	0,00	49,71	43,65	6,06	3,60	3,80													2,58
01.04.2021	23,97*	427,14	427,14	-0,01	48,36	42,55	5,81	3,60	3,80													2,48
02.04.2021	24,00	427,80	427,80	0,00	48,25	42,47	5,78	3,60	3,80													2,47
03.04.2021	23,98	427,39	427,39	0,00	48,44	42,53	5,91	3,60	3,80													2,52
04.04.2021	23,98	427,65	427,65	0,00	48,29	42,39	5,92	3,60	3,80													2,51
05.04.2021	24,00	427,82	427,82	0,00	48,45	42,53	5,92	3,60	3,80													2,52
06.04.2021	24,00	428,14	428,14	0,00	48,06	42,20	5,86	3,60	3,80													2,50
07.04.2021	24,00	427,76	427,76	0,00	48,35	42,37	5,98	3,60	3,80													2,55
08.04.2021	24,00	427,85	427,85	0,00	48,30	42,30	6,00	3,60	3,80													2,56
09.04.2021	24,00	428,06	428,06	0,00	48,47	42,40	6,07	3,60	3,80													2,59
10.04.2021	24,00	427,92	427,92	0,00	48,36	42,32	6,04	3,50	3,80													2,58
11.04.2021	24,00	427,96	427,96	0,00	48,55	42,55	6,00	3,50	3,80													2,56
12.04.2021	24,00	428,07	428,07	0,00	48,44	42,75	5,69	3,50	3,80													2,43
13.04.2021	23,98*	427,43	427,43	0,00	48,35	42,79	5,56	3,50	3,80													2,43
14.04.2021	24,00	428,30	428,30	0,00	47,21	41,86	5,35	3,50	3,80													2,28
15.04.2021	24,00	428,50	428,50	0,00	46,44	41,13	5,31	3,50	3,80													2,28
16.04.2021	24,00	428,85	428,85	0,00	46,44	41,15	5,29	3,50	3,80													2,27
17.04.2021	24,00	428,30	428,30	0,00	46,36	41,18	5,18	3,50	3,80													2,26
18.04.2021	24,00	428,28	428,28	0,00	46,39	41,25	5,14	3,50	3,80													2,21
19.04.2021	24,00	428,32	428,32	0,00	46,35	41,22	5,13	3,50	3,80													2,20
20.04.2021	24,00	428,95	428,95	0,00	46,47	41,34	5,13	3,50	3,80													2,19
21.04.2021	24,00	429,27	429,27	0,00	46,31	41,12	5,19	3,50	3,80													2,19
22.04.2021	22,37*	399,71	400,50	-0,79	46,10	40,97	5,13	3,40	3,70													2,15
Среднее	23,94	427,84	427,87	-0,03	48,97	43,04	5,93	3,55	3,80													2,53
Итого	742,26	13232,10	13232,90	-0,80																		78,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, Т 265607 М2, Т 265542,00 М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Уп, Т Табл. ч
 23.04.2021 265607 265542,00 24,00

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 1,74 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 1,74 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0 °С
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировки): 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 78,47 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 78,47 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл. М.куб

