

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваяевская ул. д. 41, корп. 4, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваяевская ЦТП, Караваяевская д.31к.2

Договор: 6655 038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЭТЗ:

Отопление
 58494

Источники: ТЭЦ-22 Караваяевская ЦТП, Караваяевская д.31к.2

2-х-трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и суток. датчики в файлх:
 Вычислитель: ТРСВ-043 № 1802731
 Подходящий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Подходящий ГВС (М2) ЭРСВ-440(П/Ф)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ЭРСВ-440(П/Ф)
 ЭРСВ-440(П/Ф)

26.10.2022
 Термопреобр.:
 Вязет ТПС
 Вязет ТПС

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

ОТ: А3:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qср = 0,35
 Qот = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс гвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qср = 0,35
 Qот = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Qср = 0,35
 Qот = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс гвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	дV (излм)		Улодпит	T3	T4	P3	P4		
Т	Т	Т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2				
23.03.2021	24.00		281,67	281,67	0,00	56,99	45,34	11,65	4,10	2,40													3,29	
24.03.2021	24.00		281,77	281,77	0,00	54,81	44,13	10,68	4,10	2,40													3,01	
25.03.2021	24.00		281,90	281,90	0,00	53,14	43,12	10,02	4,20	2,40													2,83	
26.03.2021	24.00		282,20	282,18	0,02	51,87	42,31	9,56	4,20	2,40													2,70	
27.03.2021	24.00		282,26	282,26	0,00	51,25	41,89	9,36	4,20	2,40													2,65	
28.03.2021	24.00		282,25	282,25	0,00	51,07	41,84	9,23	4,20	2,40													2,61	
29.03.2021	24.00		282,21	282,21	0,00	50,77	41,71	9,06	4,20	2,40													2,56	
30.03.2021	24.00		282,14	282,14	0,00	50,27	41,36	8,91	4,20	2,40													2,52	
31.03.2021	24.00		282,60	282,60	0,00	49,53	40,88	8,65	4,20	2,40													2,45	
01.04.2021	24.00		282,38	282,38	0,00	48,18	39,88	8,30	4,20	2,40													2,35	
02.04.2021	24.00		282,87	282,87	0,00	48,09	39,81	8,28	4,20	2,40													2,35	
03.04.2021	24.00		282,64	282,64	0,00	48,29	39,79	8,50	4,20	2,40													2,41	
04.04.2021	24.00		282,82	282,82	0,00	48,13	39,56	8,57	4,20	2,40													2,43	
05.04.2021	24.00		282,84	282,84	0,00	48,29	39,60	8,69	4,20	2,40													2,46	
06.04.2021	24.00		283,14	283,14	0,00	47,90	39,33	8,57	4,20	2,40													2,43	
07.04.2021	23.00		271,12	271,12	0,01	48,20	39,47	8,73	4,20	3,25													2,35	
08.04.2021	24.00		282,99	282,99	0,00	48,15	39,42	8,73	4,20	3,90													2,47	
09.04.2021	24.00		283,10	283,10	0,00	48,32	39,40	8,86	4,20	3,90													2,52	
10.04.2021	24.00		283,03	283,03	0,00	48,20	39,34	8,86	4,20	3,90													2,51	
11.04.2021	24.00		282,95	282,95	0,00	48,40	39,63	8,77	4,20	3,90													2,48	
12.04.2021	24.00		282,88	282,88	0,00	48,29	39,96	8,33	4,10	3,90													2,35	
13.04.2021	24.00		282,57	282,56	0,01	48,20	40,07	8,13	4,20	3,90													2,29	
14.04.2021	24.00		283,06	283,06	0,00	47,08	39,36	7,72	4,20	3,90													2,18	
15.04.2021	24.00		283,34	283,34	0,00	46,30	38,76	7,54	4,20	3,90													2,13	
16.04.2021	24.00		283,44	283,44	0,00	46,30	38,75	7,55	4,10	3,90													2,14	
17.04.2021	24.00		283,10	283,10	0,00	46,23	38,80	7,43	4,20	3,90													2,10	
18.04.2021	24.00		283,04	283,04	0,00	46,25	38,90	7,35	4,20	3,90													2,08	
19.04.2021	24.00		283,04	283,04	0,00	46,21	38,95	7,26	4,20	3,90													2,05	
20.04.2021	24.00		283,30	283,30	0,00	46,33	39,02	7,31	4,20	3,90													2,07	
21.04.2021	24.00		283,51	283,49	0,02	46,18	38,84	7,34	4,20	3,90													2,08	
22.04.2021	23.87*		264,31	264,31	-0,48	45,92	38,61	7,31	4,10	3,80													2,02	
Среднее	23,96		282,19	282,20	-0,01	48,81	40,25	8,56	4,18	3,15													2,42	
Итого	742,87		8734,47	8734,89	-0,42																			74,87

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул. Т	Общ. Гкал	Траб. ч
23.04.2021	175120	175138,00							24,00

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

1,13 час

0,11 Гкал

Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему

1,13 час

0 куб.м

Период расчета по договору:

1,13 час

Период превышения t2:

0 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

74,98 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц:

74,98 Гкал

Объем потребленной теплоносителя Узлз илл.

м.куб.



Генеральный директор
 «ТЭК СПб Энергия»
 «Энергосбыт»
 Абонентское удержание
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонаблюдающей организации
 20