

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Кибальничина ул, д. 16, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9100.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Обшии
 9857

График: 150/70

Установленные приборы: СЛТ943 № 43959
 Вычислитель: ПРЭМ
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: Gmln=
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,12
 ПРЭМ 0,08
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021
 Smax= 30
 K1ПТР-05
 K1ПТР-05
 ПТТТ-15-2

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,158 Овент.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 47,4 Свент.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021 Qгвс=M3*(n3-hxв)

Свент.= 0
 Qгвс.ср.= 0,041
 Qгвс. ср.= 16,4
 Gгвс. ср.=

Qгвс. ср.= 0,041
 Qгвс. ср.= 16,4
 Gгвс. ср.=

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								Обши
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		111,55	93,76	17,79	82,00	48,57	33,43			19,11	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	81,37					4,60	
24.03.2021	24.00		114,02	94,66	19,36	78,39	47,70	30,69			20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	21,34					4,43	
25.03.2021	24.00		111,52	94,05	17,47	75,48	46,52	28,96			18,72	18,72	18,72	18,72	18,72	18,72	19,21					4,05	
26.03.2021	24.00		105,10	87,45	17,65	75,42	46,32	29,10			18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	19,26					3,88	
27.03.2021	24.00		113,95	92,88	21,07	75,20	46,20	28,00			22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,92					4,28	
28.03.2021	24.00		113,05	93,25	19,80	75,81	47,04	28,77			20,91	20,91	20,91	20,91	20,91	20,91	21,46					4,19	
29.03.2021	24.00		108,27	88,96	19,31	74,92	46,92	28,00			20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	21,02					3,94	
30.03.2021	24.00		117,28	95,26	22,02	70,92	45,11	25,82			23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,94					4,03	
31.03.2021	24.00		113,77	93,50	20,27	69,93	44,11	25,82			21,52	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52	22,00					3,84	
01.04.2021	24.00		112,74	93,67	19,07	69,37	43,82	25,55			20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	20,71					3,70	
02.04.2021	24.00		112,57	93,48	19,09	69,12	43,71	25,41			20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,79					3,85	
03.04.2021	24.00		117,71	92,31	25,40	68,58	43,07	26,06			22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	23,16					4,17	
04.04.2021	24.00		115,36	93,79	21,57	70,11	43,77	26,34			26,78	26,78	26,78	26,78	26,78	26,78	27,37					3,99	
05.04.2021	24.00		112,51	92,54	19,97	71,02	43,93	27,09			20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	21,47					3,84	
06.04.2021	24.00		111,32	92,66	18,66	71,26	44,19	27,07			19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45	19,89					3,84	
07.04.2021	24.00		112,89	93,09	19,80	71,36	44,10	27,26			20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	21,20					3,90	
08.04.2021	24.00		112,37	93,38	18,99	71,38	44,14	27,24			19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	20,36					3,66	
09.04.2021	24.00		114,64	93,14	20,66	71,13	44,26	26,87			21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	22,22					4,00	
10.04.2021	24.00		116,60	93,98	23,46	71,81	44,58	27,22			24,77	24,77	24,77	24,77	24,77	24,77	25,35					4,23	
11.04.2021	24.00		116,82	96,38	20,44	70,64	45,88	24,96			21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	22,15					3,86	
12.04.2021	24.00		115,35	95,11	20,24	68,70	44,83	23,87			21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,33	21,79					3,67	
13.04.2021	24.00		115,40	95,44	19,96	68,31	44,12	24,19			20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	21,36					3,64	
14.04.2021	24.00		114,78	93,43	21,35	66,38	42,62	23,76			22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,78					3,64	
15.04.2021	24.00		112,91	94,35	18,58	66,46	42,83	23,63			20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,87					3,53	
16.04.2021	24.00		113,93	94,35	19,58	66,46	42,83	23,63			20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	20,87					3,53	
17.04.2021	24.00		117,66	94,83	22,83	66,62	43,45	23,17			19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	20,01					3,32	
18.04.2021	24.00		117,66	94,83	22,83	66,62	43,45	23,17			24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,59					3,72	
19.04.2021	24.00		113,72	94,90	18,82	66,53	43,55	22,98			20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,03	20,44					3,44	
20.04.2021	24.00		114,81	95,51	19,30	66,32	43,67	22,65			20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	20,58	21,00					3,45	
21.04.2021	24.00		112,05	93,64	18,41	65,08	42,82	22,16			19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,98					3,28	
22.04.2021	24.00		113,62	94,21	19,41	66,21	43,11	23,10			20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	21,06					3,47	
Итого	24.00		113,62	93,55	20,07	70,59	44,53	26,07			21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,22	21,70					3,86	
Среднее	744.00		3522,11	2900,04	622,07						657,87	657,87	657,87	657,87	657,87	657,87	672,80					119,59	

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,03 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 118,56 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узл изл: 672,8 м.куб.



Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Отчетное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации