

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 1 ИТП1  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объезженерго"

Договор: 9243.038-1  
 Строит. адрес: Тельфон: 1826

Телефон: 1826

Узел учета: Код УУТЭ: 1826

Отопление: 150/70

Установленные приборы: Счетчик № 36490  
 Вычислитель: СРТ941.11 № 36490  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (У1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)

Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 расходомер: Гплн= 0.2  
 ПРЭМ Гплн= 0.2  
 ПРЭМ Гплн= 0.2  
 Приборы УУТЭ поверены до: 26.04.2023  
 Термомонопр.: КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давлениг:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,9054 Qлет = 0 Qгвс = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 271,62 Gлет = 0 Qгвс.ср = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021 Qгвс.ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.					
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	М3	М4	дМ		Улодит	Т3	Т4	Р3	Р4
23.03.2021	24.00*		180,29	179,66	0,63	83,12	57,93	25,19														4,59
24.03.2021	24.00*		181,51	180,95	0,56	79,41	56,81	22,60														4,14
25.03.2021	24.00*		180,39	179,89	0,50	76,44	55,32	21,12														3,85
26.03.2021	24.00*		179,40	178,91	0,49	76,52	55,30	21,22														3,84
27.03.2021	24.00*		178,88	178,34	0,54	76,18	55,10	21,08														3,81
28.03.2021	24.00*		181,12	180,51	0,61	76,81	56,13	20,68														3,79
29.03.2021	24.00*		182,41	181,82	0,59	75,90	55,86	20,04														3,70
30.03.2021	24.00*		181,02	180,47	0,55	71,77	53,54	18,23														3,26
31.03.2021	24.00*		177,47	176,91	0,56	70,81	52,64	18,17														3,24
01.04.2021	24.00*		177,57	177,04	0,53	70,30	52,28	18,02														3,22
02.04.2021	24.00*		177,25	176,79	0,46	70,03	52,08	17,95														3,22
03.04.2021	24.00*		175,20	174,72	0,48	69,49	51,33	18,16														3,22
04.04.2021	24.00*		176,87	176,43	0,44	70,07	51,79	18,28														3,26
05.04.2021	24.00*		177,99	177,58	0,41	70,99	52,31	18,68														3,35
06.04.2021	24.00*		175,65	175,25	0,40	71,97	52,53	19,44														3,45
07.04.2021	24.00*		177,46	177,01	0,45	72,24	52,63	19,61														3,51
08.04.2021	24.00*		177,38	176,86	0,52	72,32	52,34	19,98														3,56
09.04.2021	24.00*		179,09	178,57	0,52	72,32	52,59	19,73														3,57
10.04.2021	24.00*		179,20	178,69	0,51	72,04	52,74	19,30														3,49
11.04.2021	24.00*		179,16	178,67	0,49	72,72	53,42	19,30														3,49
12.04.2021	24.00*		183,37	182,92	0,45	71,54	53,74	17,80														3,30
13.04.2021	24.00*		179,90	179,62	0,28	69,51	52,93	16,58														3,01
14.04.2021	24.00*		177,43	177,13	0,30	69,21	51,92	17,29														2,99
15.04.2021	24.00*		167,85	167,56	0,29	67,20	50,25	16,95														2,87
16.04.2021	24.00*		169,00	169,00	0,29	67,30	50,47	16,83														2,87
17.04.2021	24.00*		169,05	168,84	0,21	65,52	49,48	16,04														2,87
18.04.2021	24.00*		171,09	170,89	0,20	67,38	50,90	16,46														2,83
19.04.2021	24.00*		170,59	170,34	0,25	67,30	51,05	16,25														2,79
20.04.2021	24.00*		171,13	170,96	0,17	67,07	50,74	16,33														2,81
21.04.2021	24.00*		167,14	167,04	0,10	65,90	49,57	16,33														2,74
22.04.2021	24.00*		168,63	168,50	0,13	66,97	50,24	16,73														2,84
Среднее	24.00		176,28	175,87	0,42	71,49	52,77	18,72														3,34
Итого	744,00		5464,78	5451,87	12,91																	103,48

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т У1, т Общ., Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час 0 Гкал  
 Объем теплоснабжения Улвл, рассчитанный по среднему: 0 час 0 Гкал  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,66 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 103,48 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 103,48 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Улвл изл: м.куб

