

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь 6-Р, д. 14, лит. Ж
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенэнерго"

Договор: 10026.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23607

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205779
 Подающий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-20-В1
 Подпиточный трубопровод (Уп) Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 25.12.2021
 Gmax= 30
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н 12

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Q=М1*(h1-hвх)-М2*(h2-hвх) Qлето: 0 Qтепл.гвс: 0,0858 Qгвс.ср: 0,039
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот.гвс: 0 Qтепл.гвс.ср: 0,039 Qгвс.ср.ср: 15,6 Гкал/сут.
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.: Qзонт.: 0 Qгвс.гвс: 0 Qгвс.ср.: 15,6 Гкал/сут.

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал				
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (изна)	Уподпит	Т3	Т4	Р3		Р4			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.03.2021	24.00		102,74	91,52	11,22	83,11	53,59	29,52			9,32														
24.03.2021	24.00*		104,51	92,26	12,25	79,22	52,52	26,70			10,34														3,64
25.03.2021	24.00		102,41	91,62	10,79	76,50	51,16	25,34			8,83														3,44
26.03.2021	24.00		102,21	90,80	11,41	76,50	50,84	25,66			9,47														3,15
27.03.2021	24.00		102,55	90,96	11,59	76,34	50,85	25,49			9,77														3,21
28.03.2021	24.00*		104,96	91,91	13,05	76,77	51,41	25,36			11,16														3,21
29.03.2021	24.00		103,58	92,82	10,76	75,77	51,16	24,61			11,16														3,34
30.03.2021	24.00		103,99	92,02	11,97	71,78	49,05	22,73			8,85														3,10
31.03.2021	24.00		101,55	90,18	11,37	70,91	47,75	23,16			10,16														2,95
01.04.2021	24.00		103,50	90,19	13,31	70,17	47,20	22,97			11,56														2,90
02.04.2021	24.00		101,83	90,03	11,80	70,10	47,19	22,91			10,14														3,01
03.04.2021	24.00		101,46	88,91	12,55	69,52	46,62	22,90			10,92														2,89
04.04.2021	24.00		102,25	89,82	14,43	70,12	47,06	23,06			12,80														2,91
05.04.2021	24.00		102,82	90,46	12,36	71,24	47,88	23,36			9,88														3,00
06.04.2021	24.00		100,70	89,30	11,40	72,03	48,20	23,83			10,81														3,00
07.04.2021	24.00		101,31	89,94	11,37	72,26	48,48	23,78			9,85														2,95
08.04.2021	24.00		102,95	90,60	11,78	72,42	48,12	24,30			10,25														2,96
09.04.2021	24.00		102,95	90,60	12,35	72,34	48,33	24,01			10,77														3,04
10.04.2021	24.00		102,23	90,75	11,48	72,11	48,52	23,59			9,92														3,07
11.04.2021	24.00		103,59	90,78	12,81	72,80	49,02	23,78			11,33														3,04
12.04.2021	24.00		103,67	92,60	11,07	71,43	49,55	21,88			9,53														3,09
13.04.2021	24.00		104,31	92,40	11,91	69,63	48,48	21,15			10,42														2,82
14.04.2021	24.00*		102,36	91,60	10,76	69,02	47,50	21,52			9,24														2,78
15.04.2021	24.00		102,36	89,81	12,55	69,25	45,81	21,44			11,09														2,72
16.04.2021	24.00		101,71	90,74	10,97	67,25	46,06	21,17			9,48														2,77
17.04.2021	24.00		104,92	91,52	14,40	65,65	45,51	20,14			12,99														2,66
18.04.2021	24.00		104,20	91,57	12,63	67,43	46,68	20,75			11,11														2,77
19.04.2021	24.00		103,23	91,23	12,00	67,39	46,68	20,71			10,47														2,75
20.04.2021	24.00		103,29	91,66	11,61	67,25	46,76	20,49			10,14														2,70
21.04.2021	24.00		101,95	89,56	12,36	65,76	45,72	20,64			10,89														2,66
22.04.2021	24.00		101,68	90,81	10,87	67,16	46,55	20,61			9,39														2,61
Среднее	24.00		102,85	90,88	11,97	71,52	48,40	23,13			10,34														2,60
Итого	744,00		3188,39	2817,21	371,18						320,52														2,95
Показания счетчиков на момент снятия данных:																									
Дата, время			М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ. Гкал	Траб. ч														

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уплд, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,61 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 91,15 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл: 327,8 м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Филиал «Энергодиспетчерское Управление»
 Отдел «Учет»
 Представитель теплонаблюдяющей организации