

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 10025 038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Обшии  
 23770

Источники: Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Выполнитель: ВКТ-7 № 205629  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)

расходомер: PRЭМ-32-B1  
 PRЭМ-32-B1  
 PRЭМ  
 Gm1n= 0,067  
 0,067  
 0,027  
 Приборы УУТЗ поверены до: 26.12.2021  
 Tmax= 30  
 KTCП-Н  
 KTCП-Н  
 TСП-Н

Преобр.двигателя:

Договорные нагрузки (ор.час): Кал/час:  
 Договорные расходы (ор.сут.): Т/сут.:

Qот= 0,23  
 Qотх= 0  
 Qгвс= 0  
 Qгвс ср= 0,041  
 Qгвс ср= 16,4 Гвс.М=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Кал										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уходнит	T3	T4	R3	R4					
23.03.2021	24.00		89.15	79.72	9.43	82.80	51.00	31.80																			
24.03.2021	24.00		89.86	80.38	9.48	78.91	50.30	28.61																			
25.03.2021	24.00		90.21	79.81	10.40	76.25	49.15	27.10																			
26.03.2021	24.00		88.85	79.06	9.79	76.24	48.82	27.42																			
27.03.2021	24.00		89.55	79.19	10.36	76.10	48.90	27.20																			
28.03.2021	24.00		92.36	80.00	12.36	76.53	49.50	27.03																			
29.03.2021	24.00		91.37	80.85	10.52	75.49	49.39	26.10																			
30.03.2021	24.00		90.04	80.05	9.99	74.53	47.29	24.24																			
31.03.2021	24.00		88.98	78.45	10.53	70.71	46.01	24.70																			
01.04.2021	24.00		90.42	78.25	11.28	69.94	45.66	24.28																			
02.04.2021	24.00		89.53	78.24	11.28	69.90	45.68	24.22																			
03.04.2021	24.00		88.57	77.24	11.33	69.30	44.95	24.35																			
04.04.2021	24.00		89.15	78.00	11.15	69.89	45.30	24.59																			
05.04.2021	24.00		89.21	78.53	10.68	71.03	45.97	25.06																			
06.04.2021	24.00		88.10	77.47	10.63	71.81	46.16	25.65																			
07.04.2021	24.00		88.31	78.04	10.27	72.01	46.23	25.78																			
08.04.2021	24.00		89.90	77.92	11.98	72.18	45.97	26.21																			
09.04.2021	24.00		88.72	78.60	10.12	72.08	46.24	25.84																			
10.04.2021	24.00		89.30	78.70	10.60	71.88	46.38	25.50																			
11.04.2021	24.00		90.30	78.69	11.61	72.56	46.88	25.68																			
12.04.2021	24.00		90.49	80.27	10.22	71.17	47.73	23.44																			
13.04.2021	24.00		89.98	80.14	9.84	69.41	46.90	22.51																			
14.04.2021	24.00		90.84	79.45	11.39	68.72	45.65	23.07																			
15.04.2021	24.00		90.07	77.99	12.08	67.05	44.18	22.87																			
16.04.2021	24.00		89.15	78.83	10.32	66.99	44.38	22.61																			
17.04.2021	24.00		89.17	78.61	10.56	65.46	44.05	21.41																			
18.04.2021	24.00		91.27	79.55	11.72	67.23	45.29	21.94																			
19.04.2021	24.00		90.19	79.32	10.87	67.17	45.27	21.90																			
20.04.2021	24.00		88.89	79.69	9.20	67.05	45.13	21.92																			
21.04.2021	24.00		88.67	77.81	10.86	65.53	44.02	21.51																			
22.04.2021	24.00		87.89	78.97	8.92	66.94	44.85	22.29																			
Среднее	24.00		89.63	78.97	10.66	71.29	46.55	24.74																			
Итого	744.00		2778.49	2448.02	330.47																						
Показанная счетчиков на момент снятия данных:																											
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Кал	Траб, ч																		

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час  
 0 час  
 1,65 °C  
 83,62 Кал  
 370,56 м.куб.

0 час  
 0 час  
 0,55 Кал

Кал  
 куб.м

Общество с ограниченной ответственностью  
 "Жилкомсервис №2 Невского района"  
 ГИД «ТЭЦ Энергосбыт» абонента)  
 Ответственный за учет теплоносителя  
 Абонентское управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплопоставляющей организации