

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Красных Зорь 6-р. д. 3**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозводно"**

Договор: **9242.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЗ:  
 Отопление  
 12017

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: **СПП941.11 № 36949**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: **150/70**

Подводящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подводящий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ-32-D  
 ПРЭМ-32-D  
 Gmin=  
 0,2  
 0,2  
 30  
 30

Термопреобр.:  
 КТТТР-05  
 КТТТР-05

Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(t3-hвх)  
 Договорные расходы (гр.сум.), т/сут.: Qот.= **0,309** Qгвс.= **0** Qгвс.гр.= **0**  
 Qот.= **92,7** Qгвс.= **0** Qгвс.гр.= **0**  
 Qгвс.гр.= **0** Qгвс.гр.= **0** Qгвс.гр.= **0**  
 Qгвс.гр.= **0** Qгвс.гр.= **0** Qгвс.гр.= **0**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал		
			M1 Т	M2 Т	dm Т	T1 °C	T2 °C	dt °C	R1 кг/см2	R2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dm Т	V3 M3	V4 M3	dv (излив) M3	Улопит M3	T3 °C	T4 °C	R3 кг/см2		R4 кг/см2	
23.03.2021	24.00	*	158,62	156,60	2,02	80,83	51,38	29,45															4,78
24.03.2021	24.00	*	157,44	155,75	1,69	77,58	50,38	27,20															4,38
25.03.2021	24.00	*	156,37	154,67	1,70	74,57	49,39	25,18															4,03
26.03.2021	24.00	*	155,53	153,83	1,70	74,57	49,28	25,29															4,02
27.03.2021	24.00	*	155,27	153,27	2,00	74,13	49,29	24,84															3,96
28.03.2021	24.00	*	156,85	155,21	1,64	74,91	50,18	24,73															3,97
29.03.2021	24.00	*	157,95	156,26	1,69	74,08	50,04	24,04															3,89
30.03.2021	24.00	*	156,88	155,21	1,67	70,16	48,00	22,16															3,56
31.03.2021	24.00	*	153,66	152,06	1,60	69,16	46,88	22,28															3,50
01.04.2021	24.00	*	153,75	152,11	1,64	68,68	46,51	22,17															3,49
02.04.2021	24.00	*	153,69	151,96	1,73	68,34	46,38	21,96															3,46
03.04.2021	24.00	*	152,20	150,12	2,08	67,80	45,67	22,13															3,47
04.04.2021	24.00	*	153,77	151,52	2,25	68,33	45,87	22,46															3,56
05.04.2021	24.00	*	154,98	152,56	2,42	69,04	46,31	22,73															3,64
06.04.2021	24.00	*	152,99	150,57	2,42	70,11	46,71	23,40															3,70
07.04.2021	24.00	*	154,54	152,00	2,54	70,39	46,90	23,49															3,76
08.04.2021	24.00	*	154,38	151,88	2,50	70,39	46,72	23,67															3,78
09.04.2021	24.00	*	156,01	153,46	2,55	70,50	46,87	23,63															3,81
10.04.2021	24.00	*	156,22	153,82	2,40	70,22	46,92	23,30															3,76
11.04.2021	24.00	*	156,04	153,70	2,34	70,79	47,33	23,46															3,78
12.04.2021	24.00	*	159,96	157,42	2,54	69,88	48,19	21,69															3,60
13.04.2021	24.00	*	159,91	157,63	2,28	67,87	47,88	19,99															3,31
14.04.2021	24.00	*	158,69	156,32	2,37	67,72	47,08	20,64															3,39
15.04.2021	24.00	*	155,28	153,02	2,26	65,60	45,60	20,00															3,21
16.04.2021	24.00	*	156,73	154,01	2,72	65,75	45,63	20,12															3,28
17.04.2021	24.00	*	156,69	153,91	2,78	63,97	45,17	18,80															3,08
18.04.2021	24.00	*	158,48	155,78	2,70	65,74	46,52	19,22															3,18
19.04.2021	24.00	*	158,28	155,51	2,77	65,64	46,56	19,08															3,15
20.04.2021	24.00	*	158,83	155,97	2,86	65,42	46,73	18,69															3,11
21.04.2021	24.00	*	155,29	152,52	2,77	64,51	45,82	18,69															3,03
22.04.2021	24.00	*	156,49	153,66	2,83	65,23	46,01	19,22															3,14
Среднее	24.00		156,19	153,95	2,24	69,74	47,38	22,38															3,61
Итого	744,00		4841,77	4772,31	69,46																		111,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T излив/облиц. Гкал Трасс, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **0 час**  
 Объем теплоносителя Уплг, рассчитанный по среднему: **0 час**  
 Период расчета по договору: **0 час**  
 Период превышения t2: **0 Гкал**  
 Корректировка на температуру холодной воды: **1,65 °C**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**  
 Коэффициент погрешности тепловой энергии Общц: **111,78 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Уплг изл: **М.куб.**



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**Финанс «Энергосбыт»**  
 Абонентное управление  
**Отчет Принят**  
 Представитель теплонаблюдающей организации