Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 10, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9036.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23559**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
Режим (схема):

		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 226008**					
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2871**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1708**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср=	**0**	Qгвс.ср=	**0,0574**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**87,2203**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**22,96** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2021		*																				
24.03.2021		*																				
25.03.2021		*																				
26.03.2021		*																				
27.03.2021		*																				
28.03.2021		*																				
29.03.2021		*																				
30.03.2021	12,00		61,55	52,99	8,56	69,94	48,62	21,32			7,76		7,76	7,93		7,93		69,69				1,72
31.03.2021	24,00	*	116,00	104,90	11,10	69,21	47,77	21,44			9,66		9,66	9,89		9,89		68,68				3,02
01.04.2021	24,00		118,04	105,22	12,82	69,86	47,94	21,92			11,21		11,21	11,47		11,47		69,65				3,20
02.04.2021	24,00	*	116,00	105,43	10,57	69,40	47,65	21,75			9,15		9,15	9,34		9,34		69,13				3,03
03.04.2021	24,00	*	118,09	105,18	12,91	69,71	47,70	22,01			11,42		11,42	11,68		11,68		69,45				3,22
04.04.2021	24,00	*	118,41	105,18	13,23	69,32	47,59	21,73			11,73		11,73	11,96		11,96		69,15				3,20
05.04.2021	24,00		118,19	105,99	12,20	69,61	47,90	21,71			10,73		10,73	10,95		10,95		69,43				3,15
06.04.2021	24,00		115,42	104,60	10,82	69,39	47,57	21,82			9,36		9,36	9,58		9,58		69,24				3,04
07.04.2021	24,00	*	117,10	104,81	12,29	69,65	47,77	21,88			10,93		10,93	11,19		11,19		69,47				3,15
08.04.2021	24,00	*	115,94	104,03	11,91	69,57	47,17	22,40			10,53		10,53	10,76		10,76		69,38				3,16
09.04.2021	24,00	*	117,74	105,07	12,67	70,09	47,63	22,46			11,29		11,29	11,52		11,52		69,94				3,25
10.04.2021	24,00	*	117,96	105,90	12,06	69,81	47,79	22,02			10,69		10,69	10,91		10,91		69,56				3,18
11.04.2021	24,00	*	118,07	106,30	11,77	69,75	48,05	21,70			10,45		10,45	10,67		10,67		69,56				3,13
12.04.2021	24,00		119,63	107,94	11,69	70,02	48,95	21,07			10,37		10,37	10,60		10,60		69,84				3,10
13.04.2021	24,00	*	118,81	107,13	11,68	69,48	48,59	20,89			10,32		10,32	10,55		10,55		69,30				3,05
14.04.2021	24,00		120,03	108,33	11,70	69,86	48,44	21,42			10,25		10,25	10,47		10,47		69,83				3,14
15.04.2021	24,00	*	84,21	80,24	3,97	82,83	49,84	32,99			2,77		2,77	2,84		2,84		79,88				2,98
16.04.2021	24,00	*	110,75	99,89	10,86	68,93	47,05	21,88			9,32		9,32	9,53		9,53		69,49				2,94
17.04.2021	24,00		121,07	107,88	13,19	69,79	48,81	20,98			11,51		11,51	11,75		11,75		69,53				3,18
18.04.2021	24,00	*	120,34	108,02	12,32	69,31	48,84	20,47			10,66		10,66	10,87		10,87		69,18				3,07
19.04.2021	24,00	*	118,78	107,25	11,53	69,43	48,85	20,58			9,83		9,83	10,03		10,03		69,25				3,01
20.04.2021	24,00		118,88	107,29	11,59	69,55	48,95	20,60			9,87		9,87	10,08		10,08		69,38				3,02
21.04.2021	24,00	*	117,97	105,99	11,98	69,05	48,29	20,76			10,29		10,29	10,51		10,51		68,88				3,03
22.04.2021	24,00		117,18	105,55	11,63	69,15	48,36	20,79			9,94		9,94	10,17		10,17		69,18				3,00
Среднее	23,50		116,43	104,73	11,70	70,11	48,17	21,94			10,21		10,21	10,44		10,44		69,84				3,11
Итого	**564,00**		**2736,16**	**2461,11**	**275,05**						**240,04**		**240,04**	**245,25**		**245,25**						**72,97**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **180** час **23,25** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **180** час **77,4** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,68** °C **0,61** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **95,61** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **322,65** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации _____/ /