

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер. д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9037.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23560

График: 149170

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48434 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)*M2*(t2-hв)

Схема подпиточника: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 17.07.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Сглах= 30
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час: Qгр=0.3153 Qвс=0 Qгр.ср=0 Qгр.м=0
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Гкал/сут.: Qср=95.7873 Qвс.ср=0 Qгр.м=0
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.: Qср=95.7873 Qвс.ср=0 Qгр.м=0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
23.03.2021	24.00		141.74	141.74	0.00	81.55	51.26	30.29															4.30
24.03.2021	24.00		143.81	143.81	0.00	77.58	50.22	27.36															3.94
25.03.2021	24.00		144.74	144.74	0.00	74.48	49.00	25.48															3.69
26.03.2021	24.00		143.93	143.93	0.00	72.92	48.12	24.80															3.57
27.03.2021	24.00		144.46	144.46	0.00	71.72	47.64	24.08															3.48
28.03.2021	24.00		144.96	144.96	0.00	71.43	47.90	23.53															3.42
29.03.2021	24.00		145.01	145.01	0.00	70.55	47.47	23.08															3.35
30.03.2021	24.00		144.48	144.48	0.00	69.69	47.20	22.49															3.25
31.03.2021	24.00		142.93	142.93	0.00	69.21	46.57	22.64															3.24
01.04.2021	24.00		143.39	143.39	0.00	69.84	46.77	23.07															3.31
02.04.2021	24.00		143.68	143.68	0.00	69.39	46.55	22.84															3.28
03.04.2021	24.00		143.35	143.35	0.00	69.71	46.52	23.19															3.32
04.04.2021	24.00		143.33	143.33	0.00	69.29	46.36	22.93															3.29
05.04.2021	24.00		144.40	144.40	0.00	69.59	46.66	22.93															3.31
06.04.2021	24.00		142.57	142.57	0.00	69.34	46.24	23.10															3.30
07.04.2021	24.00		142.82	142.82	0.00	69.58	46.18	23.40															3.34
08.04.2021	24.00		141.73	141.73	0.00	69.49	45.86	23.63															3.35
09.04.2021	24.00		144.26	144.26	0.00	69.44	46.27	23.74															3.40
10.04.2021	24.00		144.79	144.79	0.00	69.75	46.54	23.21															3.39
11.04.2021	24.00		144.79	144.79	0.00	69.69	46.71	22.98															3.39
12.04.2021	24.00		146.83	146.83	0.00	69.97	47.52	22.45															3.30
13.04.2021	24.00		145.67	145.67	0.00	69.45	47.55	21.90															3.19
14.04.2021	24.00		146.91	146.91	0.00	69.83	47.51	22.32															3.28
15.04.2021	24.00		109.19	109.19	0.00	83.05	48.63	34.42															3.75
16.04.2021	24.00		135.15	135.15	0.00	68.90	46.06	22.84															3.09
17.04.2021	24.00		146.03	146.03	0.00	69.85	47.75	22.10															3.23
18.04.2021	24.00		146.22	146.22	0.00	69.35	47.85	21.50															3.15
19.04.2021	24.00		145.19	145.19	0.00	69.48	47.61	21.87															3.18
20.04.2021	24.00		145.27	145.27	0.00	69.60	47.67	21.93															3.19
21.04.2021	24.00		143.77	143.77	0.00	69.09	47.26	21.83															3.14
22.04.2021	24.00		143.13	143.13	0.00	69.13	47.23	21.90															3.14
Среднее	24.00		142.80	142.80	0.03	71.05	47.38	23.67															3.37
Итого	744.00		4426.88	4426.06	0.82																		104.50

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, T; Общ. Гкал; Тр.аб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 1.68 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 104,5 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 104,5 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплн: М.куб



Общество с ограниченной ответственностью
 «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации