

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер, д. 14, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9038.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭЗ: 23561

График: 149/70

Источники: Котельная 2 Невская
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 253403
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Гтпн=
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ 0,067
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ 0,027

2-х-трубная схема
 Схема подключения:
 Приборы УТЭЗ поверены до: 03.12.2021
 Терморегобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) Qвент.= 0 Qгвс=M3*(t3-hхв) Qгвс ср.= 0,0033
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: QOT = 0,245 Qгвс ср.= 0,0015
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: GOT = 74,4304 Gвент. = 0 Gгвс ср.= 0,6 Гвс/см²

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)														
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодлит	T3	T4	P3	P4	Общ					
23.03.2021	24.00*	118,71	118,39	0,32	81,68	51,54	30,14			0,17	0,17	0,17	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	76,35	71,82	7,6	7,6	3,60
24.03.2021	24.00*	120,34	120,18	0,16	77,74	50,62	27,12			0,04	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	63,57	63,57	0,9	0,9	3,28
25.03.2021	24.00*	100,28	100,15	0,13	74,64	47,40	27,24			0,09	0,09	0,09	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	55,30	55,30	1,2	1,2	2,74	
26.03.2021	24.00*	61,51	61,22	0,29	73,00	38,74	34,26			0,19	0,19	0,19	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	58,32	58,32	0,2	0,2	2,12	
27.03.2021	24.00*	61,77	61,67	0,10	71,90	38,26	33,64			0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	53,05	53,05	0,4	0,4	2,08	
28.03.2021	24.00*	61,89	61,82	0,07	71,58	38,38	33,22			0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	59,45	59,45	0,4	0,4	2,02	
29.03.2021	24.00*	61,86	61,82	0,04	70,68	38,15	32,53			0,12	0,12	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	64,05	64,05	0,5	0,5	1,98	
30.03.2021	24.00*	61,57	61,48	0,09	69,86	37,81	32,05			0,05	0,05	0,05	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	62,79	62,79	0,8	0,8	1,96	
31.03.2021	24.00*	60,68	60,64	0,04	69,39	37,14	32,25			0,14	0,14	0,14	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	57,77	57,77	0,4	0,4	2,00	
01.04.2021	24.00*	60,88	60,76	0,12	70,00	37,22	32,46			0,04	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	55,16	55,16	0,8	0,8	1,98	
02.04.2021	24.00*	60,87	60,87	0,00	69,55	37,09	32,46			0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	63,25	63,25	0,6	0,6	2,03	
03.04.2021	24.00*	60,62	60,59	0,03	69,86	36,84	33,02			0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	53,60	53,60	0,6	0,6	2,00	
04.04.2021	24.00*	60,80	60,55	0,25	69,46	36,57	32,89			0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	54,07	54,07	0,4	0,4	2,02	
05.04.2021	24.00*	61,33	61,30	0,03	69,76	36,64	33,12			0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	58,09	58,09	0,8	0,8	2,02	
06.04.2021	24.00*	60,22	60,20	0,02	69,53	36,24	33,29			0,08	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	57,89	57,89	0,6	0,6	2,03	
07.04.2021	24.00*	60,40	60,37	0,03	69,74	36,27	33,47			0,11	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	64,41	64,41	0,16	0,16	2,07	
08.04.2021	24.00*	60,40	60,37	0,03	69,67	36,00	33,67			0,02	0,02	0,02	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	58,09	58,09	0,8	0,8	2,06	
09.04.2021	24.00*	59,85	59,82	0,03	69,82	36,00	33,67			0,11	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	64,41	64,41	0,16	0,16	2,05	
10.04.2021	24.00*	60,56	60,54	0,02	70,19	36,07	34,12			0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	57,89	57,89	0,6	0,6	2,05	
11.04.2021	24.00*	61,23	60,99	0,01	69,85	36,50	33,35			0,30	0,30	0,30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	64,41	64,41	0,16	0,16	2,05	
12.04.2021	24.00*	62,50	62,50	0,00	70,13	37,64	32,49			0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	57,89	57,89	0,6	0,6	2,05	
13.04.2021	24.00*	61,94	61,83	0,11	69,61	37,96	31,65			0,16	0,16	0,16	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	65,69	65,69	0,9	0,9	2,03	
14.04.2021	24.00*	62,41	62,36	0,05	70,09	37,90	32,19			0,09	0,09	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	65,69	65,69	0,9	0,9	2,12	
15.04.2021	24.00*	46,00	45,89	0,11	83,06	37,00	46,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82	0,0	0,0	1,86	
16.04.2021	24.00*	57,28	57,27	0,01	69,14	36,63	32,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	0,0	0,0	1,95	
17.04.2021	24.00*	61,74	61,74	0,00	69,99	38,36	31,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10	0,0	0,0	1,91	
18.04.2021	24.00*	61,60	61,59	0,01	69,48	38,49	30,99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	23,70	0,0	0,0	1,91	
19.04.2021	24.00*	61,21	61,21	0,00	69,63	38,44	31,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	23,59	0,0	0,0	2,35	
20.04.2021	24.00*	91,00	90,99	0,01	69,90	44,15	26,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	26,94	0,0	0,0	2,57	
21.04.2021	24.00*	109,92	109,92	0,00	69,23	45,83	23,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	29,55	0,0	0,0	2,56	
22.04.2021	24.00*	109,76	109,76	0,00	69,35	46,07	23,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	51,70	0,7	0,7	2,17	
Среднее	24.00	69,75	69,67	0,07	71,21	39,29	31,92			0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	67,31	67,31	0,7	0,7	2,17	
Итого	744,00	2152,13	2159,81	2,32						2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	67,31

Показаны счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп. т	Общ. Гкал	Граб. ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уплн, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Уплн изл.

0 час
 0 час
 1,68 °C
 67,31 Гкал
 2,25 м.куб.

0 Гкал
 Гкал
 куб.м

Общество с ограниченной ответственностью
 "Жилкомсервис №2 Невского района"
 Санкт-Петербург
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергобыт»
 Абонентное управление
 ОТПЕЧАТЫВАЮТ
 Представитель теплоснабжающей организации

20