

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Невзоровой ул, д. 3, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9086.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 23775

Источники: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 95/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 206893  
 Вычислитель: ПРЭМ-50-D  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 расходомер:  
 ПРЭМ-50-D  
 ПРЭМ-50-D

Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021  
 Термомонобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0.323  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qотех.= 0  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gотг= 310.08  
 Gвент.= 0  
 Qтех.гвс= 0  
 Qтех.гвс.ср= 0  
 Gтех.гвс= 0  
 Gтех.гвс.ср= 0

Qвент.= 0  
 Qтех.= 0  
 Gтех.= 0  
 Qгвс=М3(пз-гвс)  
 Qгвс.гвс= 0  
 Qгвс.ср= 0  
 Gгвс.гвс= 0  
 Gгвс.ср= 0

лето: Qгвс=М3(пз-гвс)

Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср= 0  
 Gгвс.= 0  
 Gгвс.ср= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Тп	НС	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час	т	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		532.56	532.56	0.00	60.24	52.78	7.46															3.99
24.03.2021	24.00		530.73	530.73	0.00	58.56	51.69	6.87															3.66
25.03.2021	24.00		533.62	533.62	0.00	57.63	51.00	6.63															3.56
26.03.2021	24.00		531.72	531.72	0.00	55.85	49.57	6.28															3.36
27.03.2021	24.00		530.10	530.10	0.00	54.44	48.43	6.01															3.20
28.03.2021	24.00		529.45	529.45	0.00	53.83	48.01	5.82															3.09
29.03.2021	24.00		559.05	559.05	0.00	49.68	5.92																3.32
30.03.2021	24.00		562.75	562.75	0.00	63.04	55.87	7.17															4.05
31.03.2021	24.00		475.81	475.81	0.00	53.31	47.02	6.29															3.01
01.04.2021	24.00		474.79	474.79	0.00	52.53	46.37	6.16															2.94
02.04.2021	24.00		471.92	471.92	0.00	50.97	45.07	5.90															2.80
03.04.2021	24.00		472.79	472.79	0.00	51.10	45.10	6.00															2.85
04.04.2021	24.00		473.39	473.39	0.00	51.46	45.35	6.11															2.90
05.04.2021	24.00		475.85	475.85	0.00	52.36	46.08	6.28															3.00
06.04.2021	24.00		478.08	478.08	0.00	52.85	46.42	6.43															3.09
07.04.2021	24.00		478.30	478.30	0.00	53.64	47.03	6.61															3.18
08.04.2021	24.00		478.44	478.44	0.00	53.37	46.79	6.58															3.16
09.04.2021	24.00		473.70	473.70	0.00	53.13	46.52	6.61															3.14
10.04.2021	24.00		468.95	468.95	0.00	53.54	46.83	6.71															3.16
11.04.2021	24.00		467.39	467.39	0.00	53.85	47.12	6.73															3.15
12.04.2021	24.00		427.83	427.83	0.00	52.33	46.30	6.03															2.62
13.04.2021	24.00		525.49	525.49	0.00	52.19	46.92	5.27															2.78
14.04.2021	24.00		517.37	517.37	0.00	49.85	44.89	4.96															2.58
15.04.2021	24.00		515.81	515.81	0.00	48.92	44.06	4.86															2.52
16.04.2021	24.00		516.10	516.10	0.00	48.46	43.66	4.80															2.50
17.04.2021	24.00		515.42	515.42	0.00	48.14	43.45	4.69															2.43
18.04.2021	24.00		514.87	514.87	0.00	48.43	43.74	4.69															2.43
19.04.2021	24.00		514.58	514.58	0.00	48.38	43.72	4.66															2.42
20.04.2021	24.00		514.62	514.62	0.00	48.27	43.58	4.69															2.43
21.04.2021	24.00		514.67	514.67	0.00	47.77	43.12	4.65															2.40
22.04.2021	24.00		514.15	514.15	0.00	48.25	43.46	4.79															2.48
Среднее	24.00		502.91	502.91	0.00	52.65	46.76	5.89															2.97
Итого	744.00		15590.30	15590.30	0.00																		92.20

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Ул. т.кал/ч	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по Договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 1,65 °C  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд, 92.2 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью  
 «Жилкомсервис №2 Невского района»  
 Филиал «ТЭК СПб»  
 Абонентное управление  
 Представитель теплопоставляющей организации  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Телефон: 23775  
 Код УУТЗ: 23775  
 Отопление