

**Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Апрель 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невскаякого района"** Договор: **9909.038.1** Телефон: \_\_\_\_\_ Узел учета: **Общий**  
 Адрес: **Ново-Александровская ул., д. 15, лит. К** Строит. адрес: \_\_\_\_\_ Код УЛТЗ: **24494**  
 Обслуживающая организация: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_ Режим (схема): \_\_\_\_\_ График: **15070**  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховознерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:** Грин= \_\_\_\_\_  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 207784** расходомер: **ПРЭМ-32-В1** КТСП-Н  
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-В1** КТСП-Н  
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-20-В1** ТСП-Н  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx)$  лето:  $Qгвс=M3*(t3-hx)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,209** Qвент. = \_\_\_\_\_ Qгвс. ср. = **0,1285**  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот. ср. = 0,209** Qгвс. ср. = **0,0584**  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: **Qот = 62,7** Qгвс. ср. = **23,36** Гвс.м = \_\_\_\_\_

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	DT	Р1	Р2	М3	М4	ДМ	У3	У4	ΔV (излив)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4		
23.03.2021	24.00		76.61	65.79	10.82	82.55	51.25	31.30				78.94	66.64	12.30								2,96	
24.03.2021	24.00		67.42	56.70	10.72	78.23	48.59	29.64				69.26	57.33	11.93								2,52	
25.03.2021	24.00		71.31	60.98	10.33	76.00	48.20	27.80				73.18	61.64	11.54								2,48	
26.03.2021	24.00		79.37	69.63	9.74	76.03	49.01	27.02				81.46	70.44	11.02								2,40	
27.03.2021	24.00		70.98	61.24	9.74	75.60	48.50	27.10				72.82	61.95	10.87								2,38	
28.03.2021	24.00		64.52	52.96	11.56	76.11	47.76	28.35				66.23	53.56	12.67								2,25	
29.03.2021	24.00		63.51	53.45	10.06	75.17	47.23	27.94				65.12	54.04	11.08								2,33	
30.03.2021	24.00		75.48	64.93	10.55	71.25	46.93	24.32				77.23	65.62	11.61								2,66	
31.03.2021	24.00		97.40	86.21	11.19	70.57	48.83	21.74				99.64	87.21	12.43								2,60	
01.04.2021	24.00		97.64	86.98	10.66	69.70	48.35	21.35				99.82	87.93	11.89								2,61	
02.04.2021	24.00		98.04	87.38	10.66	69.75	48.40	21.35				100.23	88.37	11.86								2,69	
03.04.2021	24.00		103.97	93.03	10.94	69.23	48.50	20.73				106.25	94.06	12.19								2,72	
04.04.2021	24.00		98.94	86.59	12.35	69.79	48.31	21.48				101.17	87.58	13.59								2,58	
05.04.2021	24.00		85.54	73.22	12.32	70.85	47.51	23.34				87.49	74.00	13.49								2,77	
06.04.2021	24.00		97.80	86.17	11.63	71.69	49.21	22.48				100.11	87.19	12.92								2,66	
07.04.2021	24.00		91.27	80.39	10.88	71.86	48.59	23.27				93.42	81.31	12.11								2,66	
08.04.2021	3.00		12.35	11.89	0.46	71.52	49.62	21.90				12.65	12.03	0.62								0,29	
09.04.2021																							
10.04.2021																							
11.04.2021																							
12.04.2021	12.00		21.00	13.80	7.20	70.38	48.04	22.34				21.48	13.94	7.54								0,82	
13.04.2021	24.00		66.99	55.66	11.33	69.31	45.95	23.36				68.47	56.23	12.24								2,09	
14.04.2021	24.00		89.89	80.70	9.19	68.54	47.49	21.05				91.80	81.56	10.24								2,33	
15.04.2021	24.00		89.09	78.67	10.42	66.97	46.15	20.82				90.94	79.50	11.44								2,34	
16.04.2021	24.00		81.70	72.39	9.31	66.83	45.56	21.27				83.36	73.08	10.28								2,16	
17.04.2021	24.00		77.22	65.94	11.28	64.87	44.43	20.44				78.74	66.58	12.16								2,08	
18.04.2021	24.00		72.02	59.92	12.10	66.98	44.81	22.17				73.50	60.50	13.00								2,14	
19.04.2021	24.00		77.17	67.01	10.16	66.66	45.26	21.70				78.79	67.66	11.13								2,14	
20.04.2021	24.00		74.61	64.91	9.70	66.63	45.31	21.32				76.14	65.54	10.60								2,03	
21.04.2021	24.00		94.29	83.54	10.75	65.32	45.96	19.36				96.14	84.38	11.76								2,32	
22.04.2021	24.00		83.55	72.61	10.94	66.60	46.11	20.49				85.26	73.32	11.94								2,22	
Итого	22.82		81.87	71.09	10.78	70.90	47.50	23.41				83.74	71.86	11.89								2,41	
Среднее	639.00		2179.68	1892.69	286.99							2229.64	1913.19	316.45								64.19	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Траб, ч
Дата, время								

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: **105 час**  
 Объем теплоснабжения УЛЗ, рассчитанный по среднему: **105 час**  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ час  
 Период превышения 12: \_\_\_\_\_ час  
 Корректировка на температуру холодной воды: **1,65 °C**  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): **74,28 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **368,29 м.кВт.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_  
 Фидан «Энергообъект»  
 Абонентское управление  
 Отчет приравлен  
 Представитель Теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_  
 20 Г