

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
23583

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ново-Александровская ул. д. 24, лит. А

Договор: 9341.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Режим (схема):
Предобр. давления:

Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
Установленные приборы: ВКТ-7 № 206093
Высший уровень: ПРЭМ-40-В1
Подходящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подходящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм:

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до:
Термопреобр.:
КТСЛ-Н
КТСЛ-Н
ТСЛ-Н

2-х-трубная схема

Часовые и суточн. архивы в файлах:
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: QГВС=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.:

Qот = 0,327
Qот. = 98,1
Qот. =

Qгвс = 0
Qгвс = 0
Qгвс = 0

Qгвс = 0,1549
Qгвс ср = 0,0704
Qгвс ср = 28,16 ГВтс.м

Qгвс = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс ср =

Qгвс = 0,1549
Qгвс ср = 0,0704
Qгвс ср = 28,16 ГВтс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)																											
			М1	Т	М2	Т	DM	Т	T1	°C	T2	°C	dt	°C	P1	кг/см2	P2	кг/см2	M3	Т	M4	Т	DM	Т	V3	M3	V4	dv (излив)	Уплнит	M3	T3	°C	T4	°C	P3	кг/см2	P4	кг/см2	Qобш	Ккал
23.03.2021	24.00		151,82		138,00		13,82		82,80		53,78		29,02		13,41		13,42		13,41		13,81		13,81		13,81		13,81		13,81		13,81		82,18		82,18		82,18		5,16	
24.03.2021	24.00		153,39		139,76		13,63		78,89		52,74		26,15		13,42		13,23		13,42		13,79		13,79		13,79		13,79		13,79		13,79		78,41		78,41		78,41		4,74	
25.03.2021	24.00		152,54		139,21		13,33		76,26		51,52		24,74		13,23		15,14		13,23		13,59		13,59		13,59		13,59		13,59		13,59		76,01		76,01		76,01		4,46	
26.03.2021	24.00		153,12		137,83		15,29		76,25		51,27		24,98		15,14		14,89		15,14		15,52		15,52		15,52		15,52		15,52		15,52		76,09		76,09		76,09		4,60	
27.03.2021	24.00		153,17		138,04		15,13		76,13		51,21		24,92		14,89		14,89		14,89		15,29		15,29		15,29		15,29		15,29		15,29		76,33		76,33		76,33		4,73	
28.03.2021	24.00		156,09		139,50		16,59		76,54		51,80		24,74		16,35		16,35		16,35		16,78		16,78		16,78		16,78		16,78		16,78		74,91		74,91		74,91		4,45	
29.03.2021	24.00		154,76		140,80		13,96		75,48		51,38		24,10		12,79		12,87		12,79		12,87		12,87		12,87		12,87		12,87		12,87		13,16		13,16		13,16		4,01	
30.03.2021	24.00		152,06		139,19		12,87		71,53		49,39		22,46		14,05		14,92		14,05		14,38		14,38		14,38		14,38		14,38		14,38		70,58		70,58		70,58		4,05	
31.03.2021	24.00		151,02		136,10		14,92		69,91		47,72		22,19		14,92		14,92		14,92		15,24		15,24		15,24		15,24		15,24		15,24		69,38		69,38		69,38		4,07	
01.04.2021	24.00		150,10		134,30		15,46		69,92		47,74		22,14		14,33		15,43		14,33		14,65		14,65		14,65		14,65		14,65		14,65		18,11		18,11		18,11		4,01	
02.04.2021	24.00		149,76		134,30		15,46		69,92		47,74		22,14		15,43		15,43		15,43		15,78		15,78		15,78		15,78		15,78		15,78		18,11		18,11		18,11		4,05	
03.04.2021	24.00		150,10		134,30		15,46		69,92		47,74		22,14		17,72		17,72		17,72		18,11		18,11		18,11		18,11		18,11		18,11		18,11		18,11		18,11		4,09	
04.04.2021	24.00		150,51		136,87		13,64		71,06		48,26		22,80		13,99		13,99		13,99		14,08		14,08		14,08		14,08		14,08		14,08		14,41		14,41		14,41		4,23	
05.04.2021	24.00		148,86		135,00		13,86		71,82		48,29		23,53		14,08		14,08		14,08		14,41		14,41		14,41		14,41		14,41		14,41		14,41		14,41		14,41		4,26	
06.04.2021	24.00		149,77		135,95		13,82		72,22		48,29		23,93		13,94		13,94		13,94		14,24		14,24		14,24		14,24		14,24		14,24		14,24		14,24		14,24		4,19	
07.04.2021	24.00		150,13		137,21		12,92		72,09		48,40		23,22		13,16		13,16		13,16		13,45		13,45		13,45		13,45		13,45		13,45		17,70		17,70		17,70		4,34	
08.04.2021	24.00		153,55		137,62		15,93		71,92		48,70		23,69		16,11		16,11		16,11		16,50		16,50		16,50		16,50		16,50		16,50		17,94		17,94		17,94		4,08	
09.04.2021	24.00		155,01		137,70		17,31		72,60		49,20		23,40		15,11		15,11		15,11		15,43		15,43		15,43		15,43		15,43		15,43		17,51		17,51		17,51		3,85	
10.04.2021	24.00		155,46		140,73		14,73		71,16		49,64		21,52		14,24		14,24		14,24		14,56		14,56		14,56		14,56		14,56		14,56		14,56		14,56		14,56		3,37	
11.04.2021	24.00		154,04		140,34		13,70		69,48		48,88		20,60		6,82		6,82		6,82		6,99		6,99		6,99		6,99		6,99		6,99		6,99		6,99		6,99		3,88	
12.04.2021	24.00		152,30		137,26		15,04		67,10		46,23		20,84		15,60		15,60		15,60		15,90		15,90		15,90		15,90		15,90		15,90		14,74		14,74		14,74		3,88	
13.04.2021	24.00		151,70		138,41		13,29		67,01		46,44		20,57		14,67		14,67		14,67		14,95		14,95		14,95		14,95		14,95		14,95		16,44		16,44		16,44		3,62	
14.04.2021	24.00		152,20		138,29		13,91		65,49		45,88		19,61		16,11		16,11		16,11		16,44		16,44		16,44		16,44		16,44		16,44		16,44		16,44		16,44		3,85	
15.04.2021	24.00		151,85		139,44		12,41		67,13		47,09		20,11		13,14		13,14		13,14		13,39		13,39		13,39		13,39		13,39		13,39		14,75		14,75		14,75		3,73	
16.04.2021	24.00		150,96		139,97		13,67		67,13		47,09		20,04		14,46		14,46		14,46		15,21		15,21		15,21		15,21		15,21		15,21		15,49		15,49		15,49		3,63	
17.04.2021	24.00		152,82		138,12		14,70		67,06		46,67		20,39		15,26		15,26		15,26		15,58		15,58		15,58		15,58		15,58		15,58		14,74		14,74		14,74		3,80	
18.04.2021	24.00		152,11		137,90		14,21		67,06		46,67		20,39		14,41		14,41		14,41		14,74		14,74		14,74		14,74		14,74		14,74		14,74		14,74		14,74		4,13	
19.04.2021	24.00		4715,42		4274,94		440,48								446,82		446,82		446,82		456,98		456,98		456,98		456,98		456,98		456,98		456,98		456,98		456,98		128,18	
Итого	744,00																																							

Показания счетчиков на момент снятия данных:

М1, т

М2, т

М3, т

М4, т

V3, куб.м

V4, куб.м

Упл, т

Общ. Гкал/ч

Траб, ч

Количество тепловой энергии общ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии общ.,
Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.

0 час
0 час
0 час

1,65 °C
127,45 Гкал
456,98 м.куб.


0,73 Гкал

Гкал
куб.м

Общ. Гкал/ч

Траб, ч

Общ. Гкал/ч



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Филиал «ТЭК СПб»
Абонентное управление
Иванов И.И.