

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ново-Александровская ул, д. 25, лит. Ж
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 109665_038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Общий
 23584

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2066408
 Вычислитель: часы
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1
 Gmin= 0,1
 0,1
 0,067
 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 21.12.2021
 Термомонобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н
 Gmax= 45
 45
 30

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.): т/сут.:

Qот.= 0,224
 Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс.тв.ср = 0
 Qгвс.ср = 0,1969
 Qгвс.ср = 0,0635
 Qгвс.м = 25,4

лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Qтех.тв.ср = 0
 Qтех.гв.ср = 0
 Qгвс.ср = 0,1969
 Qгвс.ср = 0,0635
 Qгвс.м = 25,4

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Ткал
23.03.2021	24,00		93,19	84,82	8,37	81,61	49,08	32,53							96,01	85,78	10,23					3,44
24.03.2021	24,00		94,69	86,19	8,50	77,80	48,44	29,36							97,27	87,15	10,12					3,20
25.03.2021	24,00		94,62	86,29	8,33	75,16	47,44	27,72							97,03	87,25	9,78					3,02
26.03.2021	24,00		93,92	85,39	8,53	75,13	47,07	28,06							96,29	86,35	9,94					3,04
27.03.2021	24,00		93,83	85,71	8,12	75,00	47,02	27,98							96,22	86,62	9,60					3,01
28.03.2021	24,00		95,77	86,55	9,22	75,45	47,80	27,65							98,24	87,51	10,73					3,09
29.03.2021	24,00		95,21	86,57	7,60	74,41	47,70	26,71							97,62	88,57	9,05					2,91
30.03.2021	24,00		94,62	86,24	8,38	70,54	45,70	24,84							93,96	84,72	9,24					2,74
31.03.2021	24,00		91,87	84,00	7,87	69,72	44,51	25,21							96,76	87,14	9,62					2,67
01.04.2021	24,00		92,53	84,10	8,43	68,94	44,04	24,90							94,56	84,82	9,74					2,68
02.04.2021	24,00		91,86	84,01	7,85	68,91	43,92	24,99							93,88	84,73	9,15					2,64
03.04.2021	24,00		91,76	83,00	8,76	68,30	43,62	24,68							95,54	84,73	10,81					2,65
04.04.2021	24,00		93,49	84,01	9,48	68,91	43,53	25,38							95,47	85,52	9,95					2,78
05.04.2021	24,00		93,38	84,80	8,58	70,03	43,77	26,26							95,47	85,52	9,95					2,83
06.04.2021	24,00		91,78	83,47	8,31	70,76	43,81	26,95							93,88	84,19	9,69					2,84
07.04.2021	24,00		92,50	83,47	8,77	70,98	43,89	27,09							94,82	84,65	10,17					2,90
08.04.2021	24,00		92,31	84,93	7,38	71,05	43,91	27,14							94,63	84,74	9,89					2,90
09.04.2021	24,00		93,91	85,20	8,71	70,88	44,24	26,64							94,42	85,65	8,77					2,90
10.04.2021	24,00		94,96	85,26	9,70	71,56	44,71	26,85							96,06	85,92	10,14					2,83
11.04.2021	24,00		94,96	85,26	9,13	70,21	45,79	24,42							97,15	86,05	11,10					2,89
12.04.2021	24,00		96,43	87,30	9,13	70,21	45,79	24,42							98,60	88,21	10,39					2,98
13.04.2021	24,00		95,43	87,05	8,38	68,50	45,21	23,29							97,50	87,90	9,60					2,78
14.04.2021	24,00		95,09	86,91	8,18	67,81	44,00	23,81							97,10	87,69	9,41					2,60
15.04.2021	24,00		94,53	85,44	9,09	66,13	42,49	23,64							96,46	86,16	10,30					2,63
16.04.2021	24,00		95,56	85,92	9,64	66,12	42,57	23,55							97,49	86,64	10,85					2,62
17.04.2021	24,00		95,42	86,09	9,33	64,58	42,25	22,33							97,26	86,81	10,45					2,66
18.04.2021	24,00		97,38	87,09	10,29	66,32	43,64	22,68							99,33	87,83	11,50					2,53
19.04.2021	24,00		95,65	87,10	8,55	66,28	43,77	22,51							97,61	87,86	9,75					2,66
20.04.2021	24,00		96,99	87,54	9,45	66,15	43,20	22,95							98,92	88,26	10,66					2,53
21.04.2021	24,00		93,84	85,21	8,63	64,65	42,34	22,31							95,65	85,93	9,72					2,64
22.04.2021	24,00		96,05	86,43	9,62	66,06	42,90	23,16							97,98	87,15	10,83					2,46
Итого	24,00		94,23	85,54	8,70	70,29	44,71	25,58							96,37	86,33	10,04					2,80
Итого	744,00		2921,27	2651,61	269,66										2987,46	2676,25	311,21					86,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Общ., Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилд, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.
 Объем потребленного теплоносителя Уилд изл.

0 час
 0 час
 1,65 °С
 86,35 Гкал
 311,21 м.куб.
 0,44 Гкал

