Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8567.038.1
Строит.Адрес: Ногина 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

график: 150\\70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2072
Подающ.тр.(М1): расходомер: Питерфло
Обратн.тр.(М2): расходомер: Питерфло
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):
Gmin= Gmax= 12
Gmin= Gmax= 12
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,75
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2021	24,00	-	76,96	76,79	0,16	79,90	47,38	32,52	6,09	3,58								-	-	-	-			2,51
24.03.2021	24,00	-	76,96	76,90	0,07	75,07	45,78	29,29	6,09	3,58								-	-	-	-			2,26
25.03.2021	24,00	-	77,84	77,89	-0,05	72,56	45,16	27,40	6,12	3,55								-	-	-	-			2,13
26.03.2021	24,00	-	77,83	77,87	-0,04	71,30	44,57	26,73	6,12	3,55								-	-	-	-			2,08
27.03.2021	24,00	-	68,86	70,48	-1,62	69,75	43,52	26,23	6,12	3,52								-	-	-	-			1,74
28.03.2021	24,00	-	62,09	64,08	-1,99	69,51	43,62	25,88	6,13	3,47								-	-	-	-			1,52
29.03.2021	24,00	-	78,66	79,02	-0,36	68,84	43,90	24,94	6,14	3,53								-	-	-	-			1,95
30.03.2021	24,00	-	78,28	78,60	-0,32	68,01	43,54	24,47	6,13	3,54								-	-	-	-			1,90
31.03.2021	24,00	-	78,10	78,39	-0,29	67,16	43,00	24,16	6,12	3,55								-	-	-	-			1,88
01.04.2021	24,00	-	77,95	78,23	-0,28	66,95	42,70	24,25	6,12	3,56								-	-	-	-			1,88
02.04.2021	24,00	-	78,21	78,44	-0,23	67,57	43,08	24,50	6,13	3,55								-	-	-	-			1,91
03.04.2021	24,00	-	77,96	78,19	-0,23	67,81	42,85	24,96	6,12	3,56								-	-	-	-			1,94
04.04.2021	24,00	-	77,82	78,00	-0,18	67,45	42,37	25,07	6,12	3,57								-	-	-	-			1,94
05.04.2021	24,00	-	78,17	78,42	-0,25	67,14	42,32	24,82	6,14	3,56								-	-	-	-			1,93
06.04.2021	24,00	-	78,27	78,49	-0,22	67,53	42,39	25,13	6,14	3,56								-	-	-	-			1,96
07.04.2021	24,00	-	78,86	79,11	-0,26	67,76	42,54	25,22	6,14	3,52								-	-	-	-			1,98
08.04.2021	24,00	-	79,42	79,67	-0,25	67,25	42,43	24,82	6,13	3,46								-	-	-	-			1,96
09.04.2021	24,00	-	79,49	79,77	-0,28	67,39	42,40	24,99	6,13	3,45								-	-	-	-			1,98
10.04.2021	24,00	-	79,85	80,09	-0,23	67,89	42,75	25,14	6,14	3,44								-	-	-	-			2,00
11.04.2021	24,00	-	79,90	80,15	-0,25	67,69	42,88	24,80	6,13	3,44								-	-	-	-			1,97
12.04.2021	24,00	-	81,30	81,58	-0,27	68,10	44,01	24,10	6,18	3,39								-	-	-	-			1,95
13.04.2021	24,00	-	81,40	81,66	-0,27	67,09	43,94	23,15	6,18	3,38								-	-	-	-			1,87
14.04.2021	24,00	-	80,85	81,14	-0,29	67,29	43,75	23,54	6,16	3,40								-	-	-	-			1,89
15.04.2021	24,00	-	81,27	81,58	-0,31	67,29	43,72	23,57	6,18	3,38								-	-	-	-			1,90
16.04.2021	24,00	-	80,86	81,19	-0,33	67,12	43,54	23,58	6,16	3,40								-	-	-	-			1,89
17.04.2021	24,00	-	81,11	81,39	-0,27	66,44	43,37	23,07	6,17	3,39								-	-	-	-			1,86
18.04.2021	24,00	-	81,17	81,50	-0,32	66,90	43,74	23,16	6,18	3,39								-	-	-	-			1,87
19.04.2021	24,00	-	81,72	82,05	-0,34	67,82	44,34	23,48	6,20	3,37								-	-	-	-			1,91
20.04.2021	24,00	-	81,72	82,05	-0,33	68,04	44,71	23,34	6,20	3,37								-	-	-	-			1,89
21.04.2021	24,00	-	81,13	81,47	-0,33	67,29	44,18	23,11	6,18	3,40								-	-	-	-			1,86
22.04.2021	24,00	-	81,10	81,49	-0,39	67,72	44,32	23,40	6,19	3,40								-	-	-	-			1,88
Среднее	24,00	-	78,55	78,89	-0,34	68,57	43,64	24,93	6,14	3,48														
Итого	744,00		2435,13	2445,65	-10,52																			1,94
																								60,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **60,20** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.