

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховская Оборона пр-кт. д. 108, корп. 2, лит. П
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 8969.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:
 Узел учета:
 Код УТЭЗ:

Отопление
 28175
 График: 150/70

Источники: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Установленные приборы: ТСРВ-026М № 1318190
 Вычислитель: ЗРСВ-440ЛВ-32
 Подающий трубопровод (М1) ЗРСВ-440ЛВ-32
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭЗ поверены до: 25.01.2022
 Терморегобр.: Возлет ТПС
 Возлет ТПС

Режим (схема): СДВ
 Преобр. давления: СДВ
 СДВ

Qот = 0,15
 Qгвс = 0
 Qот.гвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Gот = 45
 Gгвс = 0
 Gот.гвс.ср = 0
 Gгвс.ср = 0

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ				
			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Ккал	
23.03.2021	24.00		89,62	88,76	0,86	83,10	52,77	30,33	7,20	3,90															2,77	
24.03.2021	24.00		91,18	90,29	0,89	79,09	51,78	27,31	7,30	3,80															2,54	
25.03.2021	24.00		90,46	89,58	0,88	76,44	50,48	25,96	7,30	3,80															2,40	
26.03.2021	24.00		89,28	88,42	0,87	76,48	50,34	26,14	7,20	3,90															2,38	
27.03.2021	24.00		89,57	88,70	0,87	76,28	50,33	25,95	7,20	3,90															2,37	
28.03.2021	24.00		90,99	90,09	0,90	76,71	51,17	25,54	7,30	3,80															2,34	
29.03.2021	24.00		91,85	90,94	0,91	75,71	50,76	24,95	7,30	3,80															2,14	
30.03.2021	24.00		90,71	89,82	0,89	71,69	48,67	23,02	7,30	3,90															2,08	
31.03.2021	24.00		87,96	87,08	0,88	70,92	47,80	23,12	7,20	3,90															2,05	
01.04.2021	24.00		87,96	87,07	0,89	70,17	47,36	22,81	7,20	4,00															2,05	
02.04.2021	24.00		87,88	86,99	0,89	70,13	47,30	22,83	7,20	3,90															2,02	
03.04.2021	24.00		86,51	85,62	0,89	69,54	46,74	22,80	7,10	4,00															2,07	
04.04.2021	24.00		87,75	86,84	0,91	70,11	47,04	23,07	7,20	4,00															2,16	
05.04.2021	24.00		88,74	87,82	0,92	71,22	47,44	23,78	7,20	3,90															2,18	
06.04.2021	24.00		87,04	86,12	0,92	72,05	47,52	24,53	7,10	4,00															2,20	
07.04.2021	24.00		87,67	86,75	0,92	72,26	47,73	24,53	7,20	3,90															2,21	
08.04.2021	24.00		87,23	86,32	0,91	72,46	47,68	24,78	7,10	4,00															2,22	
09.04.2021	24.00		88,48	87,55	0,93	72,33	47,66	24,67	7,20	3,90															2,23	
10.04.2021	24.00		88,91	87,98	0,93	72,12	47,67	24,45	7,20	3,90															2,22	
11.04.2021	24.00		89,06	88,12	0,94	72,79	48,25	24,54	7,20	3,90															2,13	
12.04.2021	24.00		92,02	91,05	0,97	71,32	48,78	22,54	7,30	3,80															2,03	
13.04.2021	24.00		91,61	90,65	0,96	69,51	47,92	21,59	7,30	3,80															1,92	
14.04.2021	24.00		89,62	88,68	0,94	68,99	47,31	21,68	7,30	3,90															1,92	
15.04.2021	24.00		87,61	86,69	0,92	67,30	45,92	21,38	7,20	4,00															1,92	
16.04.2021	24.00		89,09	88,15	0,94	67,24	45,14	21,10	7,20	3,90															1,85	
17.04.2021	24.00		88,99	88,04	0,95	65,57	45,37	20,20	7,20	3,90															1,93	
18.04.2021	24.00		90,39	89,40	0,99	67,39	46,60	20,79	7,30	3,90															1,91	
19.04.2021	24.00		89,95	88,97	0,98	67,35	46,70	20,65	7,20	3,90															1,89	
20.04.2021	24.00		90,40	89,42	0,98	67,20	46,88	20,32	7,30	3,90															1,89	
21.04.2021	24.00		87,72	86,78	0,94	65,76	45,81	19,95	7,20	3,90															1,88	
22.04.2021	24.00		89,43	88,46	0,97	67,13	46,62	20,51	7,20	3,90															2,14	
Среднее	24.00		89,22	88,30	0,92	71,50	48,08	23,41	7,22	3,90															66,27	
Итого	744,00		2765,69	2737,15	28,54																					

Показаны счетчиков на момент снятия данных:		M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Qобщ, Ккал		Траб, ч	
Дата	Время																		

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по Договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Утвс изл.

0 час
 0 час
 1,65 °C
 66,27 Ккал
 0 Ккал
 Ккал
 куб.м
 м.куб.

