

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП

Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 8256.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление 28334

Источник: котельная по адресу Качалова Ул. д. 4 Часовые и суточн. архивы в файлах: Строит. адрес: 28334

Установленные приборы: ТСРВ-026М № 1600229 расходомер: Гплп= 0,181

Вычислитель: ЭРСВ-440ЛВ-40 ЭРСВ-440ЛВ-40 Гплп= 0,181

Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440ЛВ-40

Подключающий ГВС (М3) Широкосекционный ГВС (М4) Подключающий трубопровод (УП)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) Qвнт.= 0 Qгвс=0 Qгвс ср=0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,209 Qгвс=0 Qгвс ср=0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 200,64 Qгвс=0 Qгвс ср=0

Договорные расходы (ср. сут.), Г/сут.: Qот= 200,64 Qгвс=0 Qгвс ср=0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излия)	Уплнит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		128,97	129,34	-0,37	57,52	45,88	11,64	3,70	2,80												1,48
24.03.2021	24.00		128,75	129,01	-0,26	53,30	43,48	9,82	3,70	2,80												1,25
25.03.2021	24.00*		128,51	128,75	-0,24	53,18	43,50	9,68	3,70	2,80												1,23
26.03.2021	24.00*		128,85	129,12	-0,27	53,35	43,39	9,96	3,70	2,80												1,27
27.03.2021	24.00		129,15	129,44	-0,29	54,30	44,01	10,29	3,70	2,80												1,31
28.03.2021	24.00		129,74	130,02	-0,28	52,19	42,79	9,40	3,70	2,80												1,21
29.03.2021	24.00		129,37	129,67	-0,30	52,13	42,74	9,39	3,70	2,80												1,20
30.03.2021	24.00		129,92	129,53	-0,31	52,23	42,90	9,33	3,70	2,80												1,19
31.03.2021	24.00*		129,92	129,25	-0,33	53,58	43,63	9,95	3,70	2,80												1,27
01.04.2021	24.00*		129,28	129,59	-0,31	53,03	43,37	9,66	3,70	2,80												1,23
02.04.2021	24.00		106,82	107,15	-0,33	51,77	41,85	9,92	3,80	2,80												1,05
03.04.2021	24.00		134,10	134,65	-0,55	54,52	45,05	9,47	3,80	2,80												1,24
04.04.2021	24.00		133,90	134,25	-0,51	53,07	44,09	8,98	3,80	2,80												1,18
05.04.2021	24.00		133,74	134,25	-0,51	52,81	43,86	8,95	3,80	2,80												1,17
06.04.2021	24.00*		131,35	131,88	-0,53	54,74	45,29	9,45	3,80	2,80												1,22
07.04.2021	24.00*		131,35	131,91	-0,56	54,58	45,24	9,34	3,80	2,80												1,20
08.04.2021	24.00*		131,45	131,89	-0,44	54,10	44,39	9,71	3,80	2,80												1,25
09.04.2021	24.00*		134,68	135,02	-0,34	52,78	43,53	9,25	3,80	2,80												1,23
10.04.2021	24.00		137,10	137,35	-0,25	48,24	40,19	8,05	3,80	2,80												1,09
11.04.2021	24.00		137,32	137,58	-0,26	48,22	40,57	7,99	3,80	2,80												1,09
12.04.2021	24.00		137,55	137,81	-0,26	48,22	40,72	7,99	3,80	2,80												1,04
13.04.2021	24.00		137,66	137,93	-0,27	48,22	40,72	7,99	3,80	2,80												1,02
14.04.2021	24.00		137,02	137,31	-0,29	48,23	40,74	7,49	3,82	2,80												0,96
15.04.2021	24.00		133,72	134,00	-0,28	48,23	40,73	7,49	3,78	2,80												0,96
16.04.2021	24.00		132,80	133,16	-0,36	48,23	40,58	7,65	3,76	2,80												1,03
17.04.2021	24.00		137,17	137,60	-0,43	48,21	40,59	7,62	3,80	2,80												1,02
18.04.2021	24.00		140,07	140,52	-0,45	48,21	40,79	7,42	3,90	2,80												0,96
19.04.2021	24.00		137,90	138,36	-0,46	48,21	40,75	7,46	3,85	2,80												0,96
20.04.2021	24.00		135,83	136,28	-0,45	48,22	41,01	7,21	3,82	2,80												0,96
21.04.2021	24.00		135,85	136,30	-0,45	48,23	40,89	7,34	3,80	2,80												0,98
22.04.2021	24.00		135,91	136,36	-0,45	48,22	40,97	7,25	3,80	2,80												0,97
Среднее	24.00		132,39	132,76	-0,37	51,29	42,51	8,78	3,77	2,80												1,14
Итого	744,00		4104,05	4115,44	-11,39																	35,22

Показанная счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vл, Т; Qобщ, Гкал; Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час; Объем теплоносителя Vл, рассчитанный по среднему: 0 час; Период превышения Δt: час; Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °С; Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 35,22 Гкал; Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.кВт.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Невского района»

Филиал «Энергосбыт»

Отчетное управление

« 20 » г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации: