Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 8965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_апрель_Н | Txв, гр.С= 17,3
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2021	24,00	-	37,86	36,21	1,66	82,91	51,20	31,71	7,37	3,95	1,11	2,26	-	-	2,32	-	2,32	-	80,21	-	0,18			1,29
24.03.2021	24,00	-	39,03	36,88	2,15	79,03	50,29	28,75	7,45	3,91	1,02	2,75	-	-	2,82	-	2,82	-	76,86	-	0,21			1,23
25.03.2021	24,00	-	38,92	36,59	2,33	76,21	48,90	27,31	7,40	3,93	0,96	2,92	-	-	2,99	-	2,99	-	74,41	-	0,22			1,18
26.03.2021	24,00	-	38,49	36,19	2,30	76,29	49,01	27,28	7,34	3,94	0,95	2,87	-	-	2,94	-	2,94	-	74,41	-	0,21			1,16
27.03.2021	24,00	-	37,93	36,21	1,72	76,09	48,97	27,12	7,37	3,95	0,95	2,28	-	-	2,34	-	2,34	-	74,35	-	0,17			1,12
28.03.2021	24,00	-	40,28	36,78	3,51	76,56	49,68	26,88	7,41	3,89	0,95	4,11	-	-	4,21	-	4,21	-	75,30	-	0,31			1,26
29.03.2021	24,00	-	39,60	37,10	2,50	75,57	49,44	26,13	7,47	3,90	0,93	3,09	-	-	3,16	-	3,16	-	73,45	-	0,23			1,16
30.03.2021	24,00	-	39,40	36,75	2,65	71,56	47,23	24,32	7,45	3,95	0,86	3,22	-	-	3,29	-	3,29	-	70,33	-	0,23			1,09
31.03.2021	24,00	-	38,03	35,65	2,37	70,68	46,54	24,15	7,32	4,02	0,83	2,93	-	-	3,00	-	3,00	-	69,35	-	0,20			1,03
01.04.2021	24,00	-	39,14	35,64	3,50	70,05	46,28	23,77	7,33	4,04	0,82	4,07	-	-	4,16	-	4,16	-	68,68	-	0,28			1,09
02.04.2021	24,00	-	37,49	35,65	1,84	69,90	46,06	23,85	7,32	4,03	0,82	2,39	-	-	2,44	-	2,44	-	68,23	-	0,16			0,98
03.04.2021	24,00	-	37,13	35,09	2,04	69,34	45,36	23,98	7,26	4,07	0,81	2,59	-	-	2,64	-	2,64	-	67,69	-	0,18			0,98
04.04.2021	24,00	-	38,77	35,54	3,23	69,89	45,34	24,55	7,32	4,05	0,84	3,80	-	-	3,89	-	3,89	-	68,56	-	0,26			1,10
05.04.2021	24,00	-	38,66	35,93	2,74	70,93	45,73	25,19	7,35	4,00	0,87	3,32	-	-	3,39	-	3,39	-	69,62	-	0,23			1,10
06.04.2021	24,00	-	38,22	35,28	2,94	71,79	45,88	25,91	7,26	4,04	0,88	3,52	-	-	3,60	-	3,60	-	70,20	-	0,25			1,13
07.04.2021	24,00	-	37,86	35,54	2,32	72,04	46,22	25,82	7,31	4,03	0,88	2,89	-	-	2,96	-	2,96	-	70,17	-	0,20			1,09
08.04.2021	24,00	-	37,73	35,35	2,39	72,22	46,34	25,88	7,29	4,04	0,88	2,96	-	-	3,03	-	3,03	-	70,74	-	0,21			1,09
09.04.2021	24,00	-	38,29	35,84	2,45	72,11	46,06	26,05	7,35	4,02	0,90	3,03	-	-	3,10	-	3,10	-	70,27	-	0,21			1,11
10.04.2021	24,00	-	38,20	36,05	2,15	71,86	45,84	26,02	7,36	3,99	0,90	2,73	-	-	2,79	-	2,79	-	69,93	-	0,19			1,09
11.04.2021	24,00	-	39,65	36,00	3,65	72,57	46,72	25,85	7,34	3,97	0,89	4,26	-	-	4,36	-	4,36	-	71,41	-	0,31			1,20
12.04.2021	24,00	-	39,37	37,16	2,21	71,23	47,42	23,81	7,47	3,89	0,85	2,85	-	-	2,91	-	2,91	-	69,37	-	0,20			1,04
13.04.2021	24,00	-	39,51	36,99	2,52	69,35	46,83	22,52	7,45	3,90	0,80	3,15	-	-	3,22	-	3,22	-	68,14	-	0,22			1,01
14.04.2021	24,00	-	38,45	36,20	2,25	68,90	46,18	22,72	7,40	3,97	0,79	2,87	-	-	2,93	-	2,93	-	67,00	-	0,19			0,98
15.04.2021	24,00	-	37,63	35,38	2,24	67,04	44,45	22,59	7,30	4,03	0,76	2,85	-	-	2,91	-	2,91	-	65,41	-	0,19			0,95
16.04.2021	24,00	-	38,07	35,89	2,18	67,03	44,40	22,63	7,36	4,00	0,78	2,80	-	-	2,85	-	2,85	-	65,09	-	0,18			0,96
17.04.2021	24,00	-	38,59	35,89	2,70	65,38	43,66	21,72	7,37	4,00	0,74	3,32	-	-	3,38	-	3,38	-	64,22	-	0,21			0,96
18.04.2021	24,00	-	38,93	36,44	2,49	67,19	44,91	22,28	7,42	3,95	0,78	3,11	-	-	3,17	-	3,17	-	65,95	-	0,21			0,98
19.04.2021	24,00	-	39,26	36,25	3,01	67,17	45,10	22,07	7,38	3,94	0,76	3,63	-	-	3,70	-	3,70	-	66,21	-	0,24			1,00
20.04.2021	24,00	-	38,94	36,39	2,56	67,00	45,24	21,76	7,42	3,96	0,76	3,17	-	-	3,24	-	3,24	-	65,95	-	0,21			0,96
21.04.2021	24,00	-	38,10	35,49	2,62	65,66	44,51	21,15	7,31	4,02	0,72	3,21	-	-	3,28	-	3,28	-	64,27	-	0,21			0,92
22.04.2021	24,00	-	38,86	35,99	2,87	66,93	45,09	21,85	7,38	4,00	0,75	3,49	-	-	3,56	-	3,56	-	66,11	-	0,23			0,98
Среднее	24,00	-	38,59	36,07	2,52	71,31	46,61	24,70	7,37	3,98	0,86	3,11	-	-	3,18	-	3,18	-	69,74	-	0,22	-	-	1,07
Итого	744,00		1196,38	1118,30	78,08						26,51	96,41	0,00	0,00	98,56	0,00	98,56	0,00			6,72	0,00	0,00	33,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **33,07** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **98,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.