

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Обуховская Оборонки пр-кт, д. 229, корп. 7  
Обслуживающая организация: Источники ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8997.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭЗ:

Общий  
25061

График: 1507/0

Установленные приборы: Выхислитель: ВКГ-7 № 207152  
Подводящий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подводящий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (Vп)  
Расчетный алгоритм:  
Часовые и суточные архивы в файлах:  
расходомер: PRЭМ-50-В1  
PRЭМ-50-В1  
PRЭМ-32-В1

Схема подключения: 2-х трубная схема  
Приборы УТЭЗ поверены до: 20.12.2021  
Термопреобр.: КТСП-Н  
КТСП-Н  
ТСП-Н

Режим (схема): Преобр.давления: ПДТВХ-1-02  
ПДТВХ-1-02

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,3373  
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 101,19

Овернт.= 0  
Отек.= 0  
Qтеп=M3\*(t3-hхв)  
Отек.гвс.ср  
Gтеп.гвс.ср

Отеп.ср.= 0,3712  
Отеп.ср.= 0,1687  
Gтеп.ср.= 67,48  
Gтеп.ср.=

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, dM, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dv (излив), T3, T4, P3, P4, Общ. Includes sub-tables for 'Учет отопление (ТВ-1)' and 'Контроль ГВС (ТВ-2)'. Total row: Итого 744,00 4059,81 3560,15 499,66 466,89 477,15 121,97

Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °С  
Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 121,15 Гкал  
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 477,15 м.куб  
Объем потребленного теплоносителя Утвс изл.: 121,97 м.куб  
Филиал «Энергосбыт» Общества с ограниченной ответственностью «ЖКС № 2 Невского района»  
Абоненту Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
Отчет принят  
Представитель теплонаблюдающей организации