

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а
 Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 219426 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ПРЭМ расходомер: Гнлп= 0,8
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,8
 Подающий ГВС (М3) КТСП-Н 120
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСП-Н 120
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв) лето: Qгвс=M3*(t3-hв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,487 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 467,52 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.): Гб/сут.: Qот.= 0 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср.= 0

Договор: 8695.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление
 Строит. адрес: Телефон: Код УТЭ: 28644
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021
 Гнлп= 0,8
 Смах= 120 Терморегобр.: Режим (схема):
 КТСП-Н 120 КТСП-Н Преобр. давления:

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|----------|-------|-------|--------|--------|----|----|----|----|-----------------|----|----|------------|-------|--------|--------|------|----|------|------|
| | | | M1 | M2 | dm | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dm | V3 | V4 | dV (излив) | Уплит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ | |
| час | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | | | |
| 23.03.2021 | 24.00 | | 429.77 | 429.77 | 0.00 | 59.07 | 50.20 | 8.87 | | | | | | | | | | | | | | | 3.82 |
| 24.03.2021 | 24.00 | | 428.06 | 428.06 | 0.00 | 56.54 | 48.56 | 8.08 | | | | | | | | | | | | | | | 3.47 |
| 25.03.2021 | 24.00 | | 420.51 | 420.51 | 0.00 | 55.76 | 47.83 | 7.93 | | | | | | | | | | | | | | | 3.34 |
| 26.03.2021 | 24.00 | | 418.36 | 418.36 | 0.00 | 54.69 | 47.06 | 7.63 | | | | | | | | | | | | | | | 3.20 |
| 27.03.2021 | 24.00 | | 422.02 | 422.02 | 0.00 | 53.76 | 46.42 | 7.34 | | | | | | | | | | | | | | | 3.11 |
| 28.03.2021 | 24.00 | | 422.33 | 422.33 | 0.00 | 53.74 | 46.51 | 7.23 | | | | | | | | | | | | | | | 3.06 |
| 29.03.2021 | 24.00 | | 423.56 | 423.56 | 0.00 | 53.23 | 46.20 | 7.03 | | | | | | | | | | | | | | | 2.99 |
| 30.03.2021 | 24.00 | | 419.06 | 419.06 | 0.00 | 52.76 | 45.82 | 6.94 | | | | | | | | | | | | | | | 2.92 |
| 31.03.2021 | 24.00 | | 421.14 | 421.14 | 0.00 | 52.75 | 45.75 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | 2.96 |
| 01.04.2021 | 24.00 | | 413.05 | 413.05 | 0.00 | 52.32 | 45.27 | 7.05 | | | | | | | | | | | | | | | 2.92 |
| 02.04.2021 | 24.00 | | 410.77 | 410.77 | 0.00 | 54.98 | 47.17 | 7.81 | | | | | | | | | | | | | | | 2.92 |
| 03.04.2021 | 24.00 | | 388.50 | 388.50 | 0.00 | 50.75 | 43.72 | 7.03 | | | | | | | | | | | | | | | 2.74 |
| 04.04.2021 | 24.00 | | 391.21 | 391.21 | 0.00 | 50.77 | 43.75 | 7.02 | | | | | | | | | | | | | | | 2.76 |
| 05.04.2021 | 24.00 | | 379.03 | 379.03 | 0.00 | 51.79 | 44.24 | 7.55 | | | | | | | | | | | | | | | 2.87 |
| 06.04.2021 | 24.00 | | 366.64 | 366.64 | 0.00 | 52.75 | 44.67 | 8.08 | | | | | | | | | | | | | | | 2.87 |
| 07.04.2021 | 24.00 | | 364.18 | 364.18 | 0.00 | 52.74 | 44.62 | 8.12 | | | | | | | | | | | | | | | 2.96 |
| 08.04.2021 | 24.00 | | 355.59 | 355.59 | 0.00 | 51.39 | 43.41 | 7.98 | | | | | | | | | | | | | | | 2.96 |
| 09.04.2021 | 24.00 | | 350.63 | 350.63 | 0.00 | 52.74 | 44.22 | 8.52 | | | | | | | | | | | | | | | 2.84 |
| 10.04.2021 | 24.00 | | 350.03 | 350.03 | 0.00 | 52.75 | 44.32 | 8.43 | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 |
| 11.04.2021 | 24.00 | | 354.76 | 354.76 | 0.00 | 52.47 | 44.32 | 8.15 | | | | | | | | | | | | | | | 2.96 |
| 12.04.2021 | 24.00 | | 357.49 | 357.49 | 0.00 | 52.70 | 44.82 | 7.88 | | | | | | | | | | | | | | | 2.90 |
| 13.04.2021 | 24.00 | | 357.48 | 357.48 | 0.00 | 51.46 | 44.06 | 7.40 | | | | | | | | | | | | | | | 2.83 |
| 14.04.2021 | 24.00 | | 355.24 | 355.24 | 0.00 | 50.35 | 43.14 | 7.21 | | | | | | | | | | | | | | | 2.65 |
| 15.04.2021 | 24.00 | | 353.47 | 353.47 | 0.00 | 48.76 | 41.86 | 6.90 | | | | | | | | | | | | | | | 2.57 |
| 16.04.2021 | 24.00 | | 352.04 | 352.04 | 0.00 | 48.27 | 41.47 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | | | 2.45 |
| 17.04.2021 | 24.00 | | 348.87 | 348.87 | 0.00 | 47.74 | 41.09 | 6.55 | | | | | | | | | | | | | | | 2.40 |
| 18.04.2021 | 24.00 | | 349.08 | 349.08 | 0.00 | 47.76 | 41.18 | 6.58 | | | | | | | | | | | | | | | 2.33 |
| 19.04.2021 | 24.00 | | 348.42 | 348.42 | 0.00 | 47.74 | 41.15 | 6.59 | | | | | | | | | | | | | | | 2.31 |
| 20.04.2021 | 24.00* | | 310.06 | 312.09 | -2.03 | 47.75 | 41.92 | 5.83 | | | | | | | | | | | | | | | 2.30 |
| 21.04.2021 | 24.00 | | 346.07 | 346.07 | 0.00 | 47.74 | 42.38 | 5.36 | | | | | | | | | | | | | | | 1.87 |
| 22.04.2021 | 24.00 | | 351.21 | 351.21 | 0.00 | 47.75 | 41.79 | 5.96 | | | | | | | | | | | | | | | 1.87 |
| Итого | 24.00 | | 379.31 | 379.38 | -0.07 | 51.80 | 44.48 | 7.32 | | | | | | | | | | | | | | | 2.10 |
| Среднее | 744.00 | | 11758.60 | 11760.70 | -2.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.79 |

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трасс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 1.65 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 86.52 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 86.52 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vис изл. м.куб.

Филиал «Энергообеспечение» ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Отчетное Управление
 ОТЕЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплообслуживающей организации
 ООО «ЖКС № 2 Невского района»