

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 8696.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 35, лит. А Стрелит-адрес: 27.11.2021 Код УТЭ: 28900
 Обслуживающая организация: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а Телефон: Режим (схема): Преобр. давления: График: 95/70
 Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а Схема подключения: 2-х трубная схема
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 205817 Часовые и суточные архивы в файлах: Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021
 Вызывающий: ПРЭМ расходомер: Gmin= 0,48 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ расходомер: Gmax= 72 КТСЛ-Н
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ расходомер: Gmin= 0,48 КТСЛ-Н
 Подающий ГВС (М3) КТСЛ-Н
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (ккал/час): Qот.= 0,318 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв.= 0
 Договорные нагрузки (гр. час): Qот.= 306,28 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.ср.= 0
 Договорные расходы (гр. сут.): Qот.= 306,28 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.гв.= 0 Qгвс.м.= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	T	T	T	T	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		567.02	567.02	0.00	59.24	54.91	4.33														2.47
24.03.2021	24.00		567.24	567.24	0.00	56.86	53.01	3.85														2.20
25.03.2021	24.00		559.99	559.99	0.00	55.99	52.19	3.80														2.15
26.03.2021	24.00		558.45	558.45	0.00	54.87	51.25	3.62														2.04
27.03.2021	24.00		564.59	564.59	0.00	53.97	50.51	3.46														1.97
28.03.2021	24.00		564.28	564.28	0.00	53.96	50.60	3.36														1.91
29.03.2021	24.00		569.90	569.90	0.00	53.42	50.15	3.27														1.88
30.03.2021	24.00		566.62	566.62	0.00	52.97	49.75	3.22														1.85
31.03.2021	24.00		571.95	571.95	0.00	52.98	49.70	3.28														1.90
01.04.2021	24.00		578.27	578.27	0.00	52.51	49.30	3.21														2.10
02.04.2021	24.00		585.00	585.00	0.00	51.18	48.84	3.37														1.88
03.04.2021	24.00		569.99	569.99	0.00	50.97	47.84	3.13														1.81
04.04.2021	24.00		570.57	570.57	0.00	50.98	47.85	3.13														1.89
05.04.2021	24.00		553.81	553.81	0.00	52.06	48.69	3.37														1.80
06.04.2021	24.00		540.31	540.31	0.00	50.97	47.84	3.13														1.89
07.04.2021	24.00		536.18	536.18	0.00	52.98	49.38	3.60														1.96
08.04.2021	24.00		535.70	535.70	0.00	51.56	48.08	3.48														1.96
09.04.2021	24.00		534.92	534.92	0.00	52.94	49.25	3.69														1.88
10.04.2021	24.00		535.07	535.07	0.00	52.97	49.29	3.68														1.99
11.04.2021	24.00		536.00	536.00	0.00	52.71	49.15	3.56														1.99
12.04.2021	24.00		531.96	531.96	0.00	52.93	49.51	3.42														1.93
13.04.2021	24.00		532.73	532.73	0.00	51.66	48.48	3.20														1.84
14.04.2021	24.00		530.84	530.84	0.00	50.54	47.38	3.16														1.73
15.04.2021	24.00		534.55	534.55	0.00	48.98	45.86	3.12														1.68
16.04.2021	24.00		530.97	530.97	0.00	48.48	45.41	3.07														1.68
17.04.2021	24.00		531.30	531.30	0.00	47.96	44.99	2.97														1.65
18.04.2021	24.00		531.86	531.86	0.00	47.97	45.05	2.92														1.59
19.04.2021	24.00		530.41	530.41	0.00	47.91	45.01	2.90														1.57
20.04.2021	24.00	*	478.64	478.64	0.00	47.92	44.97	2.95														1.67
21.04.2021	24.00		535.54	535.54	0.00	47.93	45.05	2.88														1.67
22.04.2021	24.00		534.40	534.40	0.00	47.92	45.09	2.83														1.56
Среднее	24.00		547.39	547.27	0.12	52.01	48.57	3.34														1.53
Итого	744.00		16969.10	16965.40	3.62																	1.86

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т	
	М1, т	Т	М2, т	Т	М3, т	Т	М4, т	Т	В3, куб.м	Т	В4, куб.м	Т	Т	

Количество тепловой энергии общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 57,64 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл.: М.куб

Филиал «Энергосбыт»
 ООО «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20. 4. 2021
 Представитель теплоснабжающей организации