

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Обуховская Оборонны пр-кт, д. 93**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8255.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 24127

График: **14771**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **БКТ-7 № 207778** расходомер:  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: **зима:**

лето: **Qвс=М3\*(h3-hхв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,327** Qвнт = **0**  
 Договорные нагрузки (ор.сут.): Гкал/час: **Qотех = 0** Qгвс.гв = **0**  
 Договорные расходы (ор.сут.): Т/сут.: **Qотср = 103,263** Qгвс.ср = **0**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021  
 Свент = **0** Qгвс.гв = **0**  
 Qгвс.ср = **0** Qгвс.м = **0**

Qгвс = **0** Qгвс.ср = **0** Qгвс.м = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал		
			M1 Т	M2 Т	dm Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dm Т	V3 М3	V4 М3	dv излив	Улопит М3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2	
23.03.2021	24.00		96,70	96,70	0,00	76,61	43,42	33,19															3,21
24.03.2021	24.00		96,88	96,88	0,00	72,27	42,27	30,00															2,90
25.03.2021	24.00		98,28	98,28	0,00	69,79	41,75	28,04															2,76
26.03.2021	24.00		97,79	97,79	0,00	68,70	41,22	27,48															2,69
27.03.2021	24.00		98,05	98,05	0,00	67,44	40,92	26,52															2,60
28.03.2021	24.00		98,69	98,69	0,00	67,41	41,29	26,12															2,58
29.03.2021	24.00		98,75	98,75	0,00	66,49	41,18	25,31															2,50
30.03.2021	24.00		98,32	98,32	0,00	65,76	40,92	24,84															2,44
31.03.2021	24.00		97,92	97,92	0,00	64,82	40,34	24,48															2,40
01.04.2021	24.00		97,76	97,76	0,00	64,83	40,12	24,71															2,42
02.04.2021	24.00		98,01	98,01	0,00	65,28	40,33	24,95															2,45
03.04.2021	24.00		97,66	97,66	0,00	65,53	40,18	25,35															2,48
04.04.2021	24.00		97,47	97,47	0,00	65,14	39,96	25,18															2,45
05.04.2021	24.00		97,89	97,89	0,00	64,96	40,01	24,95															2,44
06.04.2021	24.00		97,86	97,86	0,00	65,31	40,01	25,30															2,48
07.04.2021	24.00		98,79	98,79	0,00	65,53	40,22	25,31															2,50
08.04.2021	24.00		99,39	99,39	0,00	65,06	40,00	25,06															2,49
09.04.2021	24.00		99,52	99,52	0,00	65,21	40,08	25,13															2,50
10.04.2021	24.00		99,80	99,80	0,00	65,69	40,45	25,24															2,52
11.04.2021	24.00		100,14	100,14	0,00	65,52	40,53	24,99															2,50
12.04.2021	24.00		101,74	101,74	0,00	65,96	41,62	24,34															2,48
13.04.2021	24.00		101,67	101,67	0,00	65,01	41,61	23,40															2,38
14.04.2021	24.00		102,32	102,32	0,00	64,89	41,38	23,51															2,41
15.04.2021	24.00		102,59	102,59	0,00	64,96	41,41	23,55															2,42
16.04.2021	24.00		101,16	101,16	0,00	64,96	41,33	23,63															2,39
17.04.2021	24.00		101,46	101,46	0,00	64,40	41,27	23,13															2,36
18.04.2021	24.00		101,58	101,58	0,00	64,88	41,62	23,26															2,35
19.04.2021	24.00		102,08	102,08	0,00	65,68	42,11	23,57															2,41
20.04.2021	24.00		102,10	102,10	0,00	65,95	42,31	23,64															2,42
21.04.2021	24.00		101,34	101,34	0,00	65,22	41,84	23,38															2,37
22.04.2021	24.00		101,52	101,52	0,00	65,62	42,04	23,58															2,40
Среднее	24.00		99,52	99,52	0,00	66,29	41,09	25,20															2,51
Итого	744.00		3085,23	3085,23	0,00																		77,70

Дата, время	M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп. Г	Учет Дробл. Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии ОООЦ, рассчитанное по среднему: **0 час**  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: **0 час**  
 Период расчета по договору: **0 час**  
 Корректировка на температуру холодной воды: **1,65 °C**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии ОООЦ: **77,7 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Уилл изл. **М.куб**



**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель теплоснабжающей организации