

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Олги Барггольц ул., д. 29, корп. 1, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная по адресу Елизарова Пр., д.32а
 Источник: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 204738
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Гнлп= 0,48
 Обратный трубопровод (М2) Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ 0,48
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,48
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)+M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот.= 0,262 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс=М3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (гр.сут.): Гкал/час: Qот.= 251,52 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср.= 0 Qгвс.м= 0
 Договорные расходы (гр.сут.): Тб/сут: Qот.= 251,52 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср.= 0 Qгвс.м= 0
 Договор: 8466-038-1 Телефон: Строит. адрес: Строит. адрес: 20.12.2021 Термопреобр.: Режим (схема):
 Телефон: 72 КТСЛ-Н КТСЛ-Н Преобр. давления:
 Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Телефон: Уэлл учета: Отопление
 Код УУТЗ: 23772
 График: 95/70

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ		
			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.03.2021	24.00		246,88	246,88	0,00	60,35	47,55	12,80																
24.03.2021	24.00		248,19	248,19	0,00	58,63	46,78	11,85																3,16
25.03.2021	24.00		249,15	249,15	0,00	57,68	46,30	11,38																2,94
26.03.2021	24.00		247,91	247,91	0,00	55,95	45,09	10,86																2,84
27.03.2021	24.00		244,84	244,84	0,00	54,49	44,05	10,44																2,70
28.03.2021	24.00		243,44	243,44	0,00	53,87	43,75	10,12																2,56
29.03.2021	24.00		277,17	277,17	0,00	55,85	46,22	9,63																2,47
30.03.2021	24.00		304,74	304,74	0,00	56,85	48,22	9,63																2,47
31.03.2021	24.00		191,55	191,55	0,00	53,39	41,47	11,92																3,32
01.04.2021	24.00		189,97	189,97	0,00	52,63	40,86	11,77																2,29
02.04.2021	24.00		190,32	190,32	0,00	51,16	39,73	11,43																2,25
03.04.2021	24.00		190,58	190,58	0,00	51,52	39,88	11,64																2,13
04.04.2021	24.00		192,53	192,53	0,00	52,43	40,52	11,91																2,18
05.04.2021	24.00		194,14	194,14	0,00	52,90	40,82	12,08																2,30
06.04.2021	24.00		177,98	177,98	0,00	53,76	41,35	12,41																2,22
07.04.2021	22.00		194,23	194,23	0,00	53,45	41,11	12,34																2,35
08.04.2021	24.00		193,01	193,01	0,00	53,20	40,87	12,33																2,40
09.04.2021	24.00		193,15	193,15	0,00	53,60	41,25	12,35																2,38
10.04.2021	24.00		192,05	192,05	0,00	53,92	41,54	12,38																2,39
11.04.2021	24.00		165,52	165,52	0,00	52,41	40,67	11,74																2,38
12.04.2021	24.00		183,93	183,93	0,00	52,26	41,04	11,22																1,95
13.04.2021	24.00		181,04	181,04	0,00	49,88	39,45	10,43																1,95
14.04.2021	24.00		183,50	183,50	0,00	48,94	38,69	10,25																2,07
15.04.2021	24.00		185,11	185,11	0,00	48,48	38,33	10,15																1,88
16.04.2021	24.00		183,83	183,83	0,00	48,15	38,26	9,89																1,88
17.04.2021	24.00		182,17	182,17	0,00	48,43	38,51	9,92																1,81
18.04.2021	24.00		179,85	179,85	0,00	48,40	38,45	9,95																1,81
19.04.2021	24.00		177,90	177,90	0,00	48,28	38,30	9,96																1,79
20.04.2021	24.00		176,80	176,80	0,00	47,78	37,80	9,98																1,78
21.04.2021	24.00		193,95	193,95	0,00	48,27	38,68	9,99																1,77
22.04.2021	23.94		205,29	205,29	0,00	52,75	41,63	11,12																1,86
Итого	742,00		6346,86	6346,86	0,00																			2,29
Показаны счетчиков на момент снятия данных:																								70,65

Копируется тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Указ., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °С
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 70,84 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 70,84 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл. м.куб

Общество «Жилкомсервис»
 Санкт-Петербург
 Филиал «Энергосбыт»
 Отдел учета энергии (от абонента)
 «Представитель теплоснабжающей организации»
 20 Г.