

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ольминского ул, д. 12, лит. А ИТП2
Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8985.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Отопление
24309

График: 14771

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
Подводящий трубопровод (М1) расходомер:
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
Глипл= 0.2
ПРЭМ 0.2
30
КТСП-Н КТСП-Н
Сглах= 30
Термопреобр.:
КТСП-Н
КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,343
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qлет.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут.: Got.= 108,316
Свент.= 0
Qтех.гв= 0
Qтех.гв.ср= 0
Qтех.гв= 0
Qгвс.= 0
Qгвс.ср.= 0
Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Учет отопления (ТВ-1)
Qгвс.=M3*(h3-hхв)
Qтех.гв= 0
Qтех.гв.ср= 0
Qтех.гв= 0
Qгвс.= 0
Qгвс.ср.= 0
Qгвс.м= 0

Учет ГВС (ТВ-2)

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Общ. Гкал | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|----|----|-----------------|----|----|----|----|------------|--------|----|-----------|----|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Улопит | T3 | | T4 | P3 |
| 23.03.2021 | 24.00 | | 91,54 | 91,54 | 0,00 | 80,30 | 48,52 | 31,78 | | | | | | | | | | | | | 2,91 |
| 24.03.2021 | 24.00 | | 91,48 | 91,48 | 0,00 | 75,62 | 46,99 | 28,63 | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 25.03.2021 | 24.00 | | 91,95 | 91,95 | 0,00 | 72,97 | 46,14 | 26,83 | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 26.03.2021 | 24.00 | | 91,73 | 91,73 | 0,00 | 71,71 | 45,47 | 26,24 | | | | | | | | | | | | | 2,41 |
| 27.03.2021 | 24.00 | | 91,68 | 91,68 | 0,00 | 70,37 | 44,87 | 25,50 | | | | | | | | | | | | | 2,34 |
| 28.03.2021 | 24.00 | | 92,20 | 92,20 | 0,00 | 70,30 | 45,20 | 25,10 | | | | | | | | | | | | | 2,32 |
| 29.03.2021 | 24.00 | | 92,10 | 92,10 | 0,00 | 69,33 | 44,91 | 24,42 | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 30.03.2021 | 24.00 | | 91,73 | 91,73 | 0,00 | 68,53 | 44,46 | 24,07 | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 31.03.2021 | 24.00 | | 91,59 | 91,59 | 0,00 | 67,49 | 43,76 | 23,73 | | | | | | | | | | | | | 2,17 |
| 01.04.2021 | 24.00 | | 91,38 | 91,38 | 0,00 | 67,52 | 43,53 | 23,99 | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 02.04.2021 | 24.00 | | 91,35 | 91,35 | 0,00 | 68,00 | 43,85 | 24,15 | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 03.04.2021 | 24.00 | | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 68,31 | 43,72 | 24,59 | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 04.04.2021 | 24.00 | | 91,21 | 91,21 | 0,00 | 67,89 | 43,45 | 24,44 | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 05.04.2021 | 24.00 | | 91,29 | 91,29 | 0,00 | 67,68 | 43,30 | 24,38 | | | | | | | | | | | | | 2,23 |
| 06.04.2021 | 24.00 | | 92,22 | 92,22 | 0,00 | 68,07 | 43,36 | 24,71 | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 07.04.2021 | 24.00 | | 92,22 | 92,22 | 0,00 | 68,29 | 43,60 | 24,69 | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 08.04.2021 | 24.00 | | 93,01 | 93,01 | 0,00 | 67,75 | 43,27 | 24,48 | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 09.04.2021 | 24.00 | | 92,97 | 92,97 | 0,00 | 67,90 | 43,30 | 24,60 | | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 10.04.2021 | 24.00 | | 93,12 | 93,12 | 0,00 | 68,40 | 43,64 | 24,76 | | | | | | | | | | | | | 2,29 |
| 11.04.2021 | 24.00 | | 93,11 | 93,11 | 0,00 | 68,25 | 43,81 | 24,44 | | | | | | | | | | | | | 2,25 |
| 12.04.2021 | 24.00 | | 93,98 | 93,98 | 0,00 | 68,65 | 44,89 | 23,76 | | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 13.04.2021 | 24.00 | | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 67,59 | 44,72 | 22,87 | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 14.04.2021 | 24.00 | | 93,97 | 93,97 | 0,00 | 67,78 | 44,48 | 23,30 | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 15.04.2021 | 24.00 | | 94,16 | 94,16 | 0,00 | 67,80 | 44,46 | 23,34 | | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| 16.04.2021 | 24.00 | | 93,75 | 93,75 | -0,16 | 67,54 | 44,46 | 23,08 | | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 17.04.2021 | 24.00 | | 93,94 | 94,26 | -0,32 | 66,91 | 44,43 | 22,48 | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 18.04.2021 | 24.00 | | 93,98 | 94,30 | -0,32 | 67,47 | 45,11 | 22,36 | | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| 19.04.2021 | 24.00 | | 94,31 | 94,63 | -0,32 | 68,30 | 45,77 | 22,53 | | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 20.04.2021 | 24.00 | | 94,40 | 94,56 | -0,16 | 68,59 | 45,96 | 22,63 | | | | | | | | | | | | | 2,13 |
| 21.04.2021 | 24.00 | | 93,99 | 93,99 | 0,00 | 67,77 | 45,23 | 22,63 | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 22.04.2021 | 24.00 | | 93,86 | 94,34 | -0,48 | 68,21 | 45,40 | 22,81 | | | | | | | | | | | | | 2,12 |
| 23.04.2021 | 24.00 | | 92,67 | 92,73 | -0,06 | 69,07 | 44,65 | 24,43 | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| Итого | 744,00 | | 2872,77 | 2874,53 | -1,76 | | | | | | | | | | | | | | | | 70,19 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата | Время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Общ. Гкал | Траб. ч |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабжения Узл., рассчитанный по среднему:
Период превышения Ц:

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Общ., Гкал

Траб. ч

Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общ.:
Объем потребленного теплоснабжения Узл. изл.

1,65 °C
70,19 Гкал
м.куб.

0 Гкал

ГТУ «ТАК СПБ»
Филиал «Энергия»
Абонентское управление
Отчет принят

