Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8984.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23542**
график: **147/71**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7-03 № 220988**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ
ПРЭМ
ПРЭМ

Gmin= 0,067 0,067 0,067
Gmax= 30 30 30

Термопреобр.:
КТСП-Н
КТСП-Н
ТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,5831** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,3661**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1664**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **184,137** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **66,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2021	24,00	*	88,18	81,97	6,21	78,19	45,57	32,62			7,02		7,02	7,22		7,22		77,00				3,16
24.03.2021	24,00	*	87,85	81,92	5,93	73,85	44,34	29,51			6,84		6,84	7,00		7,00		73,04				2,86
25.03.2021	24,00	*	88,99	82,38	6,61	71,28	43,56	27,72			7,62		7,62	7,80		7,80		70,49				2,75
26.03.2021	24,00	*	88,90	82,30	6,60	70,00	42,86	27,14			7,48		7,48	7,64		7,64		69,00				2,70
27.03.2021	24,00	*	89,09	82,40	6,69	68,78	42,63	26,15			7,65		7,65	7,83		7,83		68,25				2,62
28.03.2021	24,00	*	89,94	82,72	7,22	68,77	42,92	25,85			8,27		8,27	8,44		8,44		68,37				2,63
29.03.2021	24,00	*	89,43	82,72	6,71	67,75	42,82	24,93			7,65		7,65	7,82		7,82		66,98				2,52
30.03.2021	24,00	*	89,19	82,44	6,75	67,05	42,43	24,62			7,65		7,65	7,80		7,80		66,37				2,48
31.03.2021	24,00	*	89,85	82,33	7,52	66,01	41,71	24,30			8,24		8,24	8,41		8,41		65,41				2,50
01.04.2021	24,00	*	89,05	82,22	6,83	66,09	41,58	24,51			7,68		7,68	7,84		7,84		65,68				2,47
02.04.2021	24,00	*	88,68	82,33	6,35	66,47	41,78	24,69			7,27		7,27	7,41		7,41		65,67				2,46
03.04.2021	24,00	*	89,93	82,18	7,75	66,80	41,73	25,07			8,47		8,47	8,64		8,64		66,43				2,58
04.04.2021	24,00	*	89,79	82,10	7,69	66,37	41,46	24,91			8,26		8,26	8,43		8,43		65,97				2,56
05.04.2021	24,00	*	90,14	82,17	7,97	66,22	41,35	24,87			8,66		8,66	8,84		8,84		65,94				2,57
06.04.2021	24,00	*	89,03	82,24	6,79	66,57	41,43	25,14			7,59		7,59	7,77		7,77		65,98				2,52
07.04.2021	24,00	*	89,54	83,03	6,51	66,78	41,62	25,16			7,36		7,36	7,52		7,52		66,15				2,52
08.04.2021	24,00	*	91,84	83,68	8,16	66,28	41,39	24,89			8,91		8,91	9,11		9,11		65,71				2,62
09.04.2021	24,00	*	91,32	83,70	7,62	66,42	41,39	25,03			8,48		8,48	8,66		8,66		65,96				2,60
10.04.2021	24,00	*	91,01	83,87	7,14	66,91	41,67	25,24			7,94		7,94	8,13		8,13		66,40				2,59
11.04.2021	24,00	*	91,51	84,01	7,50	66,78	41,88	24,90			8,26		8,26	8,45		8,45		66,35				2,59
12.04.2021	24,00	*	92,31	84,89	7,42	67,14	42,91	24,23			8,26		8,26	8,43		8,43		66,30				2,56
13.04.2021	24,00	*	91,20	84,84	6,36	66,15	42,79	23,36			7,30		7,30	7,43		7,43		65,61				2,40
14.04.2021	24,00	*	91,36	84,64	6,72	66,33	42,50	23,83			7,54		7,54	7,70		7,70		65,82				2,46
15.04.2021	24,00	*	92,59	85,01	7,58	66,32	42,64	23,68			8,35		8,35	8,53		8,53		65,84				2,52
16.04.2021	24,00		93,01	84,68	8,33	66,05	42,47	23,58			9,34		9,34	9,55		9,55		65,73				2,55
17.04.2021	24,00	*	91,39	84,91	6,48	65,55	42,59	22,96			7,84		7,84	8,01		8,01		65,57				2,38
18.04.2021	24,00	*	91,31	85,03	6,28	66,09	43,11	22,98			7,57		7,57	7,73		7,73		65,94				2,37
19.04.2021	24,00	*	91,20	85,31	5,89	66,82	43,62	23,20			7,26		7,26	7,40		7,40		66,17				2,38
20.04.2021	24,00	*	91,20	85,37	5,83	67,12	43,73	23,39			7,23		7,23	7,38		7,38		66,67				2,39
21.04.2021	24,00	*	92,00	84,87	7,13	66,32	43,19	23,13			8,50		8,50	8,69		8,69		65,78				2,44
22.04.2021	24,00	*	91,48	84,88	6,60	66,78	43,24	23,54			7,97		7,97	8,14		8,14		66,36				2,44
Среднее	24,00		90,40	83,46	6,94	67,55	42,55	25,00			7,89		7,89	8,06		8,06		67,00				2,55
Итого	**744,00**		**2802,31**	**2587,14**	**215,17**						**244,46**		**244,46**	**249,75**		**249,75**						**79,19**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,65** °С **0,36** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **78,83** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **249,75** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«» 20

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург